

Technické parametry a specifikace odběrného místa

Obchodní a technické parametry pro odběrné místo: 100123

Přiřazená odběrná místa: 7640301000

1.

Místo předání, místo a způsob měření

1. Dodávka tepelné energie je uskutečněna přechodem tepelné energie o sjednaných parametrech ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele.
2. Odběratel má právo na ověření správnosti prováděných odečtů.
3. Odběratel se zavazuje umožnit přístup Dodavateli k jeho měřidlům.
4. V případě poruchy měřícího zařízení bude odebrané množství pro vyhodnocení dodané tepelné energie stanoveno náhradním způsobem, a to technickým výpočtem z průměrných denních dodávek před poruchou měřícího zařízení v klimaticky stejném a řádně měřeném období. Pokud bude množství tepelné energie stanoveno náhradním způsobem, bude tato skutečnost uvedena v podkladech pro vyúčtování.

2.

Základní údaje Odběrného místa

Název odběrného místa (OM): Pošta I - Č. obj. 4710010674

Objekt: 100123

Adresa Objektu: PODSKALSKÁ 601, Strakonice, 386 01

Druh odběrného místa: 1 typ měřiče - 1 dimeze

1. dimeze - MVK - množství vráceného kondenzátu

Fakurovaná hodnota: MVK * regionální entalpie

Přípojka je ve vlastnictví: Teplárna Strakonice, a.s. / odběratel

Pro odběrné místo s ÚT:

Dodávka je splněna v místě předání:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ANO

Úroveň předání: předávací stanice

3.

Parametry dodávaného média

Maximální objemový průtok do OM: 1,2 t/h

Tepelný výkon (instalovaný): 108,00 kW

Teplonosné médium: PÁRA

Tlak: min/max 0,50 MPa / 0,90 MPa

Teplota: min/max 160,0 °C / 220,0 °C

Odběr kondenzátu nebo doplňkové vody:

4.

Měření

Měření průtoku kondenzátu v kompaktním měřiči Siemens ultrawater.

5.

Způsob měření

Měření průtoku kondenzátu s výpočtem tepla dle stanoviska MPO č.pj. 57410/01/5250 ze dne 12.12.2001

6.

Údaje o odběrném místě

Rozdělení tepelného výkonu (MW):

	otop prostoru	příprava TV	technologie
sektor	0,108	0,000	
byty	0,000	0,000	
celkem	0,000	0,000	0,000

% rozdělení dodaného tepla	[%]
nebytový sektor	100,00
bytový sektor	0,00

Odběratel prohlašuje, že výše uvedené informace odpovídají skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou případnou změnu.

7.

Datum zahájení odběru

01.04.2024

Ve Strakonících dne:
Za Dodavatele:

V Praze dne:
Za Odběratele:

Teplárna Strakonice, a.s.
Ing. Pavel Bulant
předseda představenstva

Česká pošta, s.p.
Ing. Stanislav Bock
vedoucí oddělení energetika