

## Technické parametry a specifikace odběrného místa

Obchodní a technické parametry pro odběrné místo: 100027

Přiřazená odběrná místa: 8820000081

### 1.

#### Místo předání, místo a způsob měření

1. Dodávka tepelné energie je uskutečněna přechodem tepelné energie o sjednaných parametrech ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele.
2. Odběratel má právo na ověření správnosti prováděných odečtů.
3. Odběratel se zavazuje umožnit přístup Dodavateli k jeho měřidlům.
4. V případě poruchy měřícího zařízení bude odebrané množství pro vyhodnocení dodané tepelné energie stanoveno náhradním způsobem, a to technickým výpočtem z průměrných denních dodávek před poruchou měřícího zařízení v klimaticky stejném a řádně měřeném období. Pokud bude množství tepelné energie stanoveno náhradním způsobem, bude tato skutečnost uvedena v podkladech pro vyúčtování.

### 2.

#### Základní údaje Odběrného místa

Název odběrného místa (OM): DVS 30 - Tovární - DPS 81 Pošta nádraží

Objekt: 100027

Adresa Objektu: U NÁDRAŽÍ 81, STRAKONICE, 386 02

Druh odběrného místa:

Přípojka je ve vlastnictví: Teplárna Strakonice, a.s. / odběratel

Pro odběrné místo s ÚT:

Dodávka je splněna v místě předání:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ANO

Úroveň předání:

### 3.

#### Parametry dodávaného media

Maximální objemový průtok do OM: 1,0 t/h

Tepelný výkon (instalovaný): 50,00 kW

Teplonosné médium: voda

Tlak: min/max 2,50 MPa / 3,50 MPa

Teplota: min/max 35,0 °C / 80,0 °C

Tlaková diference: 20,0 kPa

Odběr TV: ano

Teplota TV: v souladu s vyhláškou č. 194/2007 Sb.

Odběr kondenzátu nebo doplňkové vody: ne

### 4.

#### Měření

Měření tepla v teplé vodě – kompaktní měřič.

### 5.

#### Způsob měření

Měření tepla v topné vodě (platí také pro dvoutrubní systémy)

**6.**  
**Údaje o odběrném místě**

Rozdělení tepelného výkonu (MW):

	otop prostoru	příprava TV	technologie
sektor	0,035	0,035	
byty	0,000	0,000	
<b>celkem</b>	<b>0,0350</b>	<b>0,035</b>	<b>0,000</b>

% rozdělení dodaného tepla	[%]
nebytový sektor	100,00
bytový sektor	0,00

Odběratel prohlašuje, že výše uvedené informace odpovídají skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou případnou změnu.

**7.**  
**Datum zahájení odběru**

01.04.2024

Ve Strakonicih dne:  
**Za Dodavatele:**

V Praze dne:  
**Za Odběratele:**

---

**Teplárna Strakonice, a.s.**  
**Ing. Pavel Bulant**  
předseda představenstva

---

**Česká pošta, s.p.**  
**Ing. Stanislav Bock**  
vedoucí oddělení energetika