



Legenda vedení NN

- nové podz. vedení NN
- stávající rozpojovací skříně
- Tr trafostanice kiosková 22 kV
- sloup bet. jednoduchý NN
- dotčené pozemky ČEZd
- dotčené veřejné pozemky
- dotčené soukromé pozemky
- ochranné pásmo nn

Podzemní zařízení jsou zakreslena informativně před zahájením prací je nutno vytučít. Nutno dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005.

NN: AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN - C

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle PNE 33 0000 - 1, na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadprouduových jističích prvků v síti TN - C

Měřítko: 1 : 500	Projektoval: ██████████	Autorizoval: ██████████	Změny, pozn.:
	Kreslil: ██████████	Provoz. záměr:	
	Datum: 8/2023	Č. stavby invest.: IV-12-4024810	
	Stupeň: DUR	Formát: A3	
ENPRO Energo <small>ENPRO Energo s.r.o. Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí Pracoviště Pracoviště</small>		Název stavby / objektu: UL-Skorotice, Na Valech, úprava DS, MZS	Investor: ČEZ Distribuce a.s.
		Název výkresu: Katastrální situační výkres	Č. výkr.: C.2