

Příloha č.1 k objednávce č. 24_635200

Datum: 15.5.2024

KONE, a.s.

Evropská 423/178

160 00 Praha 6 - Vokovice

IČO: 001 76 842

Objednáváme u Vás na základě rámcové dohody E635-S-13/2024 opravu u automatických dveří na objektu „**Karviná - žst.-výpravní budova**“, **IC6000385092, označení dveří č. 43813482** dle Vaší cenové nabídky T-0007423666 ze dne 15.5.2024.

K faktuře je nutné dodat Podepsaný zakázkový list odpovědným pracovníkem Správy železnic, státní organizace, ORŽ Ostrava, SPS Ing. Lucii Šajerovou, potvrzenou objednávkou s uvedením jména a příjmením hůlkovým písmem, podpisem a datumem, taktéž tuto přílohu č.1

Děkuji.

Dohodnutá cena: 51.460,-Kč bez DPH

Karviná hl.n. - žst.-výpravní budova, zakázka č. E216HF301VNZ

Termín: 15.6.2024

Jedná se o činnost v režimu OUA.

Přílohy: Cenová nabídka T-0007423666 ze dne 15.5.2024



Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 Nové Město

KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00, Praha 6 - Vokovice

Na Zákopě 664/1
772 00 Olomouc

www.kone.cz

Nabídka číslo: T-0007423666

15.05.2024

Karviná – repase jednotky automatických dveří

Vážený zákazníku,

Dle zjištěných závad naším servisním pracovníkem Vám zasílám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat. Fakturace bude provedena dle platebních podmínek uvedených v této nabídce. V případě potřeby upřesnění nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (jméno je uvedeno v záhlaví nabídky). Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30), není-li v této nabídce výslovně uvedeno jinak. Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši objednávku e-mailem na adresu

Tato nabídka je platná 2 měsíce od data jejího zpracování.

S pozdravem,



Předmět nabídky

Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Zařízení: POSUVNÉ DVEŘE KONE FIT KIT (43813482). Na adrese: NÁDRAŽNÍ 695/7, 734 01, KARVINÁ. Lokace zařízení: VSTUP Z ULICE VENKOVNÍ.			
Repase jednotky automatických dveří sadou Retrofit KIT RKU 1400:			
Při repasi dojde k výměně kompletní elektroniky. Retrofit KIT RKU 1400 obsahuje motor, řídicí jednotku, napínací kladku, klínový řemen a přepínač funkcí. Výbava: akumulátor a elektrický zámek bez proudu odemčeno.			
Hliníková profilace a dveřní křídla zůstávají původní. materiál Retrofit KIT RKU 1400	1		
práce	6 hod		
Celková prodejní cena, bez DPH			51 460,00 Kč

Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:
100% po provedení práce
Faktura se splatností 30 dní

Dodávka a Záruka

Termín dodání je dle dohody po obdržení písemné objednávky a po vyjasnění technických detailů (termín dodání je orientační. O přesném termínu dodání bude zhotovitel informovat zástupce objednatele a / nebo správce objektu před zahájením prací)

Záruka na provedené práce je 6 měsíců.

Záruka na instalovaný materiál je 24 měsíců (mimo materiál podléhající běžnému opotřebení).

Záruka na dílo podléhá Všeobecným obchodním podmínkám společnosti KONE, a.s., které jsou zveřejněny na webové stránce www.kone.cz

Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. **T-0007423666**.
Závazně objednáváme práce v plném rozsahu.

Zákazník

Místo, datum *15.5.2024*

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
[8]

Záznam z opravy hlášené zákazníkem



Číslo opravy 9ACZ10250004
Jméno volajícího / Datum a čas hovoru - 5/10/2024 10:57:06 AM
Telefon volajícího -
Popis závady Nejedou
Číslo objednávky

Zákazník Sprava železnic, statni organizace
Název místa KARVINÁ HL.N. - ŽST.-VÝPRAVNÍ
Typ zařízení Dvere
Evidenční číslo zařízení 43813482
Výrobní číslo zařízení POSUVNÉ DVEŘE KONE FIT KIT
Umístění VSTUP Z ULICE VENOVNÍ
Ulice NÁDRAŽNÍ 695/7
Město KARVINÁ

Jména servisních techniků Daniel LINHART
Datum a čas přijetí technikem 10/05/2024 11:03:56
Datum a čas ukončení technikem 10/05/2024 14:50:55

Stav zařízení při příjezdu není v provozu - Porucha zařízení
Popis práce Vadný pohon
► Kontrola funkce
Důvod závady Provozem opotřebovany material – vymena
► OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ, ELEKTRICKÁ INSTALACE - Rídící jednotka - Rídící jednotka
Stav zařízení při odchodu Zařízení v provozu, normální provoz

Záznamy techniků
Daniel LINHART 10.05.2024 13:33 - 10.05.2024 13:55

Komentář pro zákazníka

Podpis zákazníka

Jméno zákazníka