

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O SERVISNÍ ČINNOSTI
číslo: SS-CR-022-2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Zhotovitel:

Název a sídlo: CRUXEL s.r.o., Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4

Spisová značka: oddíl C, vložka 336710 vedená u Městského soudu v Praze

Korespondenční adresa: ulice 9.května 6, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

IČ: 094 70 824

DIČ: CZ09470824

Banka: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 94708244/5500

Jménem zhotovitele: František Vítek – jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“) na straně jedné

a

Objednatel:

Název a sídlo: Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Spisová značka: B 2629 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČ: 27520536

DIČ: CZ27520536

Banka: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice, č.ú.: 280123725/0300

Jménem objednatele: MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva
Ing. Hynek Rais, MHA, místopředseda představenstva
(dále jen „objednatel“) na straně druhé

I. Předmět dodatku

1. V souladu s ustanovením čl. X. bod 4 uzavřené smlouvy o servisní činnosti č. SS-022-2022 ze dne 3. 5. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2022 (dále jen „SOD“) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je změna obsahu platně uzavřené a v současné době účinné SOD.

II. Smluvní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že ujednání čl. II. bod 1 SOD pozbývá v celém rozsahu platnosti a nahrazuje se novým zněním takto:

Elektronický systém je u objednatele instalován v objektech Orlickoústecké nemocnice, se sídlem Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí:

Budova A+B

Budova D – 1.NP vpravo

Energoblok SO02

Budova U

Budova U – nouzové sdělovací zařízení

Budova E Dětské oddělení

a to v následujícím rozsahu:

- Elektrická požární signalizace (EPS) TYCO ZETTLER
-

2. Smluvní strany se dohodly, že ujednání čl. III. bod 7 SOD pozbývá v celém rozsahu platnosti a nahrazuje se novým zněním takto:

Kontaktními pracovníky byli určeni:

Orlickoústecká nemocnice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mob. xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@nempk.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mob. xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@nempk.cz

CRUXEL s.r.o.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mob. xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@cruxel.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mob. xxxxxxxxxxxxxxxx, email: servis@cruxel.cz

3. Smluvní strany se dohodly, že ujednání čl. VI. bod 1 SOD věta první pozbývá v celém rozsahu platnosti a nahrazuje se novým zněním takto:

Smluvní odměna zhotoviteli za plnění dle SOD činí celkem 196 000,- Kč bez DPH za jeden rok v následujícím členění:

Budova A+B	54.800,- Kč bez DPH
Budova D – 1.NP vpravo SO04	9.000,-Kč bez DPH
Energoblok SO02	13.560,-Kč bez DPH
Budova U	91.200,-Kč bez DPH
Budova E Dětské oddělení	27.440,-Kč bez DPH

Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání SOD tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 ke SOD je vyhotoven ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, a to po jednom pro každou smluvní stranu.
3. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že se seznámili s obsahem tohoto dodatku č. 2 ke SOD a prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich vzájemné svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 2 k SOD nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, které zajistí objednatel.

V Praze dne:

V Pardubicích dne:18.3.2024

.....
František Vítek, jednatel

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

Rozsah pravidelné půlroční a roční kontroly systémů

EPS

a) pravidelná půlroční kontrola činnosti EPS při provozu dle ČSN a vyhl. č. 246/2001Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

- kontrola parametrů ústředny EPS a linkových modulů
- kontrola základních funkcí systému
- kontrola signalizace, aktivace návazných zařízení a ověření činnosti systému při poplachu
- funkční zkouška automatických a tlačítkových hlásičů v režimu „TEST“
- kontrola stavu napájecí soustavy a záložních akumulátorů

b) pravidelná roční revize včetně kontroly provozuschopnosti EPS dle ČSN a vyhl. č. 246/2001Sb., v platném znění

- kontrola parametrů ústředny EPS a linkových modulů
- kontrola základních funkcí systému
- kontrola signalizace, aktivace návazných zařízení a ověření činnosti systému při poplachu
- funkční zkouška automatických a tlačítkových hlásičů v režimu „TEST“
- kontrola stavu napájecí soustavy a záložních akumulátorů
- revize silových částí zařízení

NSZ nouzové sdělovací zařízení

Pravidelná půlroční kontrola a roční revize včetně kontroly provozuschopnosti dle ČSN a vyhl.246/2001Sb., v platném znění

- kontrola základních funkcí systému
- ověření správné činnosti systému při hlášení
- funkční zkouška všech reproduktorů
- kontrola stavu napájecí soustavy a záložních akumulátorů
- kontrola částí umístěných v racku
- revize silových částí zařízení – 1x ročně

Ceny za provádění kontroly a revize

Cena půlroční kontroly systému

Pol.	popis	Ks	Kč/ks	Kč celkem
EPS – elektronická požární signalizace – budova A+B				
1	Kontrola koncového prvku (čidlo, tlačítko ...)	324	50	16200
2	Kontrola ovládání, vedlejších funkcí	47	100	4700
3	Kontrola ústředny, obslužného pracoviště	1	5000	5000
4	Vystavení protokolu o půlroční kontrole dle legislativy	1	1500	1500
	Půlroční kontrola			27 400
EPS – elektronická požární signalizace – budova D 1.NP vpravo				
1	Kontrola koncového prvku (čidlo, tlačítko ...)	12	50	600
2	Kontrola ovládání, vedlejších funkcí	4	100	400
3	Kontrola ústředny, obslužného pracoviště	1	2000	2000
4	Vystavení protokolu o půlroční kontrole dle legislativy	1	1500	1500
	Půlroční kontrola			4 500
EPS – elektronická požární signalizace – Energoblok S004				
1	Kontrola koncového prvku (čidlo, tlačítko ...)	18	60	1080
2	Kontrola nasávacího systému, parametrizace	1	800	800
3	Kontrola ovládání, vedlejších funkcí	4	100	400
4	Kontrola ústředny, obslužného pracoviště	1	3000	3000
5	Vystavení protokolu o půlroční kontrole dle legislativy	1	1500	1500
	Půlroční kontrola			6 780
EPS – elektronická požární signalizace – budova U				
1	Kontrola koncového prvku (čidlo, tlačítko ...)	235	60	14100
2	Kontrola ovládání, vedlejších funkcí	84	100	8400
3	Kontrola ústředny, obslužného pracoviště	1	5000	5000
4	Vystavení protokolu o půlroční kontrole dle legislativy	1	1500	1500
	Půlroční kontrola			29 000
EPS – elektronická požární signalizace – budova E dětské oddělení				
1	Kontrola koncového prvku (čidlo, tlačítko ...)	97	60	5820
2	Kontrola ovládání, vedlejších funkcí	14	100	1400
3	Kontrola ústředny, obslužného pracoviště	1	5000	5000
4	Vystavení protokolu o půlroční kontrole dle legislativy	1	1500	1500
	Půlroční kontrola			13 720

Pol.	popis	Ks	Kč/ks	Kč celkem
NSZ – nouzové sdělovací zařízení – budova U				
1	Kontrola reproduktoru	240	40	9600
2	Kontrola funkčnosti ústřednové části, stanice hlasatelů, záložní napájecí soustavy	1	5000	5000
3	Vystavení protokolů o půlroční kontrole dle legislativy	1	2000	2000
Půlroční kontrola				16 600
CELKEM půlroční kontrola Kč bez DPH				98 000

Cena roční kontroly systému

Pol.	popis	ks	Kč/ks	Kč celkem
EPS – elektronická požární signalizace – budova A+B				
1	Kontrola koncového prvku (čidlo, tlačítko ...)	324	50	16200
2	Kontrola ovládání, vedlejších funkcí	47	100	4700
3	Kontrola ústředny, obslužného pracoviště	1	5000	5000
4	Vystavení protokolu o roční kontrole dle legislativy	1	1500	1500
Roční kontrola				27 400
EPS – elektronická požární signalizace – budova D 1.NP vpravo				
1	Kontrola koncového prvku (čidlo, tlačítko ...)	12	50	600
2	Kontrola ovládání, vedlejších funkcí	4	100	400
3	Kontrola ústředny, obslužného pracoviště	1	2000	2000
4	Vystavení protokolu o roční kontrole dle legislativy	1	1500	1500
Roční kontrola				4 500
EPS – elektronická požární signalizace – Energoblok S004				
1	Kontrola koncového prvku (čidlo, tlačítko ...)	18	60	1080
2	Kontrola nasávacího systému, parametrizace	1	800	800
3	Kontrola ovládání, vedlejších funkcí	4	100	400
4	Kontrola ústředny, obslužného pracoviště	1	3000	3000
5	Vystavení protokolu o roční kontrole dle legislativy	1	1500	1500
Roční kontrola				6 780
EPS – elektronická požární signalizace – budova U				
1	Kontrola koncového prvku (čidlo, tlačítko ...)	235	60	14100
2	Kontrola ovládání, vedlejších funkcí	84	100	8400
3	Kontrola ústředny, obslužného pracoviště	1	5000	5000
4	Vystavení protokolu o roční kontrole dle legislativy	1	1500	1500
Roční kontrola				29 000

Pol.	popis	ks	Kč/ks	Kč celkem
EPS – elektronická požární signalizace – budova E dětské oddělení				
1	Kontrola koncového prvku (čidlo, tlačítko ...)	97	60	5820
2	Kontrola ovládání, vedlejších funkcí	14	100	1400
3	Kontrola ústředny, obslužného pracoviště	1	5000	5000
4	Vystavení protokolu o roční kontrole dle legislativy	1	1500	1500
Roční kontrola				13 720
NSZ – nouzové sdělovací zařízení – budova U				
1	Kontrola reproduktoru	240	40	9600
2	Kontrola funkčnosti ústřednové části, stanice hlasatelů, záložní napájecí soustavy	1	5000	5000
3	Vystavení protokolů o roční kontrole dle legislativy	1	2000	2000
Roční kontrola				16 600
CELKEM roční kontrola Kč bez DPH				98 000