

Trasa	Stanice	m.č.	název	Výrobce	typ	přístup vnitřních (výparníků v noci)	přístup pouze v noci	Interval	cena za 1a [v Kč bez DPH]	četnost 1a	cena za 1b [v Kč bez DPH]	četnost 1b	Cena celkem za rok / zařízení [v Kč bez DPH]	poznámka
C	FRC	205	SPT	Toshiba	kazeta	1	ne	čtvrtletně					18360	záruka 3 roky
C	FRC	405	reléovka	Toshiba	split A	1	ne	měsíčně					26640	záruka 3 roky
C	FRC	405	reléovka	Toshiba	split B	1	ne	měsíčně					26640	záruka 3 roky
B	FRB	916,914	kancelář	Toshiba	split	3	ne	čtvrtletně					24840	záruka 3 roky
B	FRB	1031	DS	Toshiba	kazeta	1	ne	čtvrtletně					18360	záruka 3 roky
C	FRC	418	obsluha MDT	Toshiba	split	1	ne	čtvrtletně					18360	záruka 3 roky
C	FRC	UPS MDT	UPS	Toshiba	split	1	ne	měsíčně					26640	záruka 3 roky

Cena celkem (za 1 rok [v Kč bez DPH])

159 840,00 Kč

Cena celkem (za 5 let [v Kč bez DPH])

799 200,00 Kč

Pro účely ocenění bude rozhodující cena čtyřech kvartálních servisů „1a“ a čtyřech měsíčních servisů „1b“. Pro účely plnění se předpokládá vykonávání pouze kvartálních servisů. V případě jejich nedostatečnosti se upraví četnost měsíčních servisů.

#### Práce dle 1a

vyčištění filtrů vnitřních jednotek  
vyčištění sběrných van kondenzátu a filtrů čerpadel  
omytí, dezinfekce a dezodorace výparníků  
kontrola funkčnosti čerpadel kondenzátu  
kontrola a nastavení ovladačů  
vyčištění kondenzátorů venkovních jednotek  
kontrola tlaku chladiva  
kontrola ložisek ventilátorů  
kontrola a seřízení ventilů  
kontrola záložních napájecích zdrojů centrálních ovladačů  
kontrola zapojení konektorů řídicích desek  
kontrola pružného uložení kompresorů

#### Práce dle 1b

1. vizuální kontrola zařízení
2. vyčištění výparníkové jednotky
3. vyčištění filtrů
4. vyčištění kondenzační jednotky
5. kontrola nastavení ovladačů
6. kontrola funkčnosti celého zařízení

kontrola zapojení silových přívodů svorkovnic

kontrola připojení hlavního potrubí chladiva a ventilů

kontrola uložení a vibrací venkovní jednotky

kontrola odvodu kondenzátu od venkovní jednotky

revize zařízení vč. Zápisu do Evidenční knih chladiva

kontrola na výskyt koroze a odřenin, v případě potřeby vady odstranit nebo aplikovat antikorozní přípravek