

## *Příloha č.1 – Podmínky dopracování koncepce stavby*

Zadavatel požaduje aby:

- stavební objekty (objekt přístavby MŠ) byly umístěny pouze na p.č. 762/7 v k.ú. Jičín;
- pozemky p.č. 758/2, 762/11, 762/12, 762/10, 762/8 v k.ú. Jičín byly v souladu s platným Územním plánem Jičín navrženy jako veřejně přístupné;
- návrh parkoviště pro objekt MŠ byl vypracován v souladu se schválenou dokumentací na prodloužení komunikace na p.č. 750/37 v k.ú. Jičín;
- dodavatel od stupně pro stavební řízení vypracoval samostatnou dokumentaci na stavební úpravy stavby na p.č. 2194 v k.ú. Jičín. Stavební úpravy budou spočívat v demolici I. NP objektu, využití suterénu objektu jako skladovacích prostor, umístění altánu pro děti v úrovni I. NP stavby.

Provozovatel požaduje aby:

- byl dořešen problém křížení čistého a špinavého provozu v objektu MŠ;
- byla dořešena kolize dopravy jídla přes šatny dětí;
- byly jasně odděleny šatny pro jednotlivé třídy.

Porota doporučuje aby:

- bylo prověřeno osvětlení zadní (severní) partie tříd;
- byl v projektu odpovídajícím způsobem řešen návrh zahrady a jejích prvků;
- bylo řešeno rozhraní s veřejnou cestou důkladněji, hrana a poloha plotu by neměla vytvářet rozpačitý zbytkový prostor.