



Příloha č.3 Stanovení množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Množství srážkových vod odváděných do kanalizace je stanoveno podle přílohy č.16 k Vyhlášce č.428/2001 Sb., kterou se provádí Zákon č. 274/2001 Sb.

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Číslo odběrného místa	1010361
Adresa odběrného místa	Jihlava - Jihlava, Jana Masaryka 1560/1 (Jihlava)
Odběratel:	Gymnázium Jihlava

Kombinované využití nemovitosti ANO NE (zaškrtněte)
(Nemovitost je částečně využívána k trvalému bydlení)

Stanovení % využití nemovitosti (pouze v případě kombinovaného využití):

Zastavěná plocha (m ²)	4 529
Počet podlaží (včetně přízemí)	
Celková podlahová plocha (zastavěná plocha x počet podlaží)	
Podlahová plocha neužívaná k trvalému bydlení	4 529
Procento ploch neužívaných k trvalému bydlení (podlahová plocha neužívaná k trvalému bydlení / celková podlahová plocha x 100)	100

Výpočet srážkových vod pro vyúčtování:

č.r.	Druh plochy:	Plocha (m ²)	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha (m ²) (plocha x součinitel)
1.	A - zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy s možností odtoku do kanalizace (střechy budov, asfalt, spárovaná dlažba apod.)	3 118,00	0,90	2 806,20
2.	B - Plocha veget. střechy (5-10 cm)		0,60	0,00
3.	C - lehce propustné zpevněné plochy s možností odtoku do kanalizace (antuka, štěrky, nespárovaná dlažba apod.)	1 411,00	0,40	564,40
4.	D - Plocha veget. střechy (11-30 cm)		0,30	0,00
5.	E - Plocha veget. střechy (od 31 cm)		0,10	0,00
6.	F - plochy kryté vegetací s možností odtoku do kanalizace (trávník, zahrada, park apod.)	574,00	0,05	28,70
7.	Součet redukovaných ploch (m²)			3 399,30
8.	Redukce ploch podle % ploch neužívaných k trvalému bydlení (m²) Součet redukovaných ploch x procento ploch neužívaných k trvalému bydlení / 100			3 399,30
9.	Dlouhodobý srážkový normál m/rok			0,6677
10.	Vypočtené množství odváděných srážkových vod k vyúčtování (m³) (dlouhodobý srážkový normál v m/rok x součet redukovaných ploch)			2 270,00

Odběratel prohlašuje, že uvedl úplné a správné údaje

V Jihlavě

Dne 7. 6. 2024

Odběratel: Gymnázium Jihlava

GYMNÁZIUM JIHLAVA
Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava
IČO: 60545984

Jméno, funkce: Mgr. Pavel Suk, ředitel

Podpis odběratele