


LEGENDA

	PS-01 – projektovaný STL plynovod z PE100RC
	PS-02 – projektované STL plynovodní přípojky z PE100RC
	PS-02 – projektované NTL odběrné plynové zařízení
	stávající NTL plynovod GasNet, s.r.o. v rámci rekonstrukce přetlakovaný na STL
	STL plynovod projektovaný v rámci navazujících etap
	STL plynovodní přípojky projektované v rámci navazujících etap
	ochranné pásmo projektovaného plynovodu a přípojek
	rušený NTL plynovod GasNet, s.r.o. – ponechaný v zemi (odplyněný, zaslepený)
	stávající STL plynovod GasNet, s.r.o.
	stávající NTL plynovod GasNet, s.r.o.
	hranice parcel KN
	pozemky dotčené stavbou



7700104264

DUR

INVESTOR: GasNet, s.r.o. Klášská 940/96, Kláše, 400 01 Ústí nad Labem
NÁZEV STAVBY: REKO MS VYŠKOV – Havlíčkova +2 k.ú. Vyškov, ul. Havlíčkova, Dukelská, Komenského

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: emh system project, s.r.o. HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: 	emh system PROJECT Projekce a revize plynových zařízení Plynárenská 499/1, 602 00 Brno tel.: 606 854 968 e-mail: projekce@emhsystem.cz				
	<table border="1"> <tr> <td>ČÍS. ZAKÁZKY</td> <td>03-02-22</td> </tr> <tr> <td>DATUM</td> <td>PROSINEC 2023</td> </tr> </table>	ČÍS. ZAKÁZKY	03-02-22	DATUM	PROSINEC 2023
ČÍS. ZAKÁZKY	03-02-22				
DATUM	PROSINEC 2023				

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL			emh system PROJECT Projekce a revize plynových zařízení Plynárenská 499/1, 602 00 Brno tel.: 606 854 968 e-mail: projekce@emhsystem.cz
KRAJ: JIHMORAVSKÝ	OBEC: VYŠKOV	K.Ú.: VYŠKOV	
NÁZEV OBJEKTU			DATUM
C. SITUAČNÍ VÝKRESY			PROSINEC 2023
			FORMÁT
			3 x A4
			MĚŘÍTKO
			1 : 500
			STUPEŇ
			DUR
			ČÍS. ZAKÁZKY
			03-02-2022
NÁZEV VÝKRESU			ČÍS. SOUPRAVY
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			ČÍS. VÝKRESU
			C.02

Napojení na stávající STL PE dn225

realizovaný v rámci stavby REKO MS VYŠKOV – Havlíčkova +2

STÁVAJÍCÍ NTL PE100 dn110

změna tlakové úrovně NTL > STL

Napojení na stávající PE dn110

montážní jáma 4,00 x 2,00 x 1,80 (m)

Napojení na stávající NTL PE dn225

montážní jáma 6,00 x 2,00 x 1,80 (m)

Blokové regulační zařízení STL>NTL 300-2-1 (300 m³/h)

typová betonová prefabrikovaná skříň

vstup STL PE100RC dn90 – 2 m

zemní uzávěr DN80 před vstupem do BRZ

výstup NTL PE100RC dn225 – 9 m

STL PE100RC-0 dn225-25 m

nasunout do stávající chráničky rušeného plynovodu STL 0 DN200

STL PE100RC dn63-16

STL PE100RC dn225

STL PE100RC dn225

STL PE100RC dn225-160

Napojení na STL PE dn225

realizovaný v rámci stavby REKO MS VÝŠKOV – Dědická +4
montážní jáma 6,00 x 2,00 x 1,80 (m)

Napojení na stávající STL PE dn225

realizovaný v rámci stavby REKO MS VÝŠKOV – Brněnská +1
montážní jáma 6,00 x 2,00 x 1,80 (m)

