

## Příloha č.1 Stanovení množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Množství srážkových vod odváděných do kanalizace je stanoveno podle přílohy č.16 k Vyhlášce č.428/2001 Sb., kterou se provádí Zákon č. 274/2001 Sb.

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

<b>Číslo odběrného místa:</b>	1600014
<b>Odběratel:</b>	TOPTRANS EU, a. s., organizační složka, IČ: 282 02 376
<b>Adresa odběrného místa:</b>	Průmyslová zóna III – Pávov 111, 58601 Jihlava

**Kombinované využití nemovitosti**  ANO  NE (zaškrtněte)  
(Nemovitost je částečně využívána k trvalému bydlení)

**Stanovení % využití nemovitosti** (pouze v případě kombinovaného využití):

Zastavěná plocha (m <sup>2</sup> )	
Počet podlaží (včetně přízemí)	
Celková podlahová plocha (zastavěná plocha x počet podlaží)	
Podlahová plocha neužívaná k trvalému bydlení	
Procento ploch neužívaných k trvalému bydlení (podlahová plocha neužívaná k trvalému bydlení / celková podlahová plocha x 100)	

**Výpočet srážkových vod pro vyúčtování:**

Č. ř.	Druh plochy	Plocha m <sup>2</sup>	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha m <sup>2</sup> (plocha x součinitel)
1.	<b>A</b> - zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy s možností odtoku do kanalizace (střechy budov, asfalt, spárovaná dlažba apod.)	7112	0,9	<b>6401</b>
2.	<b>B</b> - lehce propustné zpevněné plochy s možností odtoku do kanalizace (antuka, štěrk, nespárovaná dlažba apod.)	344	0,4	<b>138</b>
3.	<b>C</b> - plochy kryté vegetací s možností odtoku do kanalizace (trávník, zahrada, park apod.)	259	0,05	<b>13</b>
4.	<b>Součet redukováných ploch (m<sup>2</sup>)</b>	7715		<b>6552</b>
5.	<b>Redukce ploch podle % ploch neužívaných k trvalému bydlení (m<sup>2</sup>)</b> <i>Součet redukováných ploch x procento ploch neužívaných k trvalému bydlení / 100</i>			<b>6552</b>
6.	<b>Dlouhodobý srážkový normál (m/rok)</b>			<b>0,644</b>
7.	<b>Vypočtené množství odváděných srážkových vod k vyúčtování (m<sup>3</sup>/rok)</b> (řádek 5. x řádek 6.)			<b>4220</b>

Odběratel prohlašuje, že uvedl úplné a správné údaje

V \_\_\_\_\_ dne

Razítko:

Jméno, funkce:

Podpis odběratele.....