

Seznam hydranty

Příloha č. 2

Číslo	umístění	poř. č.	Typ	ø proudnice	Tlak	Průtok	TZ hadice do
1	strakovka	1	D25/30m	10	0,52	1,6	2020
2	strakovka	2	D25/30m	10	0,52	1,6	2020
3	strakovka	3	D25/30m	10	0,52	1,6	2020
4	strakovka	4	D25/30m	10	0,52	1,6	2020
5	strakovka	5	D25/30m	10	0,52	1,6	2020
6	strakovka	6	D25/30m	10	0,52	1,6	2020
7	strakovka	7	D25/30m	10	0,52	1,6	2020
8	strakovka	8	D25/30m	6	0,50	1,6	2020
9	strakovka	9	D25/30m	6	0,50	1,6	2020
10	strakovka	10	D25/30m	6	0,50	1,6	2020
11	strakovka	11	D25/30m	6	0,50	1,6	2020
12	strakovka	12	D25/30m	6	0,50	1,6	2020
13	strakovka	13	D25/30m	6	0,50	1,6	2020
14	strakovka	14	D25/30m	6	0,48	1,6	2020
15	strakovka	15	D25/30m	6	0,48	1,6	2020
16	strakovka	16	D25/30m	6	0,48	1,6	2020
17	strakovka	17	D25/30m	6	0,48	1,6	2020
18	strakovka	18	D25/30m	6	0,48	1,6	2020
19	strakovka	19	D25/30m	6	0,48	1,6	2020
20	strakovka	20	D25/30m	6	0,46	1,6	2020
21	strakovka	21	D25/30m	6	0,46	1,6	2020
22	strakovka	22	D25/30m	6	0,46	1,6	2020
23	strakovka	23	D25/30m	6	0,46	1,6	2020
24	strakovka	24	D25/30m	6	0,46	1,6	2020
25	strakovka	25	D25/30m	6	0,46	1,6	2020
26	strakovka	26	D25/30m	6	0,44	1,6	2020
27	strakovka	4	C52	13	0,48	3,1	2020
28	strakovka	2	C52	13	0,50	3,2	2020
29	strakovka	3	C52	13	0,48	3,1	2020
30	strakovka	1	C52	13	0,50	3,2	2020
31	strakovka	3	D25/30m	10	0,44	1,5	2020
32	strakovka	2	D25/30m	10	0,46	1,5	2020
33	strakovka	1	D25/30m	10	0,48	1,5	2020
34	vladislavka	1	C52	13	0,52	3,2	2020
35	vladislavka	2	C52	13	0,50	3,2	2020
36	vladislavka	3	D25/20m	10	0,54	1,6	2020
37	vladislavka	4	C52	13	0,46	3,0	2020
38	vladislavka	5	C52	13	0,44	3,0	2020
39	vladislavka	6	C52	13	0,42	2,9	2020
40	vladislavka	7	C52	13	0,40	2,8	2020
41	vladislavka	8	D25/20m	10	0,38	1,4	2020
42	vladislavka	9	D25/20m	10	0,36	1,3	2020
43	Hrzánský palác	1	C 52	12,5 mm	0,28	2,64	2020
44	Hrzánský palác	2	C 52	12,5 mm	0,28	2,64	2020
45	Hrzánský palác	3	C 52	12,5 mm	0,30	2,73	2020
46	Hrzánský palác	4	C 52	12,5 mm	0,30	2,73	2020
47	Hrzánský palác	5	C 52	12,5 mm	0,32	2,82	2020

Seznam hydranty

Příloha č. 2

Číslo	umístění	poř. Č.	Typ	ø proudnice	Tlak	Průtok	TZ hadice do
48	Hrzánský palác	6	C 52	12,5 mm	0,34	2,91	2020
49	Hrzánský palác	7	C 52	12,5 mm	0,34	2,91	2020
50	Hrzánský palác	8	C52	12,5 mm	0,32	2,82	2020
51	Kramářova vila	1	C 52	12,5 mm	0,30	2,75	2020
52	Kramářova vila	2	C 52	12,5 mm	0,36	3,00	2020
53	Kramářova vila	3	C 52	12,5 mm	0,40	3,16	2020
54	Kramářova vila	4	C 52	12,5 mm	0,46	3,39	2020
55	Lichtenštejnský palác	1	C 52	12,5 mm	0,34	2,91	2020
56	Lichtenštejnský palác	2	C 52	12,5 mm	0,34	2,91	2020
57	Lichtenštejnský palác	3	C 52	12,5 mm	0,34	2,91	2020
58	Lichtenštejnský palác	4	C 52	12,5 mm	0,34	2,91	2020
59	Lichtenštejnský palác	5	C 52	12,5 mm	0,34	2,91	2020
60	Lichtenštejnský palác	6	C 52	12,5 mm	0,36	3,00	2020
61	Lichtenštejnský palác	7	C 52	12,5 mm	0,36	3,00	2020
62	Lichtenštejnský palác	8	C 52	12,5 mm	0,36	3,00	2020
63	Lichtenštejnský palác	9	C 52	12,5 mm	0,36	3,00	2020
64	Lichtenštejnský palác	10	C 52	12,5 mm	0,38	3,08	2020
65	Lichtenštejnský palác	11	C 52	12,5 mm	0,38	3,08	2020
66	Lichtenštejnský palác	12	C 52	12,5 mm	0,38	3,08	2020
67	Lichtenštejnský palác	13	C 52	12,5 mm	0,38	3,08	2020
68	Lichtenštejnský palác	14	C 52	12,5 mm	0,40	3,16	2020
69	Lichtenštejnský palác	15	C 52	12,5 mm	0,40	3,16	2020
70	Lichtenštejnský palác	16	C 52	12,5 mm	0,40	3,16	2020
71	Lichtenštejnský palác	17	C 52	12,5 mm	0,40	3,16	2020
72	Lichtenštejnský palác	18	C 52	12,5 mm	0,42	3,24	2020
73	Lichtenštejnský palác	19	C 52	12,5 mm	0,42	3,24	2020
74	Lichtenštejnský palác	20	C 52	12,5 mm	0,42	3,24	2020
75	Lichtenštejnský palác	21	C 52	12,5 mm	0,42	3,24	2020
76	Lichtenštejnský palác	22	C 52	12,5 mm	0,44	3,31	2020
77	Slavíčková vila	1	D25	5 mm	0,42	0,56	2020
78	Slavíčková vila	2	D25	5 mm	0,50	0,61	2020
79	Chabry	1	C 52	12,5 mm	0,30	2,73	2020
80	Chabry	2	C 52	12,5 mm	0,28	2,63	2020
81	Chabry	3	C 52	12,5 mm	0,30	2, 73	2020
82	Chabry	4	B 75	12,5 mm	0,46	6,78	2020
83	Chabry	5	B 75	12,5 mm	0,46	6,78	2020