

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - topení / EKONOMICKÉ UKAZATELE

Místnosti	Počet / typ panelů	Šířka panelu [cm]	Výška panelu [cm]	Výkon panelu [W]	Celkový výkon [W]	Regulace	bez DPH/ks	celkem
č.9	2x H51	103	63	1 500	3 000	2x SR+Salus 510	10300	20600
č.6	2x H40	72	63	1 400	2 800	2x SR+Salus 510	8600	17200
č.7	2x H40	72	63	1 400	2 800	2x SR+Salus 510	8600	17200
starosta	4x H250	103	63	2 500	10 000	4x SR+Salus 310i	16000	64000
č.10	2x H00	72	63	1 000	2 000	2x SR+Salus 510	8500	17000
č.005	1x H70	45	63	700	700	1x V8	6900	6900
č.02 WCž	1x H40	45	38	400	400	1x V8	6000	6000
č.30 skaut	2x H202	103	63	2 000	4 000	2x SR+Salus 510	10400	20800
č.29	1x H00	72	63	1 000	1 000	1x V8	6900	6900
č.31	1x H60	72	63	1 600	1 600	1x V8	8700	8700
č.38	1x H40	45	38	400	400	1x V8	6000	6000
č.33	2x H150	103	38	1 500	3 000	2x SR+Salus 510	8200	16400
č.34 archiv	2x H150	103	38	1 500	3 000	2x SR+Salus 510	8200	16400
č.34 archiv I	1x H60	72	63	1 600	1 600	1x V8	8700	8700
č.11 místostar	2x H60	72	63	1 600	3 200	2x SR+Salus 510	8700	17400
č.11/I	2x H00	72	63	1 000	2 000	2x SR+Salus 510	8500	17000
č.40 WC	1x H40	45	38	400	400	1x V8	6000	6000
č.04I WC	1x H40	45	38	400	400	1x V8	6000	6000
č.14	3x H40	72	63	1 400	4 200	3x SR+Salus 510	8600	25800
č.15	2x H51	103	63	1 500	3 000	2x SR+Salus 510	10300	20600
č.15	1x H150	103	38	1 500	1 500	1x SR	8200	8200
č.16 místostar	2x H51	103	63	1 500	3 000	2x SR+Salus 310i	10300	20600
č.17	3x H200	137	38	2 000	6 000	3x SR+Salus 510	9600	28800
obřad. Sň	3x H250	167	38	2 500	7 500	3x SR+Salus 310i	10700	32100
obřad. Sň	1x H250	137	63	2 500	2 500	1x SR	12400	12400
sklad u obřad. S	1x H100	72	38	1 000	1 000	1x V8	7100	7100
č.365	1x H80	45	63	800	800	1x V8	7000	7000
č.35	2x H60	72	63	1 600	3 200	2x SR+Salus 510	8700	17400
č.36	2x H60	72	63	1 600	3 200	2x SR+Salus 510	8700	17400
č.363 velitel	1x H100	72	38	1 000	1 000	1x SR+Salus 510	7100	7100
č.363 velitel	1x H100	72	38	1 000	1 000	1x SR	7100	7100
č.1/I WC	1x H80	45	63	800	800	1x V8	7000	7000
divadlo	2x H51	103	63	1 500	3 000	2x SR+Salus 510	10300	20600
panely								518 400,00
regulace								126 050,00
Da/Mat/likv/dopr.								298 000,00
Celkem bez DPH								942 450,00
Celkems DPH								1 140 364,50

Ilustrativní výpočet

Spotřeba el. energie stávajících tepelných zdrojů (předpoklad)

191 400,00 kW

Při ceně el. energie

7,5 CZK/kWh

Roční náklady

1 435 500 CZK

Spotřeba el. energie nových tepelných zdrojů

146 059,00 kW

Při ceně el. energie

7,5 CZK/kWh

Roční náklady

1 022 413 CZK

Předpokládaná návratnost investice

2,76 roku