

KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00, Praha 6 - Vokovice

IČO: 00176842

+420 724 116 445

Email:

Datum: 29.5. 2024

Na základě Rámcové dohody o poskytování služeb E635-S-4908/2023 u Vás objednááme opravu dveří, opravu nefunkčního zvukového signálu Alarmy, nouzového osvětlení COP a napojení do obvodu, doplnění oleje do stroje a opravu madla v kabině po provozní revizi v žst. Lipník nad Bečvou ON (č. 45363165). Cena dle zaslané cenové nabídky.

Jedná se o činnost v režimu OUA

Zakázka: E213H4U21MBI

Termín: do 04.10.2024

Cena: 331 488,65,- Kč (bez DPH)


Příloha:

Cenová nabídka T-0007391922-1

Cenová nabídka T-0007408916

Rozpočet nabídky

Protokol provozní revize



Dedicated to People Flow™ **KONE**

Zakázka

NÁDRAŽNÍ 400/28, LIPNÍK NAD BEČVOU- 45363165- DOOR

Řešení:

KONE People Flow Solutions™

Datum nabídky:

13.05.2024

Číslo nabídky:

0015662050



Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00, Praha 1 Nové Město

KONE, a.s.
1. máje 103
703 00, Ostrava-Vítkovice

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za projevení zájmu a zaslání Vaší poptávky. V příloze Vám tímto předkládáme náš návrh řešení částečné modernizace, které vychází z Vašich požadavků a z aktuálního stavu Vašeho zařízení. Věříme, že naše řešení vylepší technický stav zařízení a prodlouží jeho životnost. V případě veškerých dotazů se prosím obraťte na našeho obchodního zástupce.

Těšíme se na naši spolupráci

S pozdravem

KONE a.s.

1. Proč KONE?

KONE ve zkratce

KONE je globální lídr ve výtahovém a eskalátorovém odvětví. Naším cílem je vytvořit z měst lepší místo pro život.

Naše univerzální portfolio produktů zahrnuje širokou škálu inovativních produktů včetně výtahů, eskalátorů, travelátorů, automatických dveří pro budovy, monitorovacích, přístupových a cílových systémů řízení.



Přes
150tis
instalací ročně po celém světě

Přes
1.4mil
servisovaných zařízení

60,000+
zaměstnanců



550,000
zákazníků po celém světě

87%
zákazníků doporučuje KONE jako partnera

Hodnoty pro Váš projekt


KONE vám pomůže snížit provozní náklady, zvýšit spokojenost obyvatel a hodnotu vaší budovy poskytováním funkčního, přístupného a bezpečného vybavení prostřednictvím profesionálního a bezproblémového modernizačního projektu.

- ✓ Zvýšená funkčnost a spokojenost uživatelů / minimální rušení koncových uživatelů
- ✓ Vylepšená ekologická účinnost, snížená spotřeba energie
- ✓ Odolné a snadno udržovatelné materiály
- ✓ Vylepšená bezpečnost podle nejnovějších norem
- ✓ Zvýšení atraktivity
- ✓ Atraktivní výběr návrhů interiérů a komponentů / odolných materiálů

2. Vaše řešení

Náš návrh na modernizaci


1. Balíčky
2. Pohon
3. Elektrifikace
4. Signalizace
5. Kabina
6. Dveře
7. Šachta



Hodnota řešení

MOD balíčky

Modernizační balíčky KONE jsou navrženy tak, aby zlepšovaly ekologickou účinnost, výkon, spolehlivost a estetiku vašeho zařízení a zároveň zvyšovaly jeho bezpečnost. Snížená spotřeba energie a lepší hodnocení VDI. Vyšší výkon a spolehlivost a lepší dostupnost pro koncové uživatele.




Dveře

Modernizace systému dveří výtahu pomocí KONE ReNova™ zvyšuje bezpečnost, výkon a spolehlivost dveří. Modulární design znamená, že řešení dveří lze přizpůsobit specifickým potřebám vaší budovy.

Dveře ReNova

Modernizace systému dveří výtahu pomocí KONE ReNova™ zvyšuje bezpečnost, výkon a spolehlivost dveří. Dveře KONE ReNova 600 jsou určeny k modernizaci výtahů automatickými dveřmi ve všech typech budov.



Detaily řešení

ID zařízení 45363165

Dveře

Název produktu	Dveře ReNova
Balíček pro modernizaci dveří:	Balíček M1
Kategorie vytížení dveří:	ReNova 600 pro zvýšené vytížení dveří
Typ pracovního rozsahu:	R600, Mid Duty
Šířka dveří:	800 mm
Výška dveří:	2000 mm
Typ dveří:	2R, Dvoupanelové stranové, pravé
Počet dveří kabiny:	1 ks
Materiál panelů kabinových dveří:	F, Asturias satin, broušená nerezová ocel
Čelní stěna kabiny:	Bez objednání nové čelní stěny
Příprava pro bezpečnostní zařízení kabinových dveří:	Světelná clona připevněná k prahu kabinových dveří
Počet šachetních dveří	2
Typ šachetních dveří:	7, Rám 120mm, zapuštěný do niky
Typ šachetních dveří, strana A:	[TYP_LDO_A(2R)]
Materiál panelů šachetních dveří:	F, StSt AISI304, Scotch Brite
Materiál rámu šachetních dveří:	F, StSt AISI304, Scotch Brite
Požární odolnost	S požární odolností EW60 podle ČSN EN81-58
Legislativa:	ČSN EN 81-20




3. Cenová nabídka

Ceny

 Výtah

Budova 1

ID zařízení	Adresa zařízení	Rychlost (m/s)	Nosnost (kg/os.)	Cena zařízení
Skupina 1				
 45363165	NÁDRAŽNÍ 400/28, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU		630 /	

Balíček M1 ReNova 600 1x kabinové dveře + 2x šachetní dveře
Instalace

Celková cena nabídky, bez DPH

DPH bude účtována v zákonné výši dle typu objektu.

Kalkulace je založena na obsahu specifikovaném v základní části nabídky a dodatcích, které jsou její nedílnou součástí. Veškeré obrázky a fotografie použité v této nabídce mají informační charakter a jsou ilustrativní.

Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:

100% po provedení práce
Faktura se splatností 30 dní.

Harmonogram

Termín doručení je 20 týdnů od podpisu smlouvy o dílo / objednávky

Platnost nabídky

Tato nabídka je platná při objednání nebo uzavření Smlouvy o dílo do 60 dní ode dne vyhotovení cenové nabídky.

Záruka

Na dodávku a montáž poskytuje zhotovitel objednateli záruku po dobu 12 měsíců od podpisu předávacího protokolu. Prodloužená záruka na 36 měsíců bude poskytnuta při uzavření smlouvy na servis výtahů s KONE a.s. po celou dobu prodloužené záruky. V rámci této záruky jsou prováděny bezplatně opravy poruch souvisejících s provedenou opravou a vzniklé vadou dodávky nebo montáže. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé na komponentech které nebyly součástí díla, úmyslným poškozením nebo nepovoleným užitím a neodborným zásahem do zařízení. Případné nedostatky v kvalitě dodávky a montáže budou řešeny dle platných a účinných zákonů a dalších právních předpisů. Pokud dojde k výměně nebo opravě dílu, díl zachovává záruku celého díla jako celek. Pokud dojde k odstavení výtahu z důvodu záruční opravy, pak se záruka automaticky prodlužuje o dobu odstavení výtahů z provozu. Případné reklamace v rámci záruky je nutno uplatnit písemně, bez prodloužení a to ve lhůtě do 7 dnů od projevení vady, jež je důvodem příslušné reklamace. Záruka se nevztahuje na výměnu součástí s ukončenou dobou jejich životnosti, mj. pojistek, žárovek, baterií/akumulátorů, lanek pohonu dveří, vodící silony kabiny, silony protiváhy a silony dveří nebo škod či vad na výtazích nebo jejich součástech v důsledku nadměrného opotřebení, vandalismu, nesprávného používání, nedbalosti, nesprávného provozování, abnormálních teplotních nebo vlhkostních podmínek, poškození z důvodu vyšší moci nebo práce, opravy, změny, opravy nebo výměny jakýchkoliv součástí jinými osobami bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele, nebo z jakékoliv jiné vnější příčiny mimo kontrolu zhotovitele. Veškeré jejich součásti budou vždy uloženy, provozovány a udržovány řádně a v souladu s pokyny zhotovitele, jinak bude záruka považována za neplatnou.

Stavební připravenost

Splnění následujících podmínek je nutné pro zajištění včasné opravy / modernizace výtahu:

1. Objednatel poskytne zhotoviteli příruční sklad pod uzavřením, případně odpovídající prostor dle vzájemné dohody. Podrobné podmínky skladování materiálu a pracovních pomůcek pro montáž budou upřesněny mezi mistrem montáže zhotovitele a pověřeným pracovníkem objednatele.
2. Objednatel bezplatně poskytne dle svých možností zhotoviteli pro montážní pracovníky šatnu, WC a umývárnu a zdroj elektrické energie.
3. Stablní osvětlení nástupišť musí mít v blízkosti šachetních dveří na podlaze 50 lx - dle ČSN EN 81-20, článek 5.3.7.1.
4. Objednatel bere na vědomí zvýšenou hlučnost a prašnost při montážních pracích.
5. Objednatel zajistí přívod el. energie k novému rozváděči, platnou revizní zprávu přívodu.

Zahrnuté práce

Doprava materiálu na místo montáže podle našich všeobecných obchodních podmínek, pokud není uvedeno jinak.

Demontáž a případnou obnovu komponentů zahrnutých v prováděné modernizaci.

Náklady na montáž v běžné pracovní době, pokud není dohodnuto jinak, typicky 7:00 až 19:00, od pondělí do pátku.

Náklady na montáž zahrnují dopravu, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje, jako jsou zkoušky, uvedení do provozu a vyklízení staveniště.

4. Vaše údržba KONE Care™

Aby byla zachována platnost záruky, musí být uzavřena stávající servisní smlouva. Pokud poskytovatel servisu není KONE, záruka bude existovat pouze pro selhání komponentů. Pokud je KONE aktuálním poskytovatelem servisu, náklady na práce nezahrnují probíhající servis, který bude pokryt vaší stávající smlouvou o servisu s KONE, pokud není v této nabídce uvedeno jinak. Pokud KONE není aktuálním poskytovatelem servisu, nebude přijata žádná odpovědnost za jakékoli problémy se spolehlivostí mimo komponenty.

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 Nové Město

KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00, Praha 6 - Vokovice

1. Máje 3236/103
703 00 Ostrava Vítkovice
Tel: +420 601087636
Mail:

www.kone.cz

Nabídka číslo: T-0007408916

24.05.2024

Správa železnic, NÁDRAŽNÍ 400-28, LIPNÍK NAD BEČVOU-45363165-ostrovni nástupiště

Vážený zákazníku,

Dle zjištěných závad našim servisním pracovníkem Vám zasilám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat. Fakturace bude provedena dle platebních podmínek uvedených v této nabídce. V případě potřeby upřesnění nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (jméno je uvedeno v záhlaví nabídky). Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30), není-li v této nabídce výslovně uvedeno jinak. Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši objednávku e-mailem na adresu

Tato nabídka je platná 2 měsíce od data jejího zpracování.

S pozdravem,

Předmět nabídky

Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Zařízení: C5NE3800 (45363165). Na adrese: NÁDRAŽNÍ 400/28 , 751 31, LIPNÍK NAD BEČVOU. Lokace zařízení: 03-166 2.NÁST. (OSTROVNÍ).			
1 Oprava nefunkční zvukový signál ALARM, nouzového osvětlení do COP a napojení do el. obvodu			
BATTERY	1		
Instalace	4 h		
2 Doplnění oleje do stroje			
GEAR OIL, CANISTER	1		
Instalace	1 h		
3 Oprava madla v kabině			
Drobný materiál	1		
Instalace	2 h		

Práce celkem, bez DPH

Materiál celkem, bez DPH

Celková prodejní cena, bez DPH

Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:

100% po provedení práce

Faktura se splatností 14 dní

Záruka

Záruka na provedené práce je 6 měsíců.

Záruka na instalovaný materiál je 24 měsíců (mimo materiál podléhající běžnému opotřebení)

Záruka na dílo podléhá Všeobecným obchodním podmínkám společnosti KONE, a.s., které jsou zveřejněny na webové stránce www.kone.cz

Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. T-0007408916. **Závazně objednáme práce v plném rozsahu.**

Zákazník

Místo, datum

Jméno, Příjmení a podpis zákazníka

Rozpočet nabídky**Zařízení:**
výtah OTIS v žst. Lipník nad Bečvou ON**Adresa:**
Nádražní 400/28
751 31 Lipník nad Bečvou

Materiál	Mj (ks, hod, kpl.)	Množství	Cena / mj	Cena Kč bez DPH
1x kabinové , 2x šachetní dveře + příslušenství	kpl	1		
baterka	ks	1		
Gear olej	kpl	1		
drobný opravný materiál	kpl	1		
Práce				
výměna poškozených šachetních a kabinových dveří	hod	45		
oprava nefunkč. Zvukového signálu ALARM, nouzové osvětlení COP a napojení baterie do obvodu	hod	4		
doplnění oleje do stroje	hod	1		
oprava madla v kabině	hod	2		
CELKEM Kč (bez DPH)				

číslo výťahu:

Ev. č. protokolu: A * 065227

Zpráva o provozní revizi výťahu
dle vyhl. 100/95 Sb. v akt. znění

UTZ 03-166
VČ: LSME 3800
EQ-45363165

Díl A5

PROTOKOL Z ODBORNÉ PROHLÍDKY

Provozovatel: SĚ S.O., OŘ OSTRAVA	Označení jednotky zákazníka: UTZ 03-166
Revizní výťah: ČST LIPNÍK MAD BEČVOU, OŘ	Nosnost: 630 KG Stanic / nástupišť: 212

zrušené díly – číslo se závadou zakroužkovat

ROJOVNA	II. ŠACHTA	III. KLEC
Hydraulický stroj / Hydraulický agregát	22. ohrazení	43. podlaha
Elektrický motor / Hydraulický válec	23. vodítka	44. <u>stěny, strop</u>
Spínač	24. nosné prostředky	45. <u>klecové dveře</u>
Koncový vypínač	25. vyvažovací závaží	46. závěs
Omezovač rychlosti	26. prohlubeň	47. zachycovače
Omezení doby chodu motoru	27. nárazníky	48. vodící čelisti
Elektrická instalace	28. koncový vypínač	49. odkláněcí křivka
Hlavní vypínač a pojistky	29. kladky (lanové a řetězové)	50. ovladačová kombinace
Spřáhla	30. <u>šachetní dveře</u>	51. <u>nouzový signál</u>
Průslušenství	31. dveřní uzávěrky	52. <u>osvětlení vč. nouzového</u>
Elektrická / hydraulická schémata	32. patrové přepínače, snímače / spínače	53. elektrická instalace
Systém zabránění klesání klece	33. ovladače	54. tabulky, návody
Bezpečnostní ventil	34. signalizace	55. revizní jízda
Manuální ventil	35. elektrická instalace	56. funkce pohyblivé podlahy
Ventil ručního čerpadla	36. osvětlení vč. nouzového	57. dorozumivací zařízení
Hadice, potrubí	37. tabulky, návody	58. clona (ochrana dveřního prostoru)
Kontrola oleje	38. napínací zařízení omezovače rychlosti	59. vážící zařízení
Signalizace polohy klece	39. lano omezovače rychlosti	60. /
Přístup, osvětlení	40. Pulse™ (RBI)	61. /
Tabulky, značení, návody	41. revizní jízda	
..... /	42. /	

Poznámky: (V případě zjištění závady uveďte číslo dílu v kroužku a doplňte komentářem)

1) DOPLNIT OLJ (50.) + (45.) OPOTŘEBENO; SILNÁ KORÓZE SD ST. -1
 (44) LUKY MADCO (1x) (45) KORÓZE DVEŘÍ, PRAMOVÉ DESKY, PEKŮ
 ZBOURAN DO ŠACHTY, KORÓZE PŘESVĚD. PŘECHŮ (51) MTF. ZVUK. SIG. ALARM
 (52) MTF. NO

PŘÍLOHA:

Výtah je způsobilý provozu (ANO) - NE pro závady podle bodů:

Ověřující pracovník vlastníka / provozovatele:

Odborná prohlídka provedena dne: 12.4.2024

Místo:

Jméno:

Odbornou prohlídku provést do: 12.7.2024

Podpis, příp. razítko

Záznamy servisní firmy o provedených opravách:

Straněny závady pod body:

Jméno, datum, podpis

Údržební úkony servisu výtahu podle přílohy B provedeny dne:

Jméno, podpis:

Záznam vlastníka / provozovatele o provedených opravách spadajících do jeho kompetence:

Straněny závady pod body:

Jméno, datum, podpis:

Záznam o odborných zkouškách, zkouškách po podstatných změnách, inspekčních prohlídkách – protokol z nich se přiloží do Knihy výtahu jako její součást a v této knize se provede záznam o provedení těchto úkonů na druhé straně obálky.