

## 11. SMP , technický úřad , oddělení technických stanovisek

**TABULKA VYPOŘÁDÁNÍ PŘÍPOMÍNEK K ÚS KASÁRNA SLOVANY ZE DNE 8.3.2024**

Č.	přípomínka	Vyhodnocení/zpracování/odůvodnění
1	Požadujeme doplnit koordinační řezy sítí a stromů, požadujeme dodržet ochranné pásmo stromů min 2 m mezi patou kmene a vedením sítí	Řezy doplněny, ochranné pásmo 2m v podrobnosti studie respektováno, v dalším stupni nutná detailní koordinace
2	Řešení trakčních kabelů a závěsů na budovách pro vedení TRAM dle Plzeňských standardů komunikací	Zpracováno, Znázorněno v řezech, v místech, kde je to možné, navrženy závěsy na budovách
3	Koordinace navazující projektové dokumentace zástavby koordinovat s povolením tramvajové tratě.	Bereme na vědomí, nutno koordinovat v navazující projektové dokumentaci
4	Souhlasíme s vedením cyklotras	-
5	Nesouhlasíme s vedením elektrické energie přes park	Upraveno, vedení posunuto na severní a jižní okraj parku
6	Požadujeme rozšířit rabátka stromů na 2 m.	Upraveno, rozšířeno dle požadavků
7	V dalších stupních PD požadujeme řešit likvidaci dešťových vod maximálně povrchově, Požadujeme návrh od autorizovaného krajinářského architekta	Likvidace je v rámci parku již nyní přednostně řešena zasakováním. Součástí autorského týmu M1 s.r.o. je autorizovaný architekt pro krajinářství ( ), zajišťující autorizaci krajinářských úprav
8	Požadujeme používat dřeviny, které snáší městské prostředí	Bude řešeno detailně v navazující projektové dokumentaci, v ÚS zpracováno do textu
9	Upozorňujeme, že SVSMP bude přebírat pouze stavby na pozemcích v majetku města	Bereme na vědomí, předání komunikací včetně infrastruktury a pozemků pod nimi je součástí memoranda mezi investorem a městem Plzeň, stávající vlastník je obeznámen s touto podmínkou