

# Připomínky ÚKRMP - ÚS Kasárna Slovany, čistopis

**Subject:** Připomínky ÚKRMP - ÚS Kasárna Slovany, čistopis

**From:**

**Date:** 15.5.2024 14:15

**To:** "

**CC:**

Dobrý den,  
po předchozí telefonické domluvě zasílám připomínky k návrhu čistopisu ÚS Kasárna Slovany:

- U bloku D2 nadále požadujeme snížit minimální podíl zeleně na min. 25%, a sjednotit tak podmínky s blokem D1 (viz bod 3. v tabulkovém vypořádání našich připomínek).
- Návrh HDV v uličních prostorech má splnit podmínky Plzeňských standardů hospodaření s dešťovými vodami, jedním z jejich požadavků je řešit vsakování vod z potenciálně znečištěných ploch komunikací přes souvislou zatravněnou vrstvu. Ke zvážení proto dáváme doplnění tohoto řešení jako možné varianty do textu kapitoly 6.2.2. (viz bod 6. vypořádání).

Případné dotazy zodpovím na níže uvedeném telefonu. Děkuji.

S pozdravem

oddělení stanovisek

**E**

**T +**

**W** [www.ukr.plzen.eu](http://www.ukr.plzen.eu)

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZEŇ, příspěvková organizace Škroupova 5, 305 84  
Plzeň

--Attachments:-----

image001.png

0 bytes

ZAPRACOVÁNO DO TEXTOVÉ ČÁSTI  
čistopis 17.5.2024