

Studie Kasárna - Slovany čistopis - doplnění textové části

Subject: Studie Kasárna - Slovany čistopis - doplnění textové části

From:

Date: 17.5.2024 14:48

To: "

CC:

Vážený pane,

dle telefonické domluvy Vás tímto žádám o doplnění textové části Studie Kasárna - Slovany čistopis o následující:

1) Prosim o vložení textu do části 6.1.2., řešící zásobování lokality pitnou vodou:

- a. Byla provedena vzájemná projektová koordinace ve vztahu ke specifikaci kapacitních nároků a dostatečnosti navrhovaného technického řešení zásobování zájmového území pitnou vodou s investiční akcí projekčně připravované ze strany OI MMP - „Provozní propojení ČS Úhlavská se zásobním řadem Ostrá Hůrka“.
- b. Nezbytně nutnou podmínkou pro napojení rozvojové lokality je realizace investiční akce „Provozní propojení ČS Úhlavská se zásobním řadem Ostrá Hůrka“.

Opravenou verzi celé Studie prosím zašlete paní ředitelce ještě dnes.

S pozdravem

Technický ředitel

[Plánované obnovy vodohospodářské sítě na území města Plzně | VODÁRNA PLZEŇ a.s. \(vodarna.cz\)](#)

T +420

E

W www.vodarna.cz

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň,

IČ 25205625, DIČ CZ25205625 Společnost je zapsána u KS v Plzni, oddíl B, vložka 574



Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou v naší společnosti uzavřeny zásadně v písemné formě a vlastnoručně podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě písemného pověření. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku.

—Attachments:-----

image001.png

0 bytes

zpracováno do textu 17.5.2024

