

OSBAU - kontrolní a zkušební plán stavby - KZP

Objekt: Sportovní hala u ZŠ Junácká v Ostravě - Staré Bělé

položka	název kontroly	kritéria přijatelnosti	četnost kontroly	kontrolu provádí	za kontrolu odpovídá	metoda kontroly (A - prohlídka dle PD a norem V - vizuální prohlídka OP - odborné posouzení Z-zkouška M - měření)	datum	podpis
1	prostudování projektové dokumentace odpovědnými pracovníky	dle PD	před zahájením stavby, během realizace	SV	SV	A		
2	kontrola zabezpečení PO a BOZP	dle PD a požadavků v SoD	během realizace	M	SV	V		
3	kontrola odpojení inž.sítí	odpojení všech inž.sítí v rozsahu stavby	před zahájením bouracích prací	M	SV	prohlášení pracovníků elektra a vody o odpojení sítí		
4	průběžná kontrola bouracích prací	dle PD	během realizace	M	SV	A, V, M		
5	konečná kontrola bouracích prací	dle PD	po dokončení bouracích prací	M	SV	A, V, M		
6	kontrola dodávek materiálů	materiály obdobných vlastností specifikovaných v PD	každá dodávka před montáží	M	SV	V		
7	kontrola stavebního výtahu	dle platných předpisů	při uvedení do provozu	M	SV	V		
8	kontrola lešení	dle platných předpisů	při uvedení do provozu	M	SV	V		
9	kontrola stavu nosných trámů po obnažení podbití	vizuální zhodnocení, popř. mechanické zhodnocení	po obnažení nosné kce	M	SV	V, OP		
10	kontrola uložení nových stropů a výztuže věnce	dle PD	při ukládání stropů a věnců	M	SV	V, OP, M		
11	kontrola uložení nových nosných překladů	dle PD	při ukládání nosných trámů	M	SV	V, OP, M		
12	zhodnocení stavu po změně dispozic (po uložení všech překladů a vybourání otvorů, osazení sloupů)	finální kontrola dle PD	před zakrytím nosné kce	M	SV	V, OP		
13	kontrola únosnosti zeminy	dle PD	před provedením základů a kufru nových zpevněných ploch	M	SV	Z		
14	kontrola založení nového zdiva, sdk	dle PD	při založení nových kcí	M	SV	A, V, M		
15	kontrola překladů	dle PD	před vybouráním otvorů	M	SV	A, V, M		
16	kontrola elektrického vedení	dle norem, PD	při dokončení stavby (revize)	M	SV	Z		
17	kontrola vodovodního a kanalizačního potrubí	dle norem, PD	při dokončení stavby (tlakové zkoušky)	M	SV	Z		
18	dokončovací práce	dle PD a požadavků v SoD	při dokončení stavby	M	SV	V		
19	komplexní kontrola s předáním stavby objednateli	dle PD a požadavků v SoD	při dokončení stavby	M	SV	V		

RNDr. Mojmír
Krejčíček

Tomáš
Hrtánek