

Technická zpráva a cenová nabídka na výměnu oběhového čerpadla a 3 ks směšovacích ventilů včetně servopohonů v předávací stanici u dílen

Věc: popis stávajícího stavu + návrh opravy a cenová nabídka

Stávající čerpadlo 380 V je spálené, toto čerpadlo se již nevyrábí a bude nahrazeno adekvátní náhradou a to Grundfos Magna 3, 32 - 60 230 V , dále budou vyměněny 2 ks přírubových směšovacích třicestných ventilů DN 80 a 1 ks směšovací ventil DN 32 , na všech ventilech budou také vyměněny adekvátní servopohony. Úprava připojení ventilů na rozvody ÚT včetně elektrozapojení (komunikace s M.aR.) Topná a tlaková zkouška

Cenový rozpočet : Materiál

Čerpadlo Grundfos Magna 3 32-60 230 V	
Třicestný směšovací ventil Esbe 3F 80 2 ks	
Třicestný směšovací ventil Esbe 32	
Servopohon Esbe CRA 111 2 ks	
Servopohon Esbe na DN 32	
Spotřební materiál (šrouby , matice, těsnění , plyn , kyslík)	

Práce :

Topenářské práce celkem	
Elektrozapojení včetně spotřebního materiálu	

Doprava : Celkem

Celková cena včetně DPH 134.871 Kč

Nejsem plátce DPH

Vypracoval : Oldřich Hach

Dne : 12.6. 2024