

From: [REDACTED]

Sent: Tuesday, February 13, 2024 6:06 AM

To: [REDACTED]

Subject: RE: Infrastruktura pro elektromobilitu lokalita Michálkovice - posouzení možného křížení sítí

Dobrý den pane [REDACTED],

Jak již jsme spolu telefonicky tuto věc probírali, tak ji stručně shrnu:

1. Možnost – kopané sondy se zjištěním skutečných hloubek uložení sítě
A po provedení a vyhodnocení těchto sond by minimální vzdálenost křížení prováděného řízeným protlakem byla ze strany GasNet 0,5m
2. Možnost- provedení investorem průzkumu prostoru protlaku pomocí georadaru
3. Po vyhodnocení snímku georadaru odbornou organizací bude na základě snímku z georadaru vypracován příčný řez protlaku, kde bude zobrazeno místo provedení protlaku a všechny lokalizované inženýrské sítě
4. Z pohledu realizace protlaku v ochranném pásmu plynárenských zařízení požadujeme, aby obrys protlaku byl navržen min. 1 m od identifikovaného obrysu plynárenského zařízení (s ohledem na konkrétní případ mohu vzdálenost snížit)

Pěkný den

[REDACTED]

[REDACTED]

GasNet Služby, s.r.o.

[REDACTED]