

Souhlasím

KONE Internal



SNEO, a.s.  
Nad alejí 1876/2  
162 00 Praha 6, Veleslavín

KONE, a.s.  
Evropská 423/178  
160 00, Praha 6 - Vokovice

Evropska 178  
16000 Prague 6  
Tel:  
Mail:

[www.kone.cz](http://www.kone.cz)

Nabídka číslo: T-0007545996

26.06.2024

## ČS. ARMÁDY 601/23 - Odstranění závad po OP

Vážený zákazníku,

Dle zjištěných závad naším servisním pracovníkem Vám zasílám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat. Fakturace bude provedena dle platebních podmínek uvedených v této nabídce. V případě potřeby upřesnění nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (jméno je uvedeno v záhlaví nabídky). Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30), není-li v této nabídce výslovně uvedeno jinak. Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši objednávku e-mailem na adresu

Tato nabídka je platná 2 měsíce od data jejího zpracování.

S pozdravem,



## Předmět nabídky

Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Zařízení: 40014727 (40014727). Na adrese: ČS. ARMÁDY 601/23 , 160 00, PRAHA 6. Lokace zařízení: V1.			
1 Výměna kladek a vodících patek kabinových a šachetních dveří.			
Balíček dolního vedení AMD dveří (4ks)	7		
Sada vodících kladek dveří (2ks)	14		
Sada přítlačných kladek dveří (2ks)	7		
Práce			
2 Doprava	1		
<b>Práce celkem, bez DPH</b>			<b>9 240,00 Kč</b>
<b>Materiál celkem, bez DPH</b>			<b>53 048,30 Kč</b>
<b>Celková prodejní cena, bez DPH</b>			<b>62 288,30 Kč</b>

## Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:  
100% po provedení práce  
Faktura se splatností 14 dní

## Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. T-0007545996.  
**Závazně objednááme práce v plném rozsahu.**

## Zákazník

Místo, datum .....

\_\_\_\_\_  
Jméno, Příjmení a podpis zákazníka

Protokol z odborné prohlídky výtahu  
ČSN 27 4002

V1 - zadní



Vlastník / Provozovatel: Městský úřad Praha 6		Evidenční číslo výtahu: 1100141424
Umístění výtahu: ČS armády 23, P-6	Nosnost: 480 kg / 6 osob	Stanic / nástupišť: 4/4

Prohlížené díly - číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA	II. ŠACHTA	III. KLEC
<input checked="" type="checkbox"/> 1. výtahový stroj / <del>hydraulický</del> agregát	<input type="checkbox"/> 24. ohrazení	<input type="checkbox"/> 48. podlaha
<input type="checkbox"/> 2. elektromotor / <del>hydromotor</del>	<input type="checkbox"/> 25. vodítka	<input type="checkbox"/> 49. stěny, strop
<input type="checkbox"/> 3. brzda	<input type="checkbox"/> 26. nosné prostředky	<input type="checkbox"/> 50. klecové dveře
<input type="checkbox"/> 4. koncový vypínač	<input type="checkbox"/> 27. vyvažovací závaží	<input type="checkbox"/> 51. závěs
<input type="checkbox"/> 5. omezovač rychlosti	<input type="checkbox"/> 28. prohlubeň	<input type="checkbox"/> 52. zachycovače
<input type="checkbox"/> 6. omezení doby chodu motoru	<input type="checkbox"/> 29. nárazníky	<input type="checkbox"/> 53. vodící čelisti
<input type="checkbox"/> 7. hl. vypínač a pojistky	<input type="checkbox"/> 30. koncový vypínač	<input type="checkbox"/> 54. odkláněcí křivka
<input type="checkbox"/> 8. rozvaděč	<input type="checkbox"/> 31. kladky (lanové <del>střetězové</del> )	<input type="checkbox"/> 55. ovládací kombinace
<input type="checkbox"/> 9. příslušenství	<input checked="" type="checkbox"/> 32. šachetní dveře	<input type="checkbox"/> 56. nouzový signál
<input type="checkbox"/> 10. el. <del>hydraul.</del> schémata	<input type="checkbox"/> 33. dveřní uzávěrky	<input type="checkbox"/> 57. osvětlení
<input type="checkbox"/> 11. systém zabraňující klesání klece	<input type="checkbox"/> 34. patrové přepínače	<input type="checkbox"/> 58. elektrická instalace
<input type="checkbox"/> 12. bezpečnostní ventil	<input type="checkbox"/> 35. ovládací kombinace	<input type="checkbox"/> 59. tabulky, návody
<input type="checkbox"/> 13. tlakový ventil	<input type="checkbox"/> 36. signalizace	<input type="checkbox"/> 60. revizní jízda
<input type="checkbox"/> 14. ventil ručního čerpadla	<input type="checkbox"/> 37. osvětlení	<input type="checkbox"/> 61. vážicí zařízení
<input type="checkbox"/> 15. nádice, potrubí	<input type="checkbox"/> 38. tabulky, návody	<input type="checkbox"/> 62. dorozumívací zařízení
<input type="checkbox"/> 16. kontrola oleje	<input type="checkbox"/> 39. napínací zařízení omezovače rychlosti (OR)	<input type="checkbox"/> 63. clona
<input type="checkbox"/> 17. ukazatel polohy klece	<input type="checkbox"/> 40. lano OR	<input checked="" type="checkbox"/> 64. fotobuňka(y)
<input type="checkbox"/> 18. přístup, osvětlení	<input type="checkbox"/> 41. <del>hydromotor</del>	<input type="checkbox"/> 65. pohon kabinových dveří
<input type="checkbox"/> 19. tabulky, značení, návody	<input type="checkbox"/> 42. čelní stěna	<input type="checkbox"/> 66. ....
<input type="checkbox"/> 20. ohrazení, vstup, okna	<input type="checkbox"/> 43. prahová mezera	<input type="checkbox"/> 67. ....
<input type="checkbox"/> 21. ventilace	<input type="checkbox"/> 44. upevnění nosných prostředků	<input type="checkbox"/> 68. ....
<input type="checkbox"/> 22. elektrická instalace	<input type="checkbox"/> 45. elektrická instalace	<input type="checkbox"/> 69. ....
<input type="checkbox"/> 23. ....	<input type="checkbox"/> 46. ....	<input type="checkbox"/> 70. ....
	<input type="checkbox"/> 47. ....	<input type="checkbox"/> 71. ....
		<input type="checkbox"/> 72. ....

ZÁVADY: 32 - výhled kladek a spodního vedení ŠD 6x  
50 - výhled kladek a spodního vedení K-D 1x

ZÁVĚR:

I. Výtah je způsobilý provozu  ANO -  NE pro závady podle bodů: .....

[Redacted]	Prohlídka Jméno: [Redacted]	9.5.24
	Razítko: [Redacted]	

Označování kontrolovaných dílů:  
 Díl se závadou ..... číslo prohlíženého dílu zakroužkovat  
 Díl bez závady ..... zkontrolováno   
 Nekontrolovaný díl ..... proškrtnout

ORIGINAL - A