



DISTRIBUCE

DODATEK ČÍSLO 001 SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
ČÍSLO: 18_SOBS01_4121359071

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen „PDS“)
ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/B, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny
č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | distribuční portál pro elektronickou komunikaci:
<https://dip.cezdistribuce.cz> | www.cezdistribuce.cz | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň,
Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 8. 3. 2022 zastupuje Ing. Zdeněk Linhart, pozice:
Vedoucí odboru Obsluha zákazníků

ŽADATEL (dále jen „Žadatel“)

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 13035401
OBCHODNÍ FIRMA / Město Rožnov pod Radhoštěm
NÁZEV
IČO 00304271
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI
ULICE Masarykovo náměstí
OBEČ Rožnov pod Radhoštěm
ZÁPIS V OR / ŽR
ZASTOUPENÁ vz. Ing. Kučera Jan, MSc., Starosta města
TELEFON 739 503 633

DIČ

Č. P. / Č. O. 128
MÍSTNÍ ČÁST Rožnov pod Radhoštěm

PSČ 756 61

E-MAIL marek.moll@roznov.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PDS a Žadatel uzavírají tento dodatek číslo 001 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí (vn) nebo velmi vysokého napětí (vvn) číslo 18_SOBS01_4121359071, uzavřené dne 23. 3. 2018 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. V článku III., odstavec 3) Smlouvy se termín 16 měsíců nahrazuje termínem 31.08.2024.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 001 nedotčená, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen v listinné podobě. Žadatel (příjemce návrhu dodatku) vyjádří svůj bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tohoto dodatku tím, že Žadatel, resp. osoba oprávněná za něj jednat, připojí na návrh tohoto dodatku svůj podpis. Je-li platnost dodatku uzavíraného Žadatelem, který je právnickou osobou, podmíněna souhlasem příslušného orgánu právnické osoby (např. rady nebo zastupitelstva obce), Žadatel prohlašuje, že tento souhlas mu byl udělen nejpozději ke dni podpisu dodatku. Tento dodatek je platný a účinný od okamžiku, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) PDS (navrhovatel) doručí listinný originál tohoto dodatku opatřený podpisem Žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat, ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byl návrh dodatku doručen, jinak návrh dodatku zaniká. PDS, v rámci respektování její příslušající povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Žadatelem, stejně jako možnost uzavření tohoto dodatku jiným způsobem, například tím, že adresát návrhu dodatku se podle něj zachová.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4122330529

ZA ŽADATELE
Město Rožnov pod Radhoštěm

vz. Ing. Kučera Jan, MSc.
Starosta města

ZA PDS
ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. [redacted]
Vedoucí odboru Obsluha zákazníků

25. 4. 2024
V Plzni

DATUM A MÍSTO

PODPIS

Otočte prosím

**PŘÍLOHA č. 1 DODATKU KE SMLOUVĚ O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO
ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 22 kV (VN) č.
18_SOBS01_4121359071**

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4122330529

1. Specifikace zařízení: odběr
- umístění zařízení: Rožnov pod Radhoštěm, kat.území: Rožnov pod Radhoštěm, parc.č.1330/2, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 - EAN: 859182400511604600

2. Technické údaje, výše rezervovaného příkonu místa připojení a předávacího místa .

- napěťová hladina: 22 kV (VN)
- rezervovaný příkon místa připojení a předávacího místa: 363,000 kW
- povolený rozsah účinniku ($\cos \phi$)
 - spotřeba +0.95 – 1, odběr Q z DS

3. Připojované elektrické spotřebiče:

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Ostatní spotřebiče	0,000	363,000	363,000

4. Měřicí zařízení

- umístění měřicího zařízení: uvnitř ts
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: A
- převod měřících transformátorů proudu: 600/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Obchodní měření bude provedeno jako měření typu A, na straně nižšího napětí transformátoru (sekundární měření). Měřicí transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, liidou přesností a jmenovitou záležit max. 10VA. Použitý typ měničů musí mít tzv. úřední vzor pro použití v ČR a musí být úředně ověřen státní zkušebnou (zákon č. 505/1990 Sb.). Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříní měření - typově skříní USM nebo SM s výklopným panelem tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač napěťového obvodu. Pro dálkový odečet elektroměru bude vybudována samostatná analogová telefonní linka PSTN (PPDS příloha č.5). Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami pro umístění měřících zařízení v odběrných a předacích místech napojených ze sítě VN, VVN v platném znění.

5. Místo připojení Zařízení

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Kabelová síť vn - rozvaděč vn v TS zákazníka
- hranice vlastnictví: Zařízení PDS končí za odpojovačem v poli podélného dělení v nové TS
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy:
Vypínací prvek v poli podélného dělení v TS

6. Závazky PDS spojené se zajištěním technických podmínek připojení

PDS se zavazuje provést tuto úpravu distribuční soustavy:

Připojení nového odběrného místa (pož. hodnota rezerv. příkonu = 363 kW) bude provedeno kabelovou smyčkou VN, která bude ukončena v rozvaděči VN v cizí TS.

Nová zákaznická TS bude zasmyčkována na stávající kabel VN vedení VN899.

Do zákaznické TS osadí ČEZ Distribuce, a.s. RVN typu rozvaděče RM6 v konfiguraci KKT, ABLOY 1x poz. B

7. Upřesnění některých závazků Zákazníka podmiňujících připojení Zařízení

Zákazník se zavazuje splnit následující závazky:

V blízkosti odběrného místa bude vybudována nová kabelová TS, která musí být přístupná PDS z veřejně přístupného místa a bude rozdělena na část distribuční zařízení PDS a část zařízení žadatele.



Projek traťostanice požadujeme koordinovat s technikem ČEZ Distribuce.

- Odsouhlasení projektové dokumentace připojovaného zařízení před realizací.
- Odsouhlasení projektové dokumentace skutečného provedení připojovaného zařízení.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v odběrném místě/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.
- Odsouhlasená aktualizovaná projektová dokumentace připojovaného elektrického zařízení.

Ref: P100 ReqType: H FileExtID: 7017914657 ProjectID: CS 2024063027 N335 15-0004 DocExtID: 0010000072156038
 301D 601744A 112071ED82B0DJE16760C0422 B0NNZISUSJCRN DocType: C23dwQIQL SWPpys:relawgys-SNULOZP ZakID: 00100036401
 DocID: 001069743492 IA: 1401261330758788 VerID: 73302199222 Doc: 397672476100 /yn PSP: 3194 / s.342.3129

79595571-3-5 □ 