

STARMON		Z 712	Záznam o pasivní reklamaci		Evidenční číslo 0498/24	
Hlášení reklamace						
Datum	26.04.2024		Čas	5:53		
Typ zařízení	ASDEK					
Místo	Olbramovice					
Popis reklamace	při půlročních prohlídkách jsme zjistili opakující se falešné alarmy okolo 8:20 snímače IHO zapříčiněné vycházejícím sluncem					
Hlásil			Zadal			
Oprava						
Příčina	FUNKČNOST SLŇAČE IHO JE OVLIVŇOVÁNA SLUNCEM					
Popis opravy	9.5.2024 - DIAGNOSTIKA ZÁVLADY, ZJIŠŤOVÁNÍ OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ U VÝROBCE 29.5.2024 - MÍSTNÍ ŠETŘENÍ, PŘÍPRAVA NA MONTÁŽ KOMINICKÉ LÁVKY 27.6.2024 - INSTALACE STÍHAČÍ ZÁBLANY NA STŘECHU TECHNOLOGICKÉHO DOMKU					
Spotřebovaný materiál	KOMINICKÁ LÁVKA STÍHAČÍ ZÁBLANA					
Datum			Opravitel			
Převzetí opravy zákazníkem						
Vyjádření						
Datum			Podpis, razítko			
Hodnocení						
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem		
				54815,-		
Kategorie	POZÁRUCNÍ		Poznámka			
Opatření						
Datum			Schválil			