

Objednatel: Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno-Lesná IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 Sp.zn. B.786 zaps. v OR u KS v Brně faktury@teplarny.cz	TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o. Lipová 524 252 43 Průhonice
Dodávka na adresu: Teplárny Brno, a.s. Provoz Špitálka Špitálka 6 658 15 Brno	Dodavatel: TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o. Lipová 524 252 43 Průhonice IČ: 25103041
	Datum objednávky: 26.06.2024 Požadované datum dodávky do: 30.09.2024

Fakturu (daňový doklad) s uvedením čísla objednávky zašlete na adresu sídla objednatele.

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás průtočný analyzátor SWAN Monitor AMI pH TECHNOPROCUR CZ.

Popis:

měřicí rozsah: volně konfigurovatelný v rozmezí 0,00 - 14,00 pH rozlišení měřené hodnoty: 0,01 pH
integrované měření teploty vzorku,
automatická teplotní kompenzace
analogové výstupy: 2 x 0/4-20 mA (pH, teplota)
systémový alarm (sdružená porucha): beznapěťový kontakt
přívod vzorku: hadicí o vnitřním průměru 10 mm
odvod vzorku: hadicí o vnitřním průměru 15 mm,
beztlaký průtok vzorku: 0,2 - 0,4 l/min
mechanické krytí elektroniky: IP66

Konfigurace dodávky:

analyzátor Monitor AMI pH, převodník s podsvíceným displejem,
kombinovaný pH senzor s gelovým elektrolytem vhodným pro vodohospodářské aplikace,
průtočná cela s odnímatelnou průhlednou nádobkou vzorku,
dva analogové výstupy (standard)
napájení 230 VAC
montážní panel 280 x 850 mm (šxv) včetně kompletace,
včetně instalace na stávající rám,
včetně výměny přívodního impulzního potrubí - nerez potrubí Ø8 mm v délce do 10 m

Rozsah plnění: dle nabídky 224340

Termín plnění: do 30.09.2024 (5-7 týdnů od objednání)

Cena celkem: 99.854,- Kč (bez DPH)

Kontaktní