

[REDACTED],

Při dnešním jednání s panem [REDACTED]) kteří budou mít nájezd a využití jeřábu na starosti se přišlo na to (čtěte že někomu došlo), že utopení hlavy pilot je moc velké.

Požadavkem APB jako dodavatele jeřábu je mít vrchní hranu piloty ve výšce – 0,200 oproti terénu v +0,000.

Prosím tedy o úpravu výkresu případně návrh jak piloty prodloužit o 300mm nahoru bez úprav dokumentace.

Děkuji.

S pozdravem,



[REDACTED]
[REDACTED]

OHLA ŽS, a.s.
divize Západ, oblast Střední Čechy
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
adresa pracoviště:
Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 2

[REDACTED]
[REDACTED]
www.ohla-zs.cz

[REDACTED]
Sent: Friday, March 22, 2024 10:43 AM

[REDACTED]
Subject: Re: FW: Jeřáb pro manipulaci soustrojí GG3

Aha, utekly mi 2 piloty. Posílám opravené...

LV

pá 22. 3. 2024 v 10:37 odesílatel [REDACTED] > napsal:

U všech pilot, co jsem právě poslal, je 0.9m. Kde vidíte 1.0?

LV

pá 22. 3. 2024 v 10:31 odesílatel [REDACTED] napsal:

Právě že u pilot na sever máte v půdoryse průměr 1000 proto se ptám

S pozdravem,



[REDACTED]

[REDACTED]

OHLA ŽS, a.s.

divize Západ, oblast Střední Čechy

Tuřanka 1554/115b

CZ - 627 00 Brno

adresa pracoviště:

Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 2

[REDACTED]

[REDACTED]

www.ohla-zs.cz

[REDACTED]
Sent: Friday, March 22, 2024 10:30 AM

[REDACTED]
Subject: Re: FW: Jeřáb pro manipulaci soustrojí GG3

Ano, je to tak na výkresech. Ale klidně i 1.0m.

LV

Dne pá 22. 3. 2024 10:26 uživatel [REDACTED] > napsal:

Dobrý den,

A průměr všech pilot je 900mm ?

S pozdravem,

[REDACTED]

vedoucí projektu

OHLA ŽS, a.s.

divize Západ, oblast Střední Čechy

Tuřanka 1554/115b

CZ - 627 00 Brno

adresa pracoviště:

Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 2

[REDACTED]

[REDACTED]

www.ohla-zs.cz

From: [REDACTED] >

Sent: Friday, March 22, 2024 10:15 AM

To: [REDACTED]

Subject: Re: FW: Jeřáb pro manipulaci soustrojí GG3

Dobrý den,

posílám doplněnou PD pilot pod patky jeřábu.

LV

pá 22. 3. 2024 v 9:10 odesílatel [REDACTED] > napsal:

Dobrý den,

Na včerejším KD vyslovil investor přání mít piloty i pod patkami u DOlejškové.

Všimnul jsem si že v návrhu máte piloty o průměru 900 a 1000mm ale návrh výztuže pouze pro pilotu 900.

Můžete mi prosím doplnit piloty i pod patky na druhé straně + dopřesnit návrh průměru pilot a výztuž do nich ?

Děkuji.

S pozdravem,

[REDACTED]

[REDACTED]

OHLA ŽS, a.s.

divize Západ, oblast Střední Čechy

Tuřanka 1554/115b

CZ - 627 00 Brno

adresa pracoviště:

Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 2

[REDACTED]

[REDACTED]

www.ohla-zs.cz

From: [REDACTED] >

Sent: Friday, March 22, 2024 9:07 AM

To: [REDACTED]

Subject: Re: FW: Jeřáb pro manipulaci soustrojí GG3

Dobrý den,

to by šlo.

LV

čt 21. 3. 2024 v 8:35 odesílatel [REDACTED] > napsal:

Dobrý den,

Deska má prý 200mm tloušťku.

Proberu to ještě dneska s UFP a uvidíme jestli budou chtít pro klid duše piloty i pod patky u Dolejškové.

Použil bych případně stejné co máte u SO09.

Díky.

S pozdravem,

[REDACTED]

[REDACTED]

OHLA ŽS, a.s.

divize Západ, oblast Střední Čechy

Tuřanka 1554/115b

CZ - 627 00 Brno

adresa pracoviště:

Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 2

[REDACTED]

[REDACTED]

www.ohla-zs.cz

Sent: Thursday, March 21, 2024 8:20 AM

Subject: Re: FW: Jeřáb pro manipulaci soustrojí GG3

Dobrý den,

Hezký den

Dobrý den,

Děkuji.

Zatížení na ty jejich roznášecí desky bude i na druhé straně stejné.

Stejně to budu muset řešit jak upravit pláň pod jejich desky u ulice Dolejškova.

Díky za info.

S pozdravem,

[REDACTED]

[REDACTED]

OHLA ŽS, a.s.

divize Západ, oblast Střední Čechy

Tuřanka 1554/115b

CZ - 627 00 Brno

adresa pracoviště:

Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

[REDACTED]

[REDACTED]

www.ohla-zs.cz

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, March 19, 2024 5:32 PM
To: [REDACTED]
Subject: Re: FW: Jeřáb pro manipulaci soustrojí GG3

Je to v2, ale to je asi jedno....

■
út 19. 3. 2024 v 17:22 odesílatel [REDACTED]:

Dobry den a diky. Mohu poprosit jeste situaci v dwg dle ktere si investor vybral reseni?
Potrebuji pro vytyceni od geodeta.

[REDACTED]
Zasláno z [Outlooku pro Android](#)

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, March 19, 2024 3:10:24 PM
To: [REDACTED]
[REDACTED] GG3

Dobrý den,
posílám SO 09 s doplněnými pilotami pod patky jeřábu.

Hezký den

[REDACTED]
út 19. 3. 2024 v 12:01 odesílatel [REDACTED] napsal:

[REDACTED]

Investor zvolil variantu 1. Prosím o dokreslení do realizační dokumentace.

Děkuji.

S pozdravem,

[REDACTED]

[REDACTED]

OHLA ŽS, a.s.

divize Západ, oblast Střední Čechy

Tuřanka 1554/115b

CZ - 627 00 Brno

adresa pracoviště:

Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

[REDACTED]

[REDACTED]

www.ohla-zs.cz

From: [REDACTED]

Sent: Monday, March 18, 2024 10:38 AM

To: [REDACTED]
Subject: Re: FW: Jeřáb pro manipulaci soustrojí GG3

Dobrý den,

posílám 2 předběžné návrhy řešení. Verze v2 je připravena na víceméně libovolné umístění jeřábu.

LV

st 13. 3. 2024 v 8:23 odesílatel [REDACTED] napsal:

[REDACTED]

Mám tu jednu specialitu placenou investorem 😊

Potřebujeme návrh založení pro mobilní jeřáb který bude instalovat generátory do haly D.

Vše potřebné (snad) je v příloze.

Můžete se na to podívat ?

Moje představa a prezence dál je pilota pro každou patku zakončená železobetonovou hlavicí.

Potřebuji řešit hned z důvodu návazností v podobě objednání prací na založení.

Děkuji za info.

S pozdravem,

[REDACTED]

[REDACTED]

OHLA ŽS, a.s.

divize Západ, oblast Střední Čechy

Tuřanka 1554/115b

CZ - 627 00 Brno

adresa pracoviště:

Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

[REDACTED]

[REDACTED]

www.ohla-zs.cz

From: [REDACTED]

Sent: Wednesday, March 13, 2024 8:17 AM

To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: Jeřáb pro manipulaci soustrojí GG3

Dobrý den,

v příloze posílám, zakres postavení jeřábu + zatížení patek při manipulaci s břemenem.
Pod každou patku bude použita roznášecí ocelová deska o rozměru 2,4 m x 4 m.

Pokud budete potřebovat další informace, dejte prosím vědět.

S pozdravem

[REDACTED]
[REDACTED]

Těžká přeprava a jeřáby - pobočka Praha

APB - PLZEŇ a.s.
Losiná 303
332 04 Losiná u Plzně

[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

<http://www.apb-plzen.cz>

GPS: 49°40'31.141"N, 13°26'40.067"E

[REDACTED]
Sent: Monday, March 11, 2024 9:38 PM

To: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

[REDACTED]

Subject: FW: Jeřáb pro manipulaci soustrojí GG3

Importance: High

Dobrý den, pane Dohnale,

Na základě informací v přiloženém emailu prosím o zaslání potřebných podkladů ke statickému výpočtu založení pro vámi uvažovaný jeřáb na akci Tokamak 2 montáž generátorů.

Potřebuji zejména situaci s přesným umístěním jeřábu ve formátu DWG (pro geodeta) a také zatěžovací hodnoty patek při zdvihu nejtěžšího břemene této zakázky.

Děkuji za rychlé zaslání či jinou formu informací.

S pozdravem,

Jan Merfait

vedoucí projektu

OHLA ŽS, a.s.

divize Západ, oblast Střední Čechy

Tuřanka 1554/115b

CZ - 627 00 Brno

adresa pracoviště:

Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

██████████

██████████████████

www.ohla-zs.cz