

## Technické podmínky výměny rozvaděčů v hlavní NN rozvodně

1. Práce musí probíhat postupně po jednotlivých polích rozvodny, vždy o víkendu a při minimální době přerušení dodávky proudu v budově (max. 2h demontáž jednoho pole a max. 2h provizorní připojení nově instalovaného rozvaděče ke zbývajícím původním polím rozvodny)
2. Přerušení dodávky proudu je potřeba plánovat tak, aby navazovalo nebo minimálně zkracovalo provoz zubní pohotovosti, jejíž ordinační doba je: Pá 16.00 – 23.30h, So+Ne 7.00 – 22.00h
3. V budově je umístěna serverovna, do které může být přerušena dodávka proudu po dobu max. 1h. Příkon serverovny je max. 5 kW + klimatizace serverovny další 3 kW. Dodavatel je povinen provést taková opatření, aby nedošlo k delšímu výpadku proudu (kupř. instalací dieselagregátu).
4. Při výměně pole rozvodny, z něhož je napájen patrový rozvaděč zubní pohotovosti (2.p.) je zhotovitel povinen přepojit napájení tohoto patrového rozvaděče do některého ze sousedních, funkčních polí rozvodny tak, aby byl provoz zubní pohotovosti zachován. Toto přepojení je potřeba provést rovněž v rámci 2h přerušení dodávky proudu při demontáži původního pole rozvodny a připojení nově instalovaného rozvaděče.
5. Jediné déletrvající přerušení dodávky proudu je povoleno při demontáži/montáži vstupního pole rozvodny. Tomto případě ve povoleno přerušení dodávky proudu max. po dobu jednoho víkendu.
6. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí u PREdi vypnutí a zapnutí trafostanice napájející budovu (TS je umístěna v suterénu budovy v těsném sousedství NN rozvodny).