

ZÁPIS O ZJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ÚKONŮ
k Výzvě k provedení celkové opravy č. 20/2024

	Typ techniky:	Výrobní číslo:	Místo provedení dalších úkonů:
	Kont. ISO 1C TK-2 komory		PEK-TK s.r.o. [redacted]
Popis provedených zkoušek a testů	Provedení kontroly chodu jednotky ve všech režimech provozu před předáním techniky uživateli		
Popis vlastního kontrolního zjištění a návrh na odstranění závady	Při provozní zkoušce přestal pracovat jeden ventilátor v přední komoře, dále jsou v zadní komoře použity neoriginální ventilátory, každý se točí jiným směrem, což má za následek neprofukování výparníku, maření výkonu a zamrzání výparníku.		
Počet hodin na zjištění rozsahu poruchy (závady)	2	Počet hodin stanovený na provedení dalších úkonů	10
Přehled a ceny potřebného materiálu	Tři kusy ventilátorů výparníku		[redacted]
Přehled a ceny potřebných kooperací	-----		-----
Přehled a ceny dalších úkonů	Výměna ventilátorů a provedení testu funkčnosti chladicí jednotky		[redacted]
Návrh termínu zahájení služby	27. 6. 2024	Návrh termínu ukončení služby	31. 7. 2024
Konečná cena v součtu všech uvedených nákladů za provedení dalších úkonů uvedená v Kč bez DPH	96 406,50	Konečná cena v součtu všech uvedených nákladů za provedení dalších úkonů uvedená v Kč s DPH	116 651,87
Technická dokumentace poskytovatele	TK 51703, TK 61601-MM-manuál, TK 61603-1-MM-T-manuál		
Podpis KOVT	Datum 4. 7. 2024	[redacted]	
Poskytovatel zahájí provedení služby po písemném potvrzení Zápisu o DÚ a ukončí do 31. 7. 2024 po písemném potvrzení tohoto zápisu.			
Ředitel brigádní generál Ing. Jaroslav Jirů, MSc. (podepsáno elektronicky)		Jednatel Libor Šimáně (podepsáno elektronicky)	

Libor Šimáně
Digitálně podepsal Libor Šimáně
Datum: 2024.06.28 09:57:50 +0200

Datum zápisu: 4. 7. 2024
Číslo zápisu: 2024/06
Jednatel: Ing. Jaroslav Jirů
Výzva: 2024/06-2024
Podpis: 2024/06-2024