

ODBĚRATEL

Český rozhlas
Vínohradská 12, 120 99 PRAHA 2
zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 45245053 DIČ: CZ45245053

vyřizuje:

tel.: [REDACTED] mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

DODAVATEL

Unismini – služby, s.r.o.
Bělčická 2922/22
141 00 Praha 4

IČ: 62418742 DIČ: CZ62418742

vyřizuje:

tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

Odstranění servisních závad záložního zdroje elektrické energie DA v objektu ČRo Hradec Králové.
Rámcová dohoda o poskytování služeb ze dne 12.01.2023.

TERMÍN POSKYTNUTÍ DODÁVEK / SLUŽBY:

červenec 2024

ZPŮSOB DODÁNÍ:

Odstranění servisních závad dieselagregátu Eurosystems DPA 65, dle „Rámcové dohody o poskytování služeb“ ze dne 12.01.2023.

CENOVÉ UJEDNÁNÍ:

cena celkem:

11.340,- Kč bez DPH

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Výše uvedená cena bude uhrazena na základě daňového dokladu, který vystaví dodavatel do 15-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 14 dní od data doručení dokladu. V případě pozdní úhrady má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

V Praze dne


- 9. 07. 2024

**Český rozhlas**

Oddělení správy a majetku
Vínohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ: 45245053 DIČ: CZ45245053

V Praze dne

- 9. 07. 2024



UNISMINI – služby, spol. s r.o.
141 00 Praha 4, Bělčická 2922
tel: 272 084 500 fax: 272 084 511

U plnění v hodnotě nepřevyšující 50 tisíc Kč (bez DPH) je tento formulář podepisován ve dvou stejnopisech.
U plnění v hodnotě nad 50 tisíc Kč (bez DPH) je tento formulář podepisován ve třech stejnopisech,
z nichž 2 zůstávají u objednatele.



UNISMINI
... již 33 let

UNISMINI - služby, spol. s r.o.

Bělčická 2922/22

141 00 Praha 4

Tel.: [REDACTED] Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

NABÍDKA

PRO:

Český rozhlas

Vinohradská 12

120 99 Praha 2

Česká republika

tel.: [REDACTED]

ČÍSLO: [REDACTED]

DATUM: 26.06.2024

PLATNOST NAB.:

OBCHODNÍK: [REDACTED]

TEL.: [REDACTED]

MOBILNÍ TEL.:

E-MAIL: [REDACTED]

Vážený pane Rozino,

na základě provedené kontroly MG, Vám zasíláme nabídku na opravu MG - Hradec Králové

MG_Hradec Králové: nabídka opravu MG

POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
GESAN DPA 65 E NC				
002	Vyčištění celého soustrojí MG, vč. žeber chladiče	1 ks		
003	Provedení zátěžové zkoušky do umělé zátěže	1 ks		
004	Ruční palivové čerpadlo	1 ks		
005	Doplnění čerpadla do palivového systému	1 ks		
006	Výměna paliva (bez dodání nafty)	1 ks		
007	Výjezd technika	1 ks		
CELKEM BEZ DPH:				
CELKEM DPH 21%				2 381,40 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:				13 721,40 Kč

V případě Vašeho zájmu o nabídnuté služby Vás žádáme o zaslání objednávky.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]
obchodní zástupce

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

SERVISNÍ PROTOKOL - MOTORGENERÁTOR

Zákazník: Český rozhlas Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové		 Bělčická 2922/22, Praha 4 - 141 00 tel: [redacted] fax: [redacted] e-mail: [redacted]	
Záložní zdroj:		GESAN	
Typ zařízení:	[redacted]	Výrobce:	[redacted]
Výrobní číslo:		[redacted]	
Datum: 07.06.2024			
Paralelní zapojení: ☐ ANO ☒ NE poznámka:		Rozvaděč ATS: ☒ ANO ☐ NE poznámka: [redacted]	

PROVEDENÉ PRÁCE:

instalace zařízení:	☐	uvedení do provozu:	☐	školení obsluhy:	☐
neplánovaná oprava:	☐	další neplánovaná oprava:	☐	plánovaná oprava:	☐
plánovaná prohlídka:	☒	profylaxe zařízení:	☒	revize zařízení:	☐

Napětí start. akumulátorů:	13,7	X	[V]	Výstupní napětí:	399	400	399	LL [V]
Dobíjecí proud:	1,7	[A]			231	231	230	LN [V]
Počet motohodin:	101	[mth]		Výstupní proud:	0	0	0	[A]
Okolní teplota cca:	18	[°C]		Výstupní výkon:	0	0	0	[kVA]
Chladicí soustava:	-42	[°C]		Výstupní frekvence:	50,6	[Hz]		
Předehřev:	☒ ANO	☐ NE		Čistě okolní prostředí:	☒ ANO	☐ NE		

Vizuální a mechanická kontrola:	☒ ANO	☐ NE	Kontrola nabíječe AKU:	☒ ANO	☐ NE	Výměna olejového filtru:	☒ ANO	☐ NE
Kontrola nastavení MG:	☒ ANO	☐ NE	Test MG bez zátěže:	☒ ANO	☐ NE	Výměna oleje:	☒ ANO	☐ NE
Kontrola řídícího software:	☐ ANO	☒ NE	Test MG do reálné zátěže:	☐ ANO	☒ NE	Výměna vzduchového filtru:	☐ ANO	☒ NE
Kontrola pospojování:	☒ ANO	☐ NE	Kontrola hladiny oleje:	☒ ANO	☐ NE	Výměna chladicí kapaliny:	☐ ANO	☒ NE
Kontrola těsnosti:	☒ ANO	☐ NE	Kontrola hladiny chl. kapaliny:	☒ ANO	☐ NE	Výměna klinového řemenu:	☐ ANO	☒ NE
Kontrola převzetí zátěže:	☐ ANO	☒ NE	Kontrola hladiny paliva:	☒ ANO	☐ NE	Výměna startovacího AKU:	☐ ANO	☒ NE
Kontrola synchronizace:	☐ ANO	☒ NE	Kontrola hladiny elektrolytu AKU:	☐ ANO	☒ NE	Výměna jiných částí:	☐ ANO	☒ NE
Kontrola sdílení zátěže:	☐ ANO	☒ NE	Výměna palivového filtru:	☒ ANO	☐ NE	Vyčištění zařízení:	☒ ANO	☐ NE

VYHODNOCENÍ:

Zařízení je plně schopno dalšího provozu.	☐	
Zařízení je dočasně schopno dalšího provozu. (viz. Doplňující informace,)	☒	USPOKOJIVÝ
Zařízení není v současném stavu schopno dalšího provozu. (viz. Doplňující informace,)	☐	

Doplňující informace, použitý materiál:

Pravidelný roční servis soustrojí + testovací start MG bez zátěže, v pořádku

Silné znečištění soustrojí stavebním prachem, vysoké znečištění žebor chladíče, může dojít k snížení průtoku vzduchu chladíčem a nepříznivému nárůstu teploty chladicí kapaliny. Doporučuji provést celkové vyčištění MG vč. žebrování chladíče. Pro vypálení přebývajících nečistot usazených ve výfuku, doporučuji provést zátěžovou zkoušku soustrojí do umělé (externí) zátěže. Pro zjednodušené odvzdušnění palivového systému, doporučuji dodělat ruční čerpadlo usazené na začátek palivového systému.

Byla zjištěna přítomnost nafty s biosložkou. S ohledem na špatný stav a nízkou skladovatelnost nafty, doporučuji provést její výměnu.

Pro eliminaci případných závad, doporučuji alespoň 1x měsíčně vizuální kontrolu a testovací start MG bez zátěže (stačí 5 minut).

Pro zachování spolehlivosti a otestování funkce ATS, doporučuji alespoň 1x ročně test MG do reálné zátěže. Doporučuji pravidelnou výměnu nafty v intervalu nepřesahujícím 24 měsíců od poslední výměny. Doporučuji používat naftu bez biosložky.

Kontrola provedena v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Potvrzuji, že jsem splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce motorgenerátoru

Provedl (jméno): [redacted]	Schválil (jméno):
Podpis: [redacted]	Podpis: