

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace díla

Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmět zakázky

Nákup, výměna všech bateriových článků a provedení profylaktického servisu záložních zdrojů a externích bateriových modulů (dále EBM) uvedených v bodě C této přílohy zahrnující zejména:

- nákup a dodávku nových bateriových článků značkových výrobců (náhrada originálů bateriových článků) do uvedených typů záložních zdrojů a EBM dle bodu C vč. dopravy a manipulace na místa plnění dle bodu D
- kompletní výměnu všech bateriových článků
- ekologickou likvidaci starých bateriových článků

A dále servis UPS zdrojů spojený s výměnou bateriových článků (dále jen „Servis“) zahrnující zejména:

- prohlídku a kontrolu jednotlivých zařízení
- čištění ovládací elektroniky a zařízení
- kalibraci, testování a provozní zkoušku všech zařízení
- detekci závad mimo výše uvedené činnosti a nacenění jejich opravy (oprava není součástí předmětu plnění této veřejné zakázky),
- zpracování a předání servisních protokolů k jednotlivým zařízením

Zadavatel výslovně požaduje dodání nových, nerepasovaných bateriových článků značkových výrobců, ekvivalentních těm, které jsou určeny výrobcem zařízení.

Pro realizaci zakázky budou použity značkové, vysoce kvalitní akumulátory CSB - německý certifikát VdS (laboratoře akreditovány dle EN ISO / IEC 17025)

Cena dle položek

Pro jednotlivé typy záložních zdrojů bude uvedena:

- cena bateriových článků daného typu záložního zdroje, EBM
- cena Servisu daného typu záložního zdroje, EBM
- cena celkem bez DPH
- cena celkem s DPH

Ceny je třeba zpracovat do tabulky v příloze č. 4 ZD.

Položky předmětu

Záložní zdroj APC Smart UPS 1000	3 ks
Záložní zdroj APC Smart UPS 1400	1 ks
Záložní zdroj APC Smart UPS 1500	10 ks
Záložní zdroj SUA1500I APC Smart UPS 1500 (do racku 2U)	4 ks
Záložní zdroj SUA2200I APC Smart UPS 2200 (do racku 2U)	3 ks
Záložní zdroj IBM UPS 7500XHV (do racku 6U)	1 ks
Záložní zdroj EATON 9130i 1000R (do racku 2U)	1 ks
Externí bateriový modul EATON 9130N 1000R EBM (do racku 2U)	1 ks

Doba a místo plnění

Dodávka a Servis všech záložních zdrojů proběhne nejpozději do 31. 8. 2024.

Místo plnění a kontaktní osoby jsou uvedeny v tabulce lokalit a rozdělení jednotlivých typů UPS níže.

Lokalita	Titul, příjmení a jméno	Telefonní číslo (Email)	Záložní zdroj napájení (UPS), externí bateriový modul (EBM) výrobce, typ	Počet UPS, EBM
Ústřední inspektorát, Praha 2, Gorazdova 1969/24			APC Smart UPS 1000	1
			APC Smart UPS 1400	1
			APC Smart UPS 1500	4
			APC Smart UPS 1500 (do racku 2U)	3
			APC Smart UPS 2200 (do racku 2U)	3
			IBM UPS 7500XHV (do racku 6U), ekvivalent APC SURT7500XLI	1
			EATON UPS, 9130i 1000R (do racku 2U)	1
			EATON EBM, 9130N 1000R EBM (do racku 2U)	1
Brno, tř. Kpt. Jaroše 1924/5			APC Smart UPS 1500	1
České Budějovice, Mánesova 1803/3a			APC Smart UPS 1500	1
Hradec Králové, Jižní 870/2			APC Smart UPS 1500	1
Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 585/26			APC Smart UPS 1500 (do racku 2U)	1
Olomouc, Na Šibeníku 1179/5			APC Smart UPS 1500	1
Ostrava - Třebovice, Provozní 5491/1			APC Smart UPS 1500	1
			APC Smart UPS 1000	1
Plzeň, Houškova 661/33			APC Smart UPS 1000	1
Ústí nad Labem, Prokopa Diviše 1386/6			APC Smart UPS 1500	1

Po zveřejnění smlouvy v registru smluv si zhotovitel telefonicky domluví termín dodávky a Servisu v dané lokalitě s příslušnou kontaktní osobou.

Dodávka bateriových článků a Servis serverových záložních zdrojů se bude provádět v pracovních dnech po 16. hodině.