

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/20526/2023-vrano /4696/2023

Dne: 17.05.2023

Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová

Telefon: 566 781 084

E-mail: vranova@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

Dle rozdělovníku

VĚC: „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a novostavba splaškové kanalizace pro 8 RD, ul. Pod Spravedlností.“

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ a STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), žadateli, kterým je

PEPPER&POSH s. r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 25528211,

vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ustanovení § 94j odst. 1 a 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 67 a násl. správního řádu

společné povolení,

kterým schvaluje stavební záměr s názvem „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a novostavba splaškové kanalizace pro 8 RD, ul. Pod Spravedlností“, v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, ve městě Velká Bíteš, v k. ú. Velká Bíteš, p. p. č. 2180/25, 2180/28, 2180/57, 2210/1, č. h. p. 4-15-01-1350-0-00, ID VÚ DYJ_0440 Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka, HGR 656 – Krystalinikum v povodí Svratky.

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

SO 02 - Vodovod

Příslušnost k systému vodovodu Č 20

03 - skupinový

Kód užití vody Č 02

15 - zásobování obyvatelstva

Povolované vodárenské stavby a objekty Č 03:

433 - vodovodní řady rozvodné

Materiál profil, délka

PE100 RC SDR 11 Ø 110x10,0 (DN100), dl. 210,60 m

Stávající vodovodní přípojky pro RD č.p. 642 a 641 budou v rámci stavby vodovodu přepojeny na navrhovaný vodovod.

Souřadnice:

ZÚ X:1147038.9600 Y: 625582.2600

KÚ X:1147164.0170 Y: 625685.4497

SO 03 - Splašková kanalizace

Kanalizační soustava Č 24

01 - kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy Č 25

splašková

Povolované kanalizační stavby a objekty

441 - stoková síť

Materiál, profil, délka:

KT DN250, dl. 212,85 m

Kanalizační přípojka pro RD č. p. 642, 641 a 622 bude zrušena. Přípojky DN 150 (u RD č. p. 622 DN 200) budou v rámci stavby splaškové kanalizace přepojeny přes vysazené odbočky 250/150 KT (45°C), u RD č. p. 622 KT 250/200.

Souřadnice:

Š612stáv. Y: 625576.6900, X: 1 147040.4500

Š1154 Y: 625684.3037, X: 1 147163.3209

Účel povolované stavby vodního díla:

Stavební záměr se umísťuje jako stavba trvalá. Stavba vodovodu bude sloužit k zásobování obyvatel předmětné lokality pitnou vodou. Stavba kanalizačních stok bude sloužit k odvádění odpadních vod.

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí:

k. ú. Velká Bíteš, p. č. 2180/25, orná půda

k. ú. Velká Bíteš, p. č. 2180/28, orná půda

k. ú. Velká Bíteš, p. č. 2180/57, orná půda

k. ú. Velká Bíteš, p. č. 2210/1, ostatní plocha

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení, popis stavby, vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Umístění stavby a prostorové řešení stavby na pozemcích je zakresleno v katastrálním situačním výkresu č. D.1.02 a D.2.02 v měřítku 1:250. Tyto výkresy tvoří přílohu tohoto rozhodnutí a jsou jeho nedílnou součástí.

Dle územní plánu je záměr navržen v zastavěném území v plochách s rozdílným způsobem využití Bm - Plochy bydlení předměstského typu a Bp - Plochy bydlení s podnikatelskými aktivitami. Na obou těchto plochách je přípustná technická infrastruktura. Záměr je s funkčním vymezením v souladu s ÚP.

Navrhovanou stavbu tvoří stavební objekty SO 02 Vodovod a SO 03 Splašková kanalizace. Navržený vodovodní řad se napojí na stávající vodovodní řad DN 100 PVC, vodovod bude veden v krajnici stávající šterkové cesty podél RD č.p. 642 a 641 a v místě napojení navrhované komunikace lokality Na Spravedlnosti odbočí přes T-kus do této lokality. Zde bude veden v komunikaci v souběhu se splaškovou kanalizací a NTL plynovodem až k poslednímu navrhovanému RD, kde bude ukončen podzemním hydrantem s funkcí vzdušníku. Navržený kanalizační řad DN 250 KT se napojí na stávající koncovou revizní kanalizační šachtu Š612. Navržená kanalizace bude vedena ve stávající šterkové cestě (v ose jízdního pruhu projektované komunikace) a v místě napojení navrhované komunikace lokality odbočí přes spojnou odbočnou šachtu Š1151 do této lokality. Na nové trase kanalizace bude osazeno 5 ks typových revizních a lomových šachet. Kanalizační přípojky budou vysazeny přes odbočky 250/150 KT (45°C) a ukončeny kanalizační šachticí DN 300, splaškové kanalizační přípojky nejsou předmětem povolení a budou řešeny v rámci povolení projektů jednotlivých RD. Vzhledem k tomu, že při stavbě bude docházet k souběhu a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi, zajistí dodavatel prací před jejich zahájením vytyčení všech stavbou dotčených inženýrských sítí. Pro příjezd ke stavbě budou sloužit stávající komunikace. Stavba je bez nároků na urbanistické a architektonické řešení.

Území dotčené vlivy stavby se vymezuje v rozsahu budoucích ochranných pásem jednotlivých objektů souboru staveb dle platné právní úpravy, zejména v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění, kdy jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Vzhledem k rozsahu stavby mohou být během výstavby krátkodobě dotčeny i ostatní okolní pozemky a stavby např. přechodným zvýšením hladiny hluku, prachu či provozu v zájmovém území. Po dokončení a při řádném užívání nebude mít stavba vliv na okolní pozemky či stavby.

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Petr Hlaváč, Trávníky 41, 613 00 Brno, IČ: 66558239, zodpovědný projektant doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc., B. Antonínové 251/1, 621 00 Brno, autorizovaný inženýr pro stavby pro plnění funkce lesa a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, datum: 04/2022.

Pro umístění a pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94 p stavebního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, a grafickou přílohou rozhodnutí.,
2. Pro umístění a provedení stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky pozemková parcela číslo 2180/25, 2180/28, 2180/57, 2210/1, v katastrálním území Velká Bíteš.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
4. Před zahájením stavby budou vytyčena veškerá v úvahu připadající podzemní vedení, aby nedošlo k jejich poškození.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, bude oznámen vodoprávnímu úřadu.
7. Stavba bude provedena dodavatelsky, oprávněnou firmou.
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - závěrečná kontrolní prohlídka.
9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů, uvedená v těchto dokladech:
 - a) ve vyjádření Města Velká Bíteš, odboru investic a rozvoje, ze dne 13.12.2022 č. j. MÚVB/6712/22/INV/ZAK INV/102/2022/ZAK, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí,
 - b) v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina ze dne 6.10.2022, zn. KHSV/23425/2022/ZR/HOK/Mal:
 - Veškeré výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, které budou při výstavbě navrženého vodovodu použity, musí splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 - Z nové části vodovodu bude před uvedením do provozu proveden krácený rozbor vody (akreditovaný odběr i analýzy). Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody, bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 - c) v závazném stanovisku Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 13.5.2022 č. j. ŽP/21508/2022-tunkr/3093/2022:
 - Stavby (včetně komunikace, sjezdů, rozvodů NN a sdělovacích kabelů, kanalizace, vodovodů, popř. dalších inženýrských sítí a zpevněných ploch) budou umístěny tak, jak je zakresleno v předložené katastrální situaci v měřítku 1:500, která je součástí žádosti.
 - Na PUPFL nesmí být ukládán žádný stavební či jiný materiál nebo odpad vzniklý při stavební činnosti ani výkopová zemina a lesní pozemek nesmí být využíván jako staveniště.
 - Přípravou staveniště ani vlastní stavbou nesmí dojít k zamezení přístupu do okolních lesních porostů za účelem lesnického hospodaření.
 - d) ve vyjádření společnosti GasNet Služby, s. r.o., ze dne 31.8.2022 zn. 5002669363, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí,
 - e) ve vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., ze dne 23.8.2022, č. j. ZR/3272/2022-Mr, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí,
 - f) v souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy společnosti EG.D, a. s., ze dne 21.9.2022 zn. L16949-27070471, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí.
10. Organizace výstavby bude zajištěna tak, aby případné dotčené nemovitosti byly po celou dobu výstavby přístupné pro zásobování, vozidla záchranné služby a požární vozidla. Pokud dojde při výstavbě k omezení přístupu na soukromé pozemky, budou majitelé předem informováni o průběhu výstavby.
11. V dostatečném časovém předstihu bude požádán příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
12. Stavba bude dokončena do 30.6.2024.
13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

- PEPPER&POSH s. r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 25528211
- Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, IČ 00295647
- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 433 83 513
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, 638 01 Brno, IČ 49455842

Odůvodnění

Dne 5.4.2023 obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, žádost o zahájení správního řízení investora (stavebníka), tj. společnost PEPPER&POSH s. r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 25528211, ve věci společného územního a stavebního povolení stavby vodního díla s názvem „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a novostavba splaškové kanalizace pro 8 RD, ul. Pod Spravedlností“, podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 94 j stavebního zákona. Dnem podání žádosti bylo řízení zahájeno.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, ustanovení § 94m stavebního zákona a příslušných ustanovení správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením o zahájení vodoprávního řízení ze dne 14.4.2023 č.j. ŽP/21952/2023-vrano/4696/2023 a svolal ústní jednání, které se konalo dne 16.5.2023. O průběhu jednání byl sepsán protokol. Do ukončení jednání ani v jeho průběhu nebyly uplatněny námitky k projednávání věci.

Vodoprávní úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil její soulad s požadavky:

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Dokladovou část tvoří:

- závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a územního rozvoje, ze dne 24.4.2023 č. j. VÝST/20530/2023-fmuz/5066/2023
- smlouva č. 0051/2023 o převodu vlastnictví stavebních objektů
- vyjádření Města Velká Bíteš, odboru investic a rozvoje, ze dne 13.12.2022 č. j. MÚVB/6712/22/INV/ZAK INV/102/2022/ZAK
- stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 22.2.2022 zn. PM 43556/2022/5203/Ko
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina ze dne 6.10.2022, zn. KHSV/23425/2022/ZR/HOK/Mal
- vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 3.10.2022 č. j. DOP/45562/2022-krej/31/2022
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 9.1.2023 č. j. ŽP/62942/2022-pa/210/2022
- závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí – ochrana ZPF, ze dne 13.5.2022 č. j. ŽP/19709/2022-rybar/2790/2022
- závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 13.5.2022 č. j. ŽP/21508/2022-tunkr/3093/2022
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s. r.o., ze dne 31.8.2022 zn. 5002669363
- vyjádření společnosti CETIN, a. s., ze dne 15.9.2022 č.j. 776832/22
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., ze dne 23.8.2022, č. j. ZR/3272/2022-Mr
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem, ze dne 6.6.2022 sp. Zn. 133084/2022-1322.OÚZ-BR
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace a. s., ze dne 3.6.2022 zn. UPTS/OS/306978/2022
- souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy společnosti EG.D, a. s., ze dne 21.9.2022 zn. L16949-27070471
- doklad o zaplacení správního poplatku
- plán kontrolních prohlídek stavby

V rámci celého vodoprávního řízení bylo dále zjištěno:

a) Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou, tj. Ing. Petr Hlaváč, Trávníky 41, 613 00 Brno, IČ: 66558239, zodpovědný projektant doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc., B. Antonínové 251/1, 621 00 Brno, autorizovaný inženýr pro stavby pro plnění funkce lesa a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, datum: 04/2022.

Předmětem povolení vodoprávního úřadu jsou stavební objekty:

SO 02 - Vodovod

PE100 RC SDR 11 Ø 110x10,0 (DN100), dl. 210,60 m

Stávající vodovodní přípojky pro RD č.p. 642 a 641 budou v rámci stavby vodovodu přepojeny na navrhovaný vodovod. Přípojky vody nejsou předmětem povolení a budou řešeny v rámci povolení projektů jednotlivých RD.

SO 03 - Splašková kanalizace

KT DN250, dl. 212,85 m

Kanalizační přípojka pro RD č. p. 642, 641 a 622 bude zrušena. Přípojky DN 150 (u RD č. p. 622 DN 200) budou v rámci stavby splaškové kanalizace přepojeny přes vysazené odbočky 250/150 KT (45°C), u RD č. p. 622 KT 250/200. Kanalizační přípojky budou vysazeny přes odbočky 250/150 KT (45°C) a ukončeny kanalizační šachticí DN 300, splaškové kanalizační přípojky nejsou předmětem povolení a budou řešeny v rámci povolení projektů jednotlivých RD.

b) Majetkoprávní poměry:

stavba bude umístěna a provedena (včetně ochranného pásma) v k. ú. Velká Bíteš, p. p. č.:

2180/25 - Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

2180/28 - PEPPER&POSH s. r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno

2180/57 - Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

2210/1 - Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

ochranným pásem bude dotčen pozemek p. č.:

2254/2 - Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

c) K záměru stavby vodního díla bylo vyhotoveno Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem výstavby a územního rozvoje, dne 24.4.2023 č. j. VÝST/20530/2023-nevrt/5066/2023 závazné stanovisko orgánu územního plánování.

d) Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení § 115 vodního zákona, ustanovení § 94k stavebního zákona a ustanovení § 27 správního řádu. Jedná se o stavebníka, příslušnou obec, vlastníky dotčených pozemků a staveb, na kterých bude stavba realizována, nebo ti, kteří mají ke stavbě nebo pozemku jiné věcné právo, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

e) Posouzení vodoprávního úřadu:

Záměr byl posouzen z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje, a to Povodím Moravy, s. p., Brno, stanoviskem ze dne 22.2.2022 zn. PM 43556/2022/5203/Ko. Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Je předpoklad, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvarů.

Dle územní plánu je záměr navržen v zastavěném území v plochách s rozdílným způsobem využití Bm-Plochy bydlení předměstského typu a Bp-Plochy bydlení s podnikatelskými aktivitami. Na obou těchto plochách je přípustná technická infrastruktura. Záměr je s funkčním vymezením v souladu s ÚP. Pro ověření souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění platných Aktualizací, z hlediska Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a územního plánu Velká Bíteš, bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne ze dne 24.4.2023 č. j. VÝST/20530/2023-fmuz/5066/2023.

V průběhu procesu přípravy žádosti o vydání společného povolení došlo ke změně investorství, převod vlastnictví stavebních objektů je řešen samostatnou smlouvou č. 0051/2023. Protože rozsah stavby se obsahově nemění, zůstal na PD uveden jako investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko.

Správní poplatek podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3 000, - Kč byl uhrazen dne 13.4.2023.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Velké Meziříčí na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Společné povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo toto rozhodnutí právní moci.

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vzhledem k tomu, že se může jednat o území s možnými archeologickými nálezy, může při zásazích do terénu v takovém území dojít k porušení archeologických situací, objektů a nálezů. V této souvislosti upozorňujeme žadatele na část třetí zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn (Archeologické výzkumy a nálezy), především na zákonnou povinnost dle ustanovení § 22 odst. 2 – Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (Archeologický ústav AV ČR Brno tel. 541514111) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

Otisk úředního razítka

Mgr. Yvona Vránová, v.r.
úředník odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka:

Ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Příloha:

- grafická příloha
- vyjádření Města Velká Bíteš, odboru investic a rozvoje, ze dne 13.12.2022 č. j. MÚVB/6712/22/INV/ZAK INV/102/2022/ZAK
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s. r.o., ze dne 31.8.2022 zn. 5002669363
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., ze dne 23.8.2022, č. j. ZR/3272/2022-Mr
- souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy společnosti EG.D, a. s., ze dne 21.9.2022 zn. L16949-27070471

Rozdělovník:

a) účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, § 94k písm. a) až d) stavebního zákona:

- PEPPER&POSH s. r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno
- Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, 638 01 Brno

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, § 94k písm., c) a e) stavebního zákona:

- GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Černá Pole, IČ: 28085400
- Ing. Martin Babák, Pod Spravedlností 622, 595 01 Velká Bíteš
- Jitka Babáková, Pod Spravedlností 622, 595 01 Velká Bíteš
- Zuzana Štefková, Pod Spravedlností 642, 595 01 Velká Bíteš
- Ing. Pavel Gaizura, Pod Spravedlností 641, 595 01 Velká Bíteš
- Mgr. Blanka Gaizurová, Pod Spravedlností 641, 595 01 Velká Bíteš
- Jan Zrůnek, Cihlářská 644/20, 602 00 Brno
- Pavel Voborný, Závist 475/9, 624 00 Brno
- Ing. Petr Voborný, Podvinný mlýn 2356/38, 190 00 Praha
- Renata Habánová, U Stadionu 278, 595 01 Velká Bíteš
- Ing. Jiří Nováček, Nové sady 33, 595 01 Velká Bíteš
- Karolína Štybnarová, Kubánské náměstí 1316/23, 100 00 Praha
- Lukáš Vintrlík, Káranská 345/20, 108 00 Praha
- Marek Podsedník, Hvozdecká 1373/15, 635 00 Brno
- Mgr. Helena Podsedníková, Hvozdecká 1373/15, 635 00 Brno
- Tomáš Bradáč, Lomená 711, 595 01 Velká Bíteš
- Eliška Bradáčová, Lomená 711, 595 01 Velká Bíteš
- Vitalij Postolov, Kožíkova 217/22, 612 00 Brno
- Lukáš Abraham, Na Barikádách 1252/24, 568 02 Svitavy
- Veronika Pošustová, Panská 198, 691 54 Týnec
- Lenka Krátká, Laštůvkova 702/63, 635 00 Brno
- Milan Sláma, Osová Bítýška 243, 594 53 Osová Bítýška
- Stavos Velké Meziríčí spol. s. r. o., Jihlavská 594, 595 01 Velká Bíteš

b) dotčené orgány (doporučeně):

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje - orgán územního plánování, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí - orgán ochrany ZPF, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí - orgán ochrany LPF, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí - silniční správní orgán, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
- Městský úřad Velká Bíteš, odbor majetkový, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, územní pracoviště Žďár nad Sázavou
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha