

OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

N A B Í D K A

na vyhotovení změny PD před dokončením stavby:
Dopravní napojení průmyslové zóny z přeložky silnice I/43 - Svitavy



OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV
ŽIŽKOVA 738, 566 01 V
tel.:
IČO: 15030706

Vysoké Mýto 06.2024

na straně jedné: **Město Svitavy**

T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

zastoupené: místostarosta města

tel. email:

 investice města

tel. email:

na straně druhé: **OPTIMA, spol. s r.o. Vysoké Mýto**

Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupení: jednatel

tel. email:

 projektant

tel. e-mail:

Předmětem změny stavby před dokončením jsou požadavky, Vodárenská Svitavy s.r.o., na likvidaci dešťových vod z SO-102 MK Spojovací a SO-105 Odpočívka zasakováním, místo v PD navrženým odvodněním do městské kanalizace (**oproti předpokladu není realizována rekonstrukce navazující kanalizace, stávající nevyhovuje navýšenému odtoku**).

Návrh změny:

- dešťová voda, SO-102 a voda dotovaná přítokem z navazujících pozemků s obchvatem I/43, je navržena zasakovat do štěrkových průlehů, s možností regulovaného odtoku max 2 l/s do městské kanalizace

Změna PD, SO-102

- zrušení dešťové kanalizace
- odvodnění do zasakovacích průlehů
- změna konstrukce silnice, místo obrubníků s přídlažbou navrženy zpevněné krajnice umožňující odtok dešťové vody do průlehů
- dešťová voda z SO-105 Odpočívka je svedena do SO-301 Záchytné a zasakovací nádrže. Z důvodu možnosti zasakování do úrovně propustných zemín je potřeba nádrží stavebně upravit, zasakování a retence přes štěrkové lože. Dešťová voda z parkoviště je odvedena přes vpusti upravené pro zachycení ropných látek.
- SO-103, v km 0,00 – 0,250
v konstrukci vozovky byly zjištěny žbt. panely, v PD je navržena úprava konstrukce vozovky

Změna PD před dokončením:

- v rozsahu pro projednání se stavebním úřadem
- PD vyhotovena i se změnou výkazu výměr pro potřebu nacenění zhotovitelem Eurovia

Nabídková cena OPTIMA:

- 15 hod technický návrh, projednání variant úprav
- 80 hod vlastní projektové práce
- 15 hod úprava výkazu výměr
- 20 hod jednání, režie

130 hod x 700,- = 91.000,- Kč + DPH

OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV.
ŽIŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
tel.: 15030709
IČO: 15030709