

Příloha č. 1_Přehled nových položek soupisu stavebních prací

Pol. č.	Povodní technické parametry	Původní počet MJ	Původní celková cena v Kč bez DPH	Nové technické parametry	Nový počet MJ	Nová celková cena v Kč bez DPH	Odůvodnění změn položek
1.	Solární panel o výkonu 565 Wp	62	167 400	Solární panel o výkonu 575 Wp	61	164 700	Nedostupnost fotovoltaických panelů o výkonu 565 Wp/ks; nové panely mají shodné nebo lepší parametry; zvýšení výkonu na 575 Wp/ks; snížení celkového počtu fotovoltaických panelů z 62 na 61 z důvodu vyššího výkonu nového panelu; v důsledku zvýšení výkonu elektrárny z 35,030 kWp na 35,075 kWp, cena za MJ v Kč bez DPH je ve vztahu k nahrazované položce stejná, celková cena je nižší o 2 700 Kč bez DPH.
2.	Střídač GW 36 kW	1	75 000	Střídač Dražice In.Entity 30.0K	1	75 000	Mění se střídač za jiný, v ostatních částech soupisu nejsou u této položky změny; komponenty mají stejné nebo lepší parametry; oproti původnímu střídači např. vyšší výstupní výkon (až 45000 W), vyšší rozsah napětí na MPP (160-980V), menší rozměry, váhu či lepší dostupnost servisu.
3.	Splnění vyhlášky č. 114/2020 (např. výkonový optimizér)	62	58 900	Splnění vyhlášky č. 114/2020 (např. výkonový optimizér)	61	57 950	Z důvodu snížení počtu nových panelů je celková cena v Kč bez DPH nižší, v ostatních částech soupisu nejsou u této položky změny.
4.	Montážní systém na střechu	62	74 400	Montážní systém na střechu	61	73 200	Z důvodu snížení počtu nových panelů je celková cena v Kč bez DPH nižší, v ostatních částech soupisu nejsou u této položky změny.