

Příloha č. 1 – Seznam zařízení Objednatele

Seznam zařízení vzduchotechniky, klimatizace a požárních klappek v objektech MŠMT

Karmelitská 7
Budova B

Vzduchotechnika pro kuchyň:

Přívod vzduchu:	Jednotka WOLF	Typ: KG 100, výr. č. 9346, rok výr. 01/96 Topný výkon: 100,664kW Množství vzduchu: 9000 m ³ /h
Odtah vzduchu:	Jednotka WOLF	Typ: KG 100, výr. č.: 0377, rok výr. 02/04 Množství vzduchu: 9000 m ³ /h
Regulace:	SIEMENS	Typ: Synco RMU 710B-4
Ventilátor v kuchyni u mrazáků:	ELEKTRODESIGN	Typ: RM 315 (do kruhového potrubí), 350 W, 2700 ot./min.

Mrazicí boxy v přípravě masa:

RIVACOLD	Typ SFM 007Z001, 1 127 W/4,11 A	2 ks
RIVACOLD	Typ SFL 016Z001, 1 706 W/8,3 A	1 ks

Centrální serverovna, chlazení IT technologie:

Klimatizační jednotka UNIFLAIR	Typ TDAV 0921A, r. výroby 2010, chladivo R 410A/13 kg, olej POE + kondenzátor LU-VE	3 ks
--------------------------------	---	------

Nové zařízení

Klimatizace serverovny v místnosti č. 391, typ split

PANASONIC PACi	Vnitřní jednotka nástěnná 3,6 kW	1 ks
PANASONIC PACi	Vnější jednotka 3,6 KW	1 ks
	Chladivo R32, 0,87 kg	

Karmelitská 7 Budova C

Vzduchotechnika pro zasedací místnost (strojovna VZT)

Sestava zařízení:	JANKA	Typ: KM04 KSM400KAZF HV+PRIR ROV PPPP-PBOVEU4BNT Výr. č.: 10009299/AHU0612/01/7 Rok. výr. 08/2001	1 ks
Požární klapky:			2 ks
Regulace:	SIEMENS Synco RMZ 791		
Vychlazovač vody:	CARRIER	Typ: 30RY-017-0009-EE Výr. č.: 12W117320 Rok výr.: 2001 Chladivo R407c, 6,55 kg V okruhu vody nemrzoucí směs Fridex Stabil	1 ks

Fan coilové jednotky v zasedací místnosti:

Jednotky TOP GEKO:	Typ: 5UBWW01NL/E110000h (w1h31610) Rok výr.: 08/2001	6 ks
--------------------	---	------

Nová zařízení

Klimatizace serverovny v místnosti č. 190, typ split

PANASONIC PACi	Vnitřní jednotka nástěnná 5,0 kW	1 ks
PANASONIC PACi	Vnější jednotka 5,0 KW Chladivo R32, 1,14 kg	1 ks

Klimatizace serverovny v místnosti č. 290 typ split

PANASONIC PACi	Vnitřní jednotka nástěnná 5,0 kW	1 ks
PANASONIC PACi	Vnější jednotka 5,0 KW Chladivo R32, 1,14 kg	1 ks

Klimatizace serverovny v místnosti č. 291, typ split

PANASONIC PACi	Vnitřní jednotka nástěnná 3,6 kW	1 ks
PANASONIC PACi	Vnější jednotka 3,6 KW Chladivo R32, 0,87 kg	1 ks

Klimatizace serverovny v místnosti č. 390, typ split

PANASONIC PACi	Vnitřní jednotka nástěnná 5,0 kW	1 ks
PANASONIC PACi	Vnější jednotka 5,0 KW Chladivo R32, 1,14 kg	1 ks

Klimatizace serverovny v místnosti č. 391, typ split

PANASONIC PACi	Vnitřní jednotka nástěnná 3,6 kW	1 ks
PANASONIC PACi	Vnější jednotka 3,6 kW	1 ks
	Chladivo R32, 0,87 kg	

Odvod tepelné zátěže z půdy budovy C

Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí, 3x split (pro místnosti č. 190, 290, 390)	2 ks
691 W/1440 rpm	

Odvod tepelné zátěže z půdy budovy C

Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí, 2x split (pro místnosti č. 291, 391)	1 ks
691 W/1440 rpm	

Karmelitská 7 Budova D

Nové zařízení

Klimatizace serverovny v místnosti č. 006, typ split

PANASONIC PACi	Vnitřní jednotka podstropní 5,0 kW	1 ks
PANASONIC PACi	Vnější jednotka 5,0 kW zakrytovaná v dřevěném boxu s impregnací	1 ks
	Chladivo R32, 1,14 kg	

Karmelitská 7 Budova E

Klimatizace pro místnost č. 106

TOSHIBA (kondenzační jednotka)	Typ: RAS-3M26UAV-E Výr. č.: 20940234 Chladivo R410A, 2,4 kg Rok výr.: 2012	
TOSHIBA (vnitřní jednotka)		2 ks

Rozvodna

Potrubní ventilátor:	2 ks
Požární klapky:	2 ks

Nové zařízení

Klimatizace serveru v místnosti č. 410, typ split

PANASONIC PACi	Vnitřní jednotka kazetová čtyřcestná 3,6 kW	1 ks
PANASONIC PACi	Vnější jednotka 3,6 kW v ochranném SDK boxu Chladivo R32, 0,87 kg	1 ks

Karmelitská 8 Budova A

Klimatizace Zrcadlový sál

TOSHIBA (vnitřní jednotky)	Typ: AP018BH-E	3 ks
TOSHIBA (venkovní jednotka)	Typ: MCY-MAP0601HT Výr. č.: 209N0070 Chladivo R410A, 8,7kg	

Klimatizace kancelář ministra

TOSHIBA (vnitřní jednotka)	Typ: MML-AP0241BH	1ks
TOSHIBA (venkovní jednotka)	Typ: MCY-MAP0401HT Výr. č.: 104C0150 Chladivo R410A, 7,22kg	1ks

Nová zařízení

Klimatizace serverovny v místnosti č. 367, typ split

PANASONIC PACi	Vnitřní jednotka nástěnná 3,6 kW	1 ks
PANASONIC PACi	Vnější jednotka 3,6 KW, uložená v ochranném SDK boxu	1 ks
	Chladivo R32, 0,87 kg	

Klimatizace serverovny v místnosti č. 061, typ split

PANASONIC PACi	Vnitřní jednotka nástěnná 3,6 kW	1 ks
PANASONIC PACi	Vnější jednotka 3,6 KW, zakrytovaná v dřevěném boxu s impregnací	1 ks
	Chladivo R32, 0,87 kg	

Karmelitská 17

Nové zařízení

Klimatizace stávajícího serveru v budově K17, typ kompaktní jednotka

AIRWELL XDA	Vnitřní monoblok 2,35 kW	1 ks
	Chladivo R32/675, 0,39 kg	

U Lužického semináře 13

Nové zařízení

Klimatizace stávajícího serveru v budově K17, typ kompaktní jednotka

AIRWELL XDA	Vnitřní monoblok 2,35 kW	1 ks
	Chladivo R32/675, 0,39 kg	

Senovážné náměstí 24

Serverovna, chlazení IT technologie

TOSHIBA	Typ: RAV-SM304ATP-E Výr. č.: 82200091 Rok výr.: 2018 Chladivo: R410A/0,8 kg	1 ks
---------	--	------

Vzduchotechnika autoservis

Ventilátor odtah		1 ks
------------------	--	------

Senovážné náměstí 26

Serverovna, chlazení IT technologie

Daikin	Typ: FTKS71FV1B	1 ks
Toshiba	Typ: RAV-SM806KRT-E	1 ks