

Výměna zdrojů vytápění
1. dodatečné práce
Břeclav
10.10.2023

Clenové

provozní náměstek

správce stavby, vedoucí oblasti Jih
vedoucí právního oddělení
technický dozor

Předkladatel
Ing. Martin Bedrava

správce stavby, vedoucí oblasti Jih

II. NAVRHOVANÉ ZMĚNY

[illegible]

nová položka	33	Expanzní nádoba 80L	
nová položka	34	Ventil MK k expanzní nádobě	
nová položka	35	Manometr 0-4bar	
nová položka	36	El.topná vložka	
Změna č. 1			
Změna 1:			95 997,59
			95 998

IV. ZMĚNA SMLOUVY

Cena dle smluvy o dílo v původním znění	1 306 764,00 Kč bez DPH
Navrhované vícepráce	95 997,59 Kč bez DPH
Cena díla po navrhovaných změnách	1 402 761,59 Kč bez DPH

V. STANOVISKO KOMISE K NAVRŽENÝM ZMĚNÁM

Komise s provedením navržených změn souhlasí

VI. ODŮVODNĚNÍ PŘÍMÉHO ZADÁNÍ DODAVATELI

Provedení prací je nezbytně nutné pro provedení původních prací. Dodatečné práce není možno technicky oddělit od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu veřejné zakázky. Bez provedení těchto prací by nebylo možno uvést předmět plnění do provozu. Změna dodavatele by způsobila značné obtíže, výrazné navýšení nákladů a problémy s uplatňování záruk na vady díla.

VII. PŘÍLOHY

rozpočet

Položkový rozpočet

S:	00001029	Silnice JMK				
O:	02	Vícepráce				
R:	01	Mikulov - dodávka a montáž ohřivače				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Impozitní	cená / MJ	celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713383103T00	Izolace Paroc AL tl.30 DN28				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
2	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 32 mm				
3	722236114R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 25, HERZ DN 25				
4	734255132R00	Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 25 x 3,0 bar				
5	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1				
Díl:	732	Strojovny				
6	731250026T00	Montáž ohřivače				
7	732335312T00	Expanzní nádoba REFLEX DD 18 l/10				
8	732335532T00	Zásobníkový ohřivač Storatherm Aqua AF 300/1M				
9	732336031T00	Kulový kohout se zajištěním MK 3/4" 6830100				
10	732212815R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 500 l				
11	732431002T00	Čerpadlo Grundfos ALPHA + 25-60				
Díl:	733	Rozvod potrubí				
12	733110503T00	Potrubí ocel. uhlíková vně pozink. IVCT d 28x1,5				
Díl:	734	Armatury				
13	734050091T00	VENTIL odvzdušňovací Minival 1/2"				
14	734234114R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 25, HERZ DN 25				
15	734245423R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 25				
16	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1				
17	734261170T00	Šroubení k čerpadlu 1				
18	734293273R00	Kohout kulový FILTR BALL, IVAR.51F DN 25				
19	734410105T00	Teploměr 0+120°C, 63/100 mm				
20	734421080T00	Manometr 0-600 kPa spodní				
21	734421125T00	Manometrický kohout 1/2"				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
22	767101004T00	OBJÍMKA LUPJ 1" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON				
Díl:	780	Elektro a měření a regulace				
23	78000009 T00	Rozšíření regulace				
Díl:	799	Ostatní				
24	120 T00	Vypuštění systému				
25	121 T00	Napuštění systému				
R:	02	Hustopeče- exp., top. vložka				
26		Expanzní nádoba 80L				
27		Ventil MK k expanzní nádobě				
28		Manometr 0-4bar				
29		El.topná vložka				
R:	03	Hustopeče- exp.				
30		Expanzní nádoba 80L				
31		Ventil MK k expanzní nádobě				
32		Manometr 0-4bar				
R:	04	Veseli nad Moravou exp., top. vložka				
33		Expanzní nádoba 80L				
34		Ventil MK k expanzní nádobě				
35		Manometr 0-4bar				
36		El.topná vložka				
celkem vícepráce						95 998