

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. PN0407
Technické parametry odběrného místa č.
2010444 Tech. Univerzita-koleje Vesec

Poř. č.	Technické parametry a údaje	
1	Místo předání pro horkovod	<i>První uzavírací armatura (ve směru od přívodu horkovodu) na vstupu horkovodu do objektu. Dtto i na výstupu. Tyto armatury, regulační armatura diferenčního tlaku, fakturační měřic tepla (skládající se z vodoměru, 2 teploměrů a vyhodnocovací jednotky) je zařízení prodávajícího.</i>
2	Projektový tepelný spád vstup/zpátečka °C	130/60
3	Projektovaná maximální teplota horkovodu	TS = 150°C
4	Projektovaný maximální tlak	1,3 MPa
5	Tlaková úroveň horkovodu	16 PN
6	Teplota dodávaného média na vstupu do odběrného místa °C	dle ekvitemní křivky viz příloha
7	Max. přípustná teplota zpátečky v zimě °C	70
8	Max. přípustná teplota zpátečky v létě °C	50
9	Úroveň předání	horkovod
10	Místo měření	horkovod
11	Způsob měření	kalorimetr
12	Zdroj energie	CZT
13	Teplonosná látka	horkovod
14	Minimální tlaková difference kPa	100
15	Smluvně garantovaný tepelný příkon kW (při tepelném spádu dle ř. 2)	300
16	Ohřev UT ve výměníkové stanici	ANO
17	Ohřev teplé vody ve výměníkové stanici	ANO



19	Odběr tepla pro ohřev vzduchotechniky	<i>NE</i>
20	Teplo pro technologické účely	<i>NE</i>
21	Odběr tepelné energie pro výrobu chladu	<i>NE</i>
22	Jméno a kontakt na zástupce odběratele v odběrném místě pro zajištění nepřetržitého přístupu k uzavíracím armaturám a měřidlu tepla	
23	Jméno a kontakt na zástupce odběratele v odběrném místě pro řešení poruch měřidla a nastavení technických parametrů	
24	Zařazení odběru do regulační skupiny	<i>D.II</i>
25	Odběr teplonosné látky	<i>NE</i>
26	Minimální příkon - max. povolený odběr pro regulační stupeň č. 2	-

Odběratel:

.....

Jméno: