

STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo 0019/24
---------	-------	----------------------------	----------------------------

Hlášení reklamace

Datum	05.01.2024	Čas	7:51
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Petrovice u Karviné		
Popis reklamace	po odstranění závady na snímači COK A se objevila chyba 125		
Hlásil		Zadal	

Oprava

Příčina	POŠKOZENÝ SNÍMAČ CPMB2		
Popis opravy	5.1.2024 - - prostříknutí konektorů nepomohlo, hw reset nepomohl, M24= 558mV - chyba zmizela, chybné napětí na mcpm2: Fravb -2V /// Kolob 2V / 2V /// Udfd -2V /// Dpmb 1,3mV / 0V /// Ppmb 483mV Odpojení snímače cpma2 - chyba nezmizela - Vadný snímač cpmb2 Výměna cpmb2 za servisní Oprava původního snímače cpmb2 - výměna servisního za opravený		
Spotřebovaný materiál			
Datum	24.7.2024	Opravil	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				74025,-

Kategorie	POZÁRUČÍ	Poznámka	
-----------	----------	----------	--

Opatření			
----------	--	--	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--