

ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Tel.: 950 885 129

E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Ev. č. KO – 665 – 2/2017/PD

Říčany 10. května 2017

Počet listů: 1

Příloha : 1/PD

PITTER DESIGN s.r.o.
Schulhoffova 1632
530 03 Pardubice

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Mgr. Filip Hošpes, tel.: 950 881 161, e-mail: filip.hospes@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Říčany, parc. č. 1616, 1597/1 – areál ZŠ U Říčanského lesa
Název stavby : šatny pro sportovní areál
Stavebník - investor : Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, Říčany
Předložená dokumentace : stavební řízení
Zpracovatel PBR : Ing. Martin Pospíchal, 04/2017

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen "zákon o PO"), ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci, **předloženou dne 4. května 2017** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

Zástupce Hasičského záchranného sboru bude přizván k řízení o povolení užívání stavby, pokud řízení nebude prováděno, bude zástupce HZS přizván na prohlídku stavby před započítím jejího užívání.

K řízení o povolení užívání stavby budou předloženy veškeré atesty, revize a doklady o shodě na výrobky, materiály a zařízení požární ochrany a prohlášení o provedení sádkartonových konstrukcí, konstrukcí s požadavkem na požární odolnost, požárních nástřiků, doklady o funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení atd. Přístupová komunikace k objektu bude provedena v souladu se schváleným PBR (obratistiště). Bude zajištěna trvalá otevíratelnost dveří na únikové cestě (např. klika s panikovou funkcí) podle schváleného PBR. U vstupu do objektu bude instalován systém central stop (tento nenahrazuje hlavní jistič) v souladu s požadavky ČSN 73 0848 včetně provedení kabelů se zajištěnou funkční integritou při požáru.

Odůvodnění

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

plk. Ing. Vladimír Dynybyl
ředitel územního odboru
rada



IČ
Bankovní spojení (bank connection)
Číslo účtu (Bank-konto, N/Nr.)

: 70885371
: Česká národní banka Praha
: 8609881/0710