

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 26.4.2017

Sp. zn.: S-KHSSC 22913/2017  
Č. j.: KHSSC 22913/2017

Vyřizuje: Marek Jochman  
Tel.: 234 118 138  
E-mail: marek.jochman@khsstc.cz

Ing. arch. Leoš Pitter  
Schulhoffova 1632  
530 03 Pardubice

Datum: 26.5.2017

**Říčany u Prahy – sportoviště u Říčanského lesa na parc.č. 1597/1 a 1616**

Na základě žádosti: Ing. arch. Leoše Pittera, Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice, v zastoupení investora stavby, tj., Obec Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci ke změně stavby před dokončením : „**Říčany u Prahy – sportoviště u Říčanského lesa na parc.č. 1597/1 a 1616**“ v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

s projektovou dokumentací zpracovanou ke změně dokončení stavby:

**Říčany u Prahy – sportoviště u Říčanského lesa na parc.č. 1597/1 a 1616**

**s e   s o u h l a s í**

**Odůvodnění:**

Předložená projektová dokumentace zpracována: Ing. arch. Leošem Pitterou, Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice, řeší stavbu šaten u sportoviště u Říčanského lesa. Jedná se o jednopodlažní objekt s rovnou střechou, sloužící jako zázemí sportoviště – šatny. Objekt obsahuje sociální zázemí – WC, výlevky, sprchy. V objektu bude provedena teplovodní

otopná soustava s otopnou plochou konvekční se zdrojem tepla na zemní plyn a centralizovanou přípravou teplé vody. Ohřev TUV bude realizován nepřímotopným zásobníkovým ohřívacem. Ohříváč TUV bude osazen v prostoru zdroje tepla. Větrání objektu je zajištěno přirozeně okny, nebo pomocí ventilátorů.



  
**Mgr. Eva Kremeníková**

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Rozdělovník:

Adresát DZP, SA  
KHS-HOK