

Přeložka vodovodu

položka	materiál	DN	Typové označení výrobku
1	Potrubí a tvarovky z TLT PN10 Vodovodní trubka hrdlová podle ČSN EN 545:2015, minimální tloušťka stěny je 4,7 mm (C100), délka trubek 5m. Uvnitř vyložení z cementové malty, vně slitina ZnAl o plošné hmotnosti 400 g/m2 podle ČSN EN 545:2015, odst. D.2.2. Nejvyšší přípustný rádius potrubí DN80-150: 58m. Hrdlový, vnitřní, pružný, jištěný spoj s těsnění z pryže EPDM se zakusovacími ocelovými břity.	100	.VHT 100 ZT TYT C50

Označení výrobce
DUKTUS