

Změnový list č. 4 ze dne 13.08.2024

Název stavby:	Vybudování pavilonu informatiky a venkovní učebny v Základní škole v ul. Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě - část 1 - stavební část		
Číslo smluvního vztahu:	108/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Mostecká montážní a.s.		
Radniční 1	Na poříčí 1071/17		
434 69 Most	110 00 Praha 1, Nové Město		
IČO: 00266094	IČO: 25493507		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/ provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky /bodů 4.7/5.8/5.9/12.4/12.5 smlouvy o dílo.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
01) Záměna materiálu obložení desek - méněpráce z důvodu ZL č.3			
V bodě č. 13 změnového listu č. 3 ze dne 19.06.2024 byly chybně odečteny a přičteny položky cementotřískových desek.			
2) Záměna materiálu obložení desek, úprava výměry - vícepráce			
Výkaz výměr obsahoval dodání cementotřískových desek bez povrchové úpravy.			
3) Zhuštění nosného roštu - vícepráce			
Projektová dokumentace navrhovala standartní provedení roštu.			
4) Oprava špatného výpočtu soklu - vícepráce			
Výkaz výměr obsahuje položku č. 59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm v celkovém množství 29,581 ks.			
5) Doplnění materiálu pro atiku - vícepráce			
Projektová dokumentace nepočítala s dodávkou a montáží podkladního pozinkovaného plechu pro venkovní učebnu SO 02.			
6) Revizní dvířka - vícepráce			
S dodáním revizních dvířek nebylo počítáno.			
7) Přesuny hmot objekt SO 02			
Položky uvedené v soupisu prací:			
Položka č. 34 998014211 Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců v celkovém množství 173,294 t.			
Položka č. 180 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m v celkovém množství 710,298 t.			
Položka č. 181 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným v celkovém množství 193,58 t.			
8) Rozdílový rozpočet - výplně otvorů			
Provedení osazení dveřních a okenních výplní dle schválené projektové dokumentace.			
Nové řešení:			
01) Záměna materiálu obložení desek - méněpráce z důvodu ZL č.3			
Odečtení položek.			
2) Záměna materiálu obložení desek, úprava výměry - vícepráce			
Dodávka a montáž cementotřískových desek Cetris Profil Finish fasádní.			

3) Zhuštění nosného roštu - vícepráce

Provedení zhuštění nosného roštu.

4) Oprava špatného výpočtu soklu - vícepráce

Provedení položky č. 59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm v novém celkovém množství 82,120 ks.

5) Doplnění materiálu pro atiku - vícepráce

Dodávka a montáž podkladního pozinkovaného plechu pro venkovní učebnu SO 02.

6) Revizní dvířka - vícepráce

Dodání 3 ks nových revizních dvířek.

7) Přesuny hmot objekt SO 02

Položky uvedené v soupisu prací:

Položka č. 34 998014211 Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců - ponížení o -168,631 t.

Položka č. 180 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m - navýšení o 123,975 t.

Položka č. 181 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným - navýšení o 72,187 t.

Nově přidáné položky:

Položka č. 1192 998223094 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m - o celkovém množství 144,374 t.

Položka č. 1193 998223095 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m - o celkovém množství 144,374 t.

8) Rozdílový rozpočet - výplně otvorů

Provedení osazení dveřních a okenních výplní dle schválené projektové dokumentace změny stavby před dokončením.

Zdůvodnění změny:01) Záměna materiálu obložení desek - méněpráce z důvodu ZL č.3

Administrativní chybou byly chybně odečteny a přičteny položky ve změnovém listu č. 3 ze dne 19. 06. 2024. Z tohoto důvodu budou položky odečteny.

V bodě č. 13 změnového listu č. 3 ze dne 19.06.2024 byly chybně odečteny a přičteny položky cementotřískových desek.

2) Záměna materiálu obložení desek, úprava výměry - vícepráce

Projektantem byla navržena barevná fasáda (imitace dřeva), která bude tvořena z cementotřískových desek. Ve výkazu výměr je obsaženo dodání a montáž cementotřískových desek v základní šedé barvě. Z důvodu dodržení schváleného barevného řešení je nutné položky cementotřískových desek zaměnit za správné.

3) Zhuštění nosného roštu - vícepráce

Na základě doporučení výrobce cementotřískových desek bude podkladní rošt v dolní části zhuštěn, a to až do výšky 2 m. Zhuštěním roštu bude zvýšena pevnost a odolnost cementotřískových desek proti případnému nárazu (od dětí).

4) Oprava špatného výpočtu soklu - vícepráce

Původní množství položky bylo chybně spočteno. Položka bude odečtena a bude přičtena položka se správným množstvím.

5) Doplnění materiálu pro atiku - vícepráce

Pro správné provedení oplechování atiky venkovní učebny SO 02 je nutné dodat příponky z pozinkovaného plechu.

6) Revizní dvířka - vícepráce

Pro zakrytí technického vybavení uvnitř pavilonu informatiky je nutné dodat a osadit nová revizní dvířka.

7) Přesuny hmot objekt SO 02

Položky k přesunům hmot byly upraveny dle skutečnosti.

8) Rozdílový rozpočet - výplně otvorů

Schválená zadávací projektová dokumentace navrhovala provedení únikových východů v učebnách nového pavilonu informatiky. Během realizace stavby došlo ke zjištění, že navrhovaná úniková cesta je v kolizi s vnitřním zařízením (lavice, židle) a nelze tak zajistit bezpečný únik osob z učeben.

Z tohoto důvodu bylo nutné změnit umístění únikových východů z učeben a kabinetu a zvýšit jejich počet.

Tato změna dispozice únikových východů a časová prodleva má vliv na cenu výroby okenních a dveřních výplní.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst.6 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst.6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a celková povaha veřejné zakázky se nemění. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	A2-PORT s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	24 978 444,46 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	1 077 600,93 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	26 056 045,39 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	—
Nový termín dokončení díla:	—

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 13.8.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 13.8.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 13.8.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 13.8.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 13.8.2024

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 13.8.2024

Podp

Příloha změnového listu:

Rozpočet

Žádost o navýšení ceny - Mostecká montážní a.s.

Nabídka č. 1 ze dne 10.04.2023 - Stavebniny DEK a.s.

Nabídka č. 2 ze dne 26.09.2023

Nabídka č. 3 ze dne 29.6.2023 - SULKO s.r.o.

Nabídka č. 4 ze dne 09.06.2023 - METALL QUATRO spol. s r.o.

Vyjádření ÚRS CZ a.s. ze dne 12.08.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024
Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 890 579,28

Sazba daně	Základ daně
21,00%	890 579,28
12,00%	0,00

Výše daně
187 021,65
0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 077 600,93
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ

Místo:

Datum:

13. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Záměna materiálu obložení desek - méněpráce z důvodu ZL č.3	-286 247,63	-346 359,63	STA
02	Záměna materiálu obložení desek, úprava výměry - vícepráce	363 584,55	439 937,31	STA
03	Zhuštění nosného roštu - vícepráce	41 525,16	50 245,44	STA
04	Oprava špatného výpočtu soklu - vícepráce	6 310,68	7 635,92	STA
05	Doplnění materiálu pro atiku - vícepráce	38 850,00	47 008,50	STA
06	Revizní dvířka - vícepráce	5 617,00	6 796,57	STA
07	Přesuny hmot objekt SO 02 - vícepráce	86 320,91	104 448,30	STA
08	Rozdílový rozpočet - výplně otvorů	634 618,61	767 888,52	STA
		890 579,28	1 077 600,93	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ
Objekt: 01 - Záměna materiálu obložení desek - méněpráce z důvodu ZL č.3

KSO: CC-CZ: 13. 8. 2024
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	-286 247,63	
DPH základní snížená	Základ daně -286 247,63 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH	Výše daně -60 112,00 0,00	-346 359,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ

Objekt: 01 - Záměna materiálu obložení desek - méněpráce z důvodu ZL č.3

Místo: Datum: 13. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

-286 247,63
-286 247,63
-286 247,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ

Objekt: 01 - Záměna materiálu obložení desek - méněpráce z důvodu ZL č.3

Místo: Datum: 13. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-286 247,63	
D	762		Konstrukce tesařské				-286 247,63	
244	M	59590737	deska cementotřířsková bez povrchové úpravy tl 12mm	m2	208,130	437,00	90 952,81	CS ÚRS 2023 02
PP								
1156	M	CDC.0008894.U	deska cementotřířsková CETRIS PROFIL FINISH fasádní 125x335 cm tl.1,2 cm, LASUR,odstín A	m2	-208,130	1 690,46	-351 835,44	CS ÚRS 2023 02
PP								
1157	M	CDC.0008894.U	deska cementotřířsková CETRIS PROFIL FINISH fasádní 125x335 cm tl.1,2 cm, LASUR,odstín A	m2	-30,000	845,50	-25 365,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
		RSRP	malé množství					
PP								
			deska cementotřířsková CETRIS PROFIL FINISH fasádní 125x335 cm tl.1,2 cm, LASUR,odstín A - příplatek za malé množství					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ
Objekt: 02 - Záměna materiálu obložení desek, úprava výměry - vícepráce

KSO: CC-CZ: 13. 8. 2024
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	363 584,55	
DPH základní snížená	Základ daně 363 584,55 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH	Výše daně 76 352,76 0,00	
	V CZK	439 937,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ

Objekt:

02 - Záměna materiálu obložení desek, úprava výměry - vícepráce

Místo:

Datum: 13. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

363 584,55

363 584,55

762 - Konstrukce tesařské

363 584,55

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ
Objekt: 02 - Záměna materiálu obložení desek, úprava výměry - vícepráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				363 584,55	
D	762		Konstrukce tesářské				363 584,55	
244	K	762430012	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	-208,013	480,00	-99 846,24	
	PP		Obložení stěn z cementotřískových desek tl 12 mm na sraz šroubovaných					
118C	K	762430012.1	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	229,315	148,86	34 135,83	
	PP		Obložení stěn z cementotřískových desek tl 12 mm na sraz šroubovaných					
	W		208,013"položka bez materiálové specifikace - cementotřískových desek		208,013			
	W		57,02"0,08"prodloužení obkladu +/- na hodnotu 0		4,562			
	W		16,74"změna způsobu montáže z vazby na sraz		16,740			
	W		Součet		229,315			
1181	M	CDC.0008894.U	deska cementotřísková CETRIS PROFIL FINISH fasádní 125x335 cm tl 1,2 cm, LASUR,odstín A	m2	238,215	1 690,46	402 692,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska cementotřísková CETRIS PROFIL FINISH fasádní 125x335 cm tl 1,2 cm, LASUR,odstín A					
	W		208,013		208,013			
	W		57,02"0,08"prodloužení obkladu +/- na hodnotu 0		4,562			
	W		16,74"změna způsobu montáže z vazby na sraz		16,740			
	W		8,9		8,900			
	W		Součet		238,215			
1182	M	CDC.0008894.U	deska cementotřísková CETRIS PROFIL FINISH fasádní 125x335 cm tl 1,2 cm, LASUR,odstín A - příplatek za malé množství	m2	30,000	845,50	25 365,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	RSRP	deska cementotřísková CETRIS PROFIL FINISH fasádní 125x335 cm tl 1,2 cm, LASUR,odstín A - příplatek za malé množství					
118C	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	21,302	25,00	532,55	
	PP		Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn					
	W		21,302		21,302			
	W		Součet		21,302			
1184	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesářské v objektech v do 6 m	t	0,476	980,00	466,48	
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesářské v objektech v do 6 m					
118C	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,476	500,00	238,00	
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ
Objekt: 03 - Zhuštění nosného roštu - vícepráce

KSO: CC-CZ: 13. 8. 2024
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	41 525,16	
DPH základní snížená	Základ daně 41 525,16 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH	50 245,44	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ

Objekt:

03 - Zhuštění nosného roštu - vícepráce

Místo:

Datum: 13. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

41 525,16

PSV - Práce a dodávky PSV

41 525,16

762 - Konstrukce tesařské

41 525,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ
Objekt: 03 - Zhuštění nosného roštu - vícepráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 762 Konstrukce tesařské								
246	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	-2,077	7 500,00	-15 577,50	41 525,16
PP řezivo jehličnaté lať 10-25cm2								
245	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	228,000	60,00	13 680,00	41 525,16
PP Montáž obložení stěn podkladový rošt								
VV 57*4								
VV Součet								
118	M	3025120110	Profil z masivního dřeva KVH NSi 40x60x4000 mm (180ks/pak.)	kus	274,000	158,25	43 360,50	CS ÚRS 2024 02
PP Profil z masivního dřeva KVH NSi 40x60x4000 mm (180ks/pak.)								
VV 217"záměna materiálu								
VV 57"zhuštění nosného roštu do výše 2m								
VV Součet								
249	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,042	980,00	41,16	
PP Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m								
VV 1,184-1,142"nová hmotnost - původní hmotnost								
VV Součet								
250	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,042	500,00	21,00	
PP Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace								
VV 1,184-1,142"nová hmotnost - původní hmotnost								
VV Součet								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ
Objekt: 04 - Oprava špatného výpočtu soklu - vícepráce

KSO: CC-CZ: 13. 8. 2024
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	6 310,68	
DPH základní snížená	Základ daně 6 310,68 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH	7 635,92	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ

Objekt: 04 - Oprava špatného výpočtu soklu - vícepráce

Místo: Datum: 13. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		6 310,68
PSV - Práce a dodávky PSV		6 310,68
771 - Podlahy z dlaždic		6 310,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ
Objekt: 04 - Oprava špatného výpočtu soklu - vícepráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 310,68	
D	771		Podlahy z dlaždic				6 310,68	
303	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	82,170	120,00	9 860,40	
PP			sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm		82,170			
VV			(44.820/0.6)*1,1"nová výměra		82,170			
VV			Součet		-29,581			
303	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus		120,00	-3 549,72	
PP			sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ
Objekt: 05 - Doplnění materiálu pro atiku - vícepráce

KSO: CC-CZ: 13. 8. 2024
Misto: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	38 850,00	
DPH základní snížená	Základ daně 38 850,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH	Výše daně 8 158,50 0,00	47 008,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ

Objekt:

05 - Doplnění materiálu pro atiku - vícepráce

Místo:

Datum: 13. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

38 850,00

38 850,00

764 - Konstrukce klempířské

38 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ

Objekt: 05 - Doplnění materiálu pro atiku - vícepráce

Místo:

Datum: 13. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 850,00	
D	764		Konstrukce klempířské				38 850,00	
118	K	764011407	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, užílabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 670 mm	m	110,000	327,00	35 970,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, užílabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 670 mm		110,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011407		110,000			
VV			110					
VV			Součet					
265	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,384	5 000,00	1 920,00	
PP			Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m					
266	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,384	2 500,00	960,00	
PP			Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ
Objekt: 06 - Revizní dvířka - vícepráce

KSO: CC-CZ: 13. 8. 2024
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	5 617,00	
DPH základní snižená	Základ daně 5 617,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH	Výše daně 1 179,57 0,00	6 796,57
v CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ

Objekt: 06 - Revizní dvířka - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

13. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

5 617,00

5 617,00

763 - Konstrukce suché výstavby

5 617,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ
Objekt: 06 - Revizní dvířka - vícepráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								5 617,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 617,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby				5 617,00	
118f	K	763172325	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	2,000	508,00	1 016,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Online PSC	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172325		2,000			
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000	1 160,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 02
118e	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000	511,00	511,00	CS ÚRS 2024 02
PP			dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm					
118e	K	763172326	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 700 x 700 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	511,00	511,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Online PSC	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 700 x 700 mm pro příčky a předsazené stěny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172326		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000	1 770,00	1 770,00	CS ÚRS 2024 02
119c	M	59030740	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 700x700mm	kus	1,000	1 770,00	1 770,00	CS ÚRS 2024 02
PP			dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 700x700mm					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ
Objekt: 07 - Přesuny hmot objekt SO 02 - vícepráce

KSO: CC-CZ: 13. 8. 2024
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	86 320,91	
DPH základní snížená	Základ daně 86 320,91 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH	Výše daně 18 127,39 0,00	104 448,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ

Objekt:

07 - Přesuny hmot objekt SO 02 - vícepráce

Místo:

Datum: 13. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

86 320,91

998 - Přesun hmot

86 320,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ

Objekt:

07 - Přesuny hmot objekt SO 02 - vícepráce

Místo:

Datum: 13. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		998	Přesun hmot				86 320,91	
34	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců				86 320,91	
	PP		Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců					
	VV		-(173,294-4,663)	t	-168,631	120,00	-20 235,72	
	VV		Součet		-168,631			
180	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m				80 583,75	
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m					
	VV		94,122+29,853"SO 02	t	123,975	650,00		
	VV		Součet		123,975			
181	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým				17 036,13	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým					
	VV		76,85-4,663"SO 02	t	72,187	236,00		
	VV		Součet		72,187			
1192	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 5000 m				4 663,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223094	t	144,374	32,30		
	VV		72,187*2		144,374			
	VV		Součet		144,374			
1193	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun ZKD 5000 m				4 273,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun ZKD 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223095	t	144,374	29,60		
	VV		72,187*2		144,374			
	VV		Součet		144,374			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ
Objekt:
08 - Rozdílový rozpočet - výplně otvorů

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		634 618,61	
DPH základní snížená	Základ daně	634 618,61	Výše daně
	0,00	0,00	133 269,91
Cena s DPH		767 888,52	
		v CZK	
		Sazba daně	
		21,00%	
		12,00%	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ

Objekt: 08 - Rozdílový rozpočet - výplně otvorů

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

13. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

634 618,61

634 618,61

767 - Konstrukce zámečnické

634 618,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 4 - Pavilon informatiky 10. ZŠ
Objekt: 08 - Rozdílový rozpočet - výplně otvorů
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	767	Konstrukce zámečnické						
284	M	55341005R	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m PROTIPOŽÁRNÍ EI 15-DP1	m2	37,785	-8 500,00	634 618,61	
	PP		okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m PROTIPOŽÁRNÍ EI 15-DP1					
	VV		"PŘESNÁ SPECIFIKACE VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ UVEDENA VE VÝPISU PSV"		37,785			
	VV		37,785		37,785			
	VV		Součet				634 618,61	
284	M	55341005R	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m PROTIPOŽÁRNÍ EI 15-DP1	m2	37,785	15 500,00	585 667,50	
	PP		okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m PROTIPOŽÁRNÍ EI 15-DP1					
	VV		"PŘESNÁ SPECIFIKACE VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ UVEDENA VE VÝPISU PSV"		37,785			
	VV		37,785		37,785			
	VV		Součet					
293	M	55341335R	dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2, EI30-C2-DP1	m2	17,260	-22 000,00	-379 720,00	
	PP		dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2, EI30-C2-DP1					
	VV		"PŘESNÁ SPECIFIKACE VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ UVEDENA VE VÝPISU PSV"		10,960			
	VV		"D1" 2,00*2,74*2		6,300			
	VV		"D2" 2,10*3,00*1		17,260			
	VV		Součet					
293	M	55341335R	dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2, EI30-C2-DP1	m2	17,260	43 444,01	749 843,61	
	PP		dveře dvoukřídle Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2, EI30-C2-DP1					
	VV		"PŘESNÁ SPECIFIKACE VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ UVEDENA VE VÝPISU PSV"		10,960			
	VV		"D1" 2,00*2,74*2		6,300			
	VV		"D2" 2,10*3,00*1		17,260			
	VV		Součet					

Adresát: Statutární město Most
Most, Radniční1,
PSČ 434 69

V Mostě 14/12/23

K rukám: 

Věc: Žádost o navýšení ceny za výplně otvorů

Dobrý den,

dovolujeme si Vás požádat na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 108/2/2023, název stavby.:

Vybudování pavilonu informatiky v Základní škole v ulici Zdeňka Štěpánka 2912 v Mostě o navýšení ceny za výplně otvorů z důvodu rozdílné ceny v době skutečného objednání.

Zhotovitel Mostecká montážní a.s. dne 10.4.2023 uzavřel předběžnou objednávku na výplně otvorů s výrobcem oken společností DEK na částku 1 213 329,-Kč viz příloha č.1, s tím, že rozměry oken a případné změny v provedení oken budou řešeny až po dokončení montáže stavebního otvoru, rozpočtová cena MM za dodávku a montáž je 1 322 643,-Kč. Takže v této době bylo vše v pořádku.

Po dokončení montáže stavebního otvoru pro nová okna a určení počtu ks včetně změn v provedení výplní otvorů, které byly odsouhlaseny projektantem se na základě těchto změn a zaměření skutečných rozměrů výplní otvoru provedla revize cenové nabídky dne 26.9.2023 viz příloha č.2, která měla za následek navýšení ceny na 1 869 728,-Kč. Navýšení ceny oproti rozpočtové ceně MM je 547 085,-Kč bez obchodní marže, která byla stanovena na čistý ÚRS (14 % až 18 % od čisté nákladové ceny), průměr těchto čísel je 16 % tzn.: $547\,085,- \times 1,16 = 634\,618,60,-$ Kč bez DPH. Požadované navýšení mělo vliv na změny PD oproti původní PD (počty ks a změny v provedení u některých pozic) a časový úsek od objednání, kdy dodavatel oken už nebyl schopen nám držet původní cenu.

Dále si Vám dovolujeme předložit i jiné cenové nabídky na dodávku a montáž výplní otvorů od společnosti Sulko (2 315 162,-Kč) viz příloha č.3 a Metall Quattro (2 683 529,-Kč) viz příloha č.4. Z předložených cenových nabídek je vidět, že jsme vybrali dodavatele, který je hluboko pod cenami ostatních dodavatelů.

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádáme o navýšení částky za výplně otvorů ve výši 634 618,60,-Kč a věříme v kladné vyřízení.

Příloha č.1 – cenová nabídka společnosti DEK z 10.4.2023

Příloha č.2 – objednávka a cenová nabídka společnosti DEK z 26.9.2023

Příloha č.3 - cenová nabídka společnosti Sulko z 29.6.2023

Příloha č.4- cenová nabídka společnosti Metall Quatro z 9.6.2023



DEK**STAVEBNINY**

Divize stavebních výplní - ALU systémy

Stavebniny DEK a.s

Tiskafská 257/10

Praha 10 - Malešice

108 00

KLIENT: DEK - [REDACTED]

NABIDKA CISLO: ALU-PM-420CZ-639A-23**10.04.2023**

23-420-06-02 - MOSTECKA, al okna a dveře - Z.Stepanka 2912, pavilon 10

OBSAH: konstrukce, sklo, lakování**POPIS:**

Hliníkové konstrukce ze systému ALUPROF S.A. (MB-104 SI; MB-78EI)

Počet pozic: 12, Počet konstrukcí: 25

Celková plocha: 130,7 m².

Celkový obvod: 221,5 m.

Barva profilů: RAL 8R7016

Dvoubarevná (XR-Z: 8R7016, W: 8R9016)

RAL 8R9016.

Skla: 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ ESG 4T Ug=0,5

44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5

EI30: Niskoemisivní 44.2 /CR16mm/ POLFLAM EI30 20mm, U=1,1 W/m²*K, EN 673

B5121508R7016 + 2*Plyta gipsowa GKF 12,5 mm (do paneli ppož) + B5121508R7016

EI30: Szyba pojedyncza POLFLAM EI30

B5121508R9016 + 2*Plyta gipsowa GKF 12,5 mm (do paneli ppož) + B5121508R7016

Statika: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Oblast: 1. Terén: III. Budova: Z=10 m. Pk: 459,8 N/m²**Vážený zákazníku,**

děkujeme za Vaši poptávku, na kterou Vám posíláme cenovou nabídku. Hliníkové výplně otvorů vyrábíme z vysoce kvalitních profilů YAWAL a ALUPROF. Dveřní a okenní prvky jsou osazeny systémovým kováním, zejména - Dr. Hahn, Maco, Eco Schulte, ESCO, GEZE, ROTO a jiné.

Platnost cenové nabídky je 14 dnů.

Záruční doby: profily a sklo 60 měsíců, kování 24 měsíců, elektro součásti 12 měsíců.

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy a mohou se lišit od zadání.

Věnujte prosím mimořádnou pozornost obrazovému, textovému a technickému popisu každé pozice. Na případné reklamace po podpisu objednávky, jejíž součástí je tato cenová nabídka, nebude brán zřetel, případně půjdou k tíži objednatele!

Vyobrazení všech pozic této cenové nabídky je při pohledu z exteriéru, pokud není uvedeno jinak.

Při jakákoliv změně konstrukcí (počet, rozměr, barva, vybavení, skla atd.) musí dojít k aktualizaci nabídky. Nabídka je zpracována jako celek a nelze ji dělit na jednotlivé části. V případě rozdělení na části je potřeba zpracovat nabídku na jednotlivé části.

Vyjmutí, přidání nebo změna některé z AL konstrukcí, může vyvolat změny základních cen u ostatních pozic.

V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny technikem dodavatele, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny v případě rozdílných skutečností zjištěných při zaměření.

V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika dodavatele, nenese zhotovitel v případě nepřesnosti jakoukoliv odpovědnost za rozměr a případné reklamace rozměrů nebudou akceptovány.

Součástí cenové nabídky není připojení elektrozařízení k domovním rozvodům. K připojení je nutno zajistit specializovanou firmu zabývající se elektromontážemi.

Není-li uvedeno jinak je okenní klika umístěna na střed výšky křídla.

U dveří kde jsou použity dopisní vhozy, případně u konstrukcí bez výplní, nelze uvádět Uw/Ud výrobku.




Na řešení připojovacích spár myslí norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování.



Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. připojovací spáru okna a ostění systémem těsnících pásek. Doporučujeme provedení spáry těsnícím systémem I3 firmy Tremco Illbruck.



Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z konstrukcí ochrannou fólii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.



Děkujeme Vám za projevený zájem o naše výrobky a věříme, že budou sloužit k Vaší naprosté spokojenosti.


POHLED Z VENKU

 nabídka neobsahuje interierove zaluzie	Poz: 1 Konstrukce: SYSTÉM: MB-104 SI Rozměry: B=2 500mm, H=2 740mm + 260mm Barva: RAL 8R7016 mat Kování: ROTO AL 2 X Klika s vidlicí Roto Line – RAL 7016 Vyska kliky 1/3H Kridla Podstavny profil phonotherm 260mm Sklo: 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ ESG 4T Ug=0,5 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5 Hmotnost konstrukce = 343,4 kg	bez DPH/1ks 59 900,00 KC celkem bez DPH 299 500,00 KC Pocet kusu: 5ks
 Pozor: - zmena na 2-sklo Ug=1,1 - Uw je vetsi nez 0,9 W/m2K - z venku je sklo VSG 44.2 P2 - nabídka neobsahuje interierove zaluzie	Poz: 2 Exteriérové protipozarní okno pevne / fixy SYSTÉM: MB-78EI POZARNÍ ODOLNOST – EI30 Rozměry: B=2 500mm, H=1 750mm + 30mm Barva: RAL 8R7016 mat Podstavny oceloty profil 30mm Sklo: EI30: Niskoemisijna 44.2 /CR16mm/ POLFLAM EI30 20mm, U=1,1 W/m2*K, EN 673 Hmotnost konstrukce = 271,4 kg	bez DPH/1ks 62 839,00 KC celkem bez DPH 188 517,00 KC Pocet kusu: 3ks
	Poz: 3 Konstrukce: SYSTÉM: MB-104 SI Rozměry: B=625mm, H=750mm + 30mm Barva: Dvoubarevná Z exteriéru – RAL 7016 mat Z interiéru – RAL 9016 mat Kování: ROTO AL Klika s vidlicí Roto Line – RAL 7016 Podstavny profil phonotherm 30mm Sklo: 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5 Hmotnost konstrukce = 25,0 kg	bez DPH/1ks 19 240,00 KC celkem bez DPH 76 960,00 KC Pocet kusu: 4ks

 nabídka neobsahuje interierove zaluzie	Poz: 4 Konstrukce: SYSTÉM: MB-104 SI Rozměry: B=1 875mm, H=2 740mm + 260mm Barva: RAL 8R7016 mat Kování: ROTO AL 2 X Klika s vidlicí Roto Line – RAL 7016 Vyska kliky 1/3H Kridla Podstavny profil phonotherm 260mm Sklo: 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ ESG 4T Ug=0,5 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5 Hmotnost konstrukce = 259,5 kg	bez DPH/1ks 62 360,00 KC celkem bez DPH 124 720,00 KC Pocet kusu: 2ks
 Pozor: - zmena na 2-sklo Ug=1,1 - Uw je vetsi nez 0,9 W/m2K - z venku je sklo VSG 44.2 P2 - pod konstrukce je dodany ocelovy profil 30mm (pod protipozarni konstrukce nemuzeme dodat phonothermu)	Poz: 5 Exterierove protipozarni okno pevne / fixy SYSTÉM: MB-78EI POZARNI ODOLNOST – EI30 Rozměry: B=2 000mm, H=2 740mm + 30mm Barva: RAL 8R7016 mat Podstavny oceloty profil 30mm Sklo: EI30: Niskoemisijna 44.2 /CR16mm/ POLFLAM EI30 20mm, U=1,1 W/m2*K, EN 673 Hmotnost konstrukce = 346,0 kg	bez DPH/1ks 74 960,00 KC celkem bez DPH 149 920,00 KC Pocet kusu: 2ks
 nabídka neobsahuje interierove zaluzie	Poz: 6 Konstrukce: SYSTÉM: MB-104 SI Rozměry: B=2 250mm, H=2 100mm + 30mm Barva: RAL 8R9016 mat Kování: ROTO AL 2 X Klika s vidlicí Roto Line – RAL 9016 Podstavny profil phonotherm 30mm Sklo: 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5 Hmotnost konstrukce = 222,4 kg	bez DPH/1ks 54 111,00 KC celkem bez DPH 54 111,00 KC Pocet kusu: 1ks

 Pozor: - zmena na 2-sklo Ug=1,1 - Uw je vetsi nez 0,9 W/m2K - z vonku je sklo VSG 44.2 P2 - pod konstrukcie je dodany ocelovy profil 30mm (pod protipozarni konstrukcie nemuzeme dodat phonothermu)	Poz: 7 Exterierove protipozarni okno pevne / fixy SYSTÉM: MB-78EI POZARNI ODOLNOST – EI30 Rozměry: B=2 500mm, H=2 740mm + 30mm Barva: RAL 8R7016 mat Podstavny oceloty profil 30mm Sklo: EI30: Niskoemisijna 44.2 /CR16mm/ POLFLAM EI30 20mm, U=1,1 W/m2*K, EN 673 Hmotnost konstrukce = 429,7 kg	bez DPH/1ks 98 290,00 KC celkem bez DPH 196 580,00 KC <u>Pocet kusu: 2ks</u>
 nabidka neobsahuje interierove zaluzie	Poz: 8 Vstupni dvere 1-kridle prave otevirave ven s prahem + okno 1-kridle otevirave a sklopne SYSTÉM: MB-104 SI Rozměry: B=2 500mm, H=2 740mm + 260mm Barva: RAL 8R7016 mat Kování: DVERE: 4 panty 3 dílné Wala WX – RAL 7016 PANIKOVE KOVANI DIN 179 „B” Panikový zámek FUHR 833p (vícebodový) Varianta panikové funkce=Funkce B Klika / klika – nerez  OKNO: ROTO AL Klika s vidlicí Roto Line – RAL 9016 Podstavny profil phonotherm 260mm Sklo: 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ ESG 4T Ug=0,5 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5 Pruchod dvere: 977mm x 2621mm Hmotnost konstrukce = 343,1 kg	bez DPH/1ks 108 202,00 KC celkem bez DPH 108 202,00 KC <u>Pocet kusu: 1ks</u>

 nabídka neobsahuje interierove zaluzie	Poz: 9 Vstupni dvere 1-kridle leve otevirave ven s prahem + okno 1-kridle otevirave a sklopne SYSTÉM: MB-104 SI Rozměry: B=2 500mm, H=2 740mm + 260mm Barva: RAL 8R7016 mat Kování: DVERE: 4 panty 3 dílné Wala WX – RAL 7016 PANIKOVE KOVANI DIN 179 „B“ Panikový zámek FUHR 833p (vícebodový) Varianta panikové funkce=Funkce B Klika / klika – nerez  OKNO: ROTO AL Klika s vidlicí Roto Line – RAL 9016 Podstavny profil phonotherm 260mm Sklo: 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ ESG 4T Ug=0,5 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5 Pruchod dvere: 977mm x 2621mm Hmotnost konstrukce = 343,1 kg	bez DPH/1ks 108 202,00 KC celkem bez DPH 108 202,00 KC Pocet kusu: 1ks
	Poz: 10 Konstrukce: SYSTÉM: MB-104 SI Rozměry: B=2 500mm, H=1 750mm + 30mm Barva: RAL 8R7016 mat Kování: ROTO AL 2 X Klika s vidlicí Roto Line – RAL 7016 Vyska kliky 1/3H Kridla Podstavny profil phonotherm 30mm Sklo: 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5 Hmotnost konstrukce = 205,6 kg	bez DPH/1ks 44 235,00 KC celkem bez DPH 44 235,00 KC Pocet kusu: 1ks

**Pozor:**

- zmena na 2-sklo $U_g=1,1$
- U_w je väčší než $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- z vonku je sklo VSG 44.2 P2
- pod konštrukcie nie sú dodané podstavny profil 260mm (pod protipožiarnej konštrukcie nemôžeme dodať phonothermu)
- zmena rozmeru dvere / sirky z 2000mm na 2140mm (prúchod min. $2 \times 900\text{mm}$)

Poz: 11

Vstupní protipožární dveře 2-křídle leve otevíráve ven s prahem + horní fix

SYSTÉM: MB-78EI

POŽÁRNÍ ODOLNOST – EI30

Rozměry: B=2 140mm, H=2 740mm

Barva: RAL 8R7016 mat

Kování:

3 panty 3 dílné Wala WX – RAL 7016

3 panty 3 dílné Wala WX – RAL 7016

Zámek FUHR 833 (protipožární verze)

Automatické blokování zástrčky

Klika / klika – nerez



Aktivní a pasivní křídlo: ve výšce 800mm obustronně vodorovně nerezové madla



Samozamykací GEZE TS 5000/5000 L-ISM (Srebrný RAL9006)

Sklo: EI30: Niskoemisivní 44.2 / CR16mm / POLFLAM EI30 20mm, $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, EN 673

B5121508R7016 + 2*Plyta gipsowa GKF 12,5 mm (do paneli ppož) + B5121508R7016

Průchod::


Bs=903 mm, Hs=2103 mm

Hmotnost konstrukce = 367,4 kg

bez DPH/1ks
155 374,75 Kč

celkem bez DPH
195 374,75 Kč

Pocet kusu: 2ks

**Pozor:**

- zmena rozmeru dvere / sirky z 2000mm na 2140mm (prúchod min. $2 \times 900\text{mm}$)

Poz: 12

Vnitřní protipožární dveře 2-křídle leve otevíráve ven s prahem + horní fix

SYSTÉM: MB-78EI

POŽÁRNÍ ODOLNOST – EI30

Rozměry: B=2 140mm, H=2 740mm

Barva: Dvoubarevná

Z exteriéru – RAL 7016 mat

Z interiéru – RAL 9016 mat

Kování:

3 panty 3 dílné Wala WX – RAL 7016

3 panty 3 dílné Wala WX – RAL 7016

Zámek FUHR 833 (protipožární verze)

Automatické blokování zástrčky

Klika / klika – nerez



Aktivní a pasivní křídlo: ve výšce 800mm obustronně vodorovně nerezové madla



Samozamykací GEZE TS 5000/5000 L-ISM (Srebrný RAL9006)

Sklo: EI30: Szyba pojedyncza POLFLAM EI30

B5121508R9016 + 2*Plyta gipsowa GKF 12,5 mm (do paneli ppož) + B5121508R7016

Průchod::

Bs=903 mm, Hs=2103 mm

Hmotnost konstrukce = 285,3 kg

bez DPH/1ks
157 830,75 Kč

celkem bez DPH
197 830,75 Kč

Pocet kusu: 1ks

Celkem bez DPH:		1 664 152,50 Kč
Sleva 50%		554 717,50 Kč
Cena po slevě bez DPH		1 109 435,00 Kč
Montáž ALU + PO		66 635,00 Kč
Montáž int. + ext. Pásek		18 358,00 Kč
Tmelení PO		3 900,00 Kč
Manipulace		10 000,00 Kč
Doprava (Montážníci + výrobky)		5 000,00 Kč
Celkem po slevě bez DPH		1 213 329,00 Kč

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Jméno firmy: Mostecká montážní a.s.	Jméno firmy: Stavebniny DEK a.s.
Sídlo firmy: Na Poříčí 1071/17 Nové Město 110 00 Praha 1	Sídlo firmy: Tiskařská 257/10 Malešice 108 00 Praha 10
Koresp.adresa: Dolní Jiřetín 6, CZ-435 43 Horní Jiřetín	Koresp.adresa:
IČ: 25493507	IČ: 03748600
DIČ: CZ25493507	DIČ: CZ699000797
Bankovní spojení: ČSOB a.s. CZK	Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 240064329/0300	Číslo účtu: 702702322/0300
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25273	Kontaktní osoba: [REDACTED] Tel.: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]	Pro středisko: 077 Č.požadavku: 232310
Dne: 26.09.2023	Číslo zakázky: 23288307/000
Telefon.: [REDACTED]	Název zakázky: Vybudování pavilonu IT ZŠ Zd. Štěpánka
E-mail: [REDACTED]	Termín dodání: do 10 týdnů
Vaše nabídka č.: ALU-PM-420CZ-639E-23	Způsob platby: Faktura
ze dne: 21.09.2023	Splatnost faktury: 90 dní

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Viz specifikace na straně 2.

CENA CELKEM bez DPH	1 869 728,98 Kč
----------------------------	------------------------

POŽADOVANÁ DOKUMENTACE	Předávací protokol, Montážní deník
-------------------------------	---

Místo dodání:	10. Základní škola Zdeňka Štěpánka 2912, 434 01 Most
Způsob dodání:	zajistí dodavatel
Dodávku převezme:	[REDACTED]
Realizační technik:	[REDACTED]
Osoba k upřesnění obj.:	[REDACTED]

Vztah z této objednávky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Mostecké montážní a.s. (VOP), které jsou její nedílnou součástí, případně též Rámcovou smlouvou je-li uzavřena. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před VOP. Přijetím této objednávky Dodavatel výslovně stvrzuje, že na závazkový vztah se neuplatní žádné všeobecné obchodní podmínky Dodavatele ani jiné obdobné smluvní podmínky.

Objednávku vystavil:	Objednávku schválil:	Podpis dodavatele:
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

V souladu se zadáním včetně upřesňujících informací (technická zpráva, projektová dokumentace, e-mailová komunikace) a Vaší cenovou nabídkou ALU-PM-420CZ-639E-23 ze dne 21.09.2023, projekt 23-420-06-02, u Vás objednávkou dodávku a montáž stavebních výplní (ALU), tmelení PO a to včetně montáže interiérových a exteriérových pásků. Tato cenová nabídka jsou nedílnou součástí Objednávky.

Předmět Díla musí splňovat všechny technologické parametry, normy a nejvyšší požadavky kvality. Podmínkou převzetí díla je přesné dodržení všech zadaných parametrů, podmínek, stanovených termínů a dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. Jakákoliv záměna je možná pouze v případě písemného odsouhlasení oprávněné osoby Objednatele (kontaktní osoba/realizační technik) a investora.

Termín plnění: dokončení díla 10 týdnů od obdržení této objednávky

Místo plnění: 10. Základní škola Zdeňka Štěpánka 2912, 434 01 Most

Celková cena: 1.869.728,98,-Kč bez DPH.

Kontaktní osoba:

Záruční podmínky: Dodavatel se zavazuje poskytnout záruční lhůtu době trvání 60 měsíců na okna, dveře, stěny (profily a sklo), a na montáž doplňky a příslušenství 24 měsíců

Záruky nabývají platnost po odstranění veškerých případných vad a nedodělků a převzetím díla Objednatelem.

Dodavatel se zavazuje: Dodržet přesně stanovené termíny prováděných prací, Dodavatel odpovídá za všechny škody, penále a/nebo pokuty, které způsobí nedodržení stanovených podmínek Objednateli, jakož i za poškození stávajících součástí stavby vlivem neodborně/nekvalitně provedených prací.

K předání související dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, manuály, návody, servisní příručky a další potřebné informace Dodavatele k předmětu díla.

K zajištění odborné a zdravotní způsobilosti všech svých zaměstnanců pro prováděné činnosti a veškeré doklady na vyžádání předložit Objednateli.

K udržování pořádku na pracovišti.

Prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance a případné subdodavatele z obecně závazných právních a jiných předpisů (norem) i místních předpisů, a to v rozsahu vyplývající z předpokládaných činností.

Nakládat se vzniklými odpady v souladu s platnou legislativou (zákonem o odpadech a souvisejícími prováděcími předpisy v aktuálním znění). Dále je Dodavatel povinen v případě nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (NCHLaS) dodržovat všechny postupy stanovené platnou legislativou a příslušnými bezpečnostními listy NCHLaS.

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedeného, převzatého a vedoucími zaměstnanci Objednatele odsouhlaseného rozsahu prací/dodávek, a to v souladu s cenovou nabídkou ALU-PM-420CZ-639E-23 ze dne 21.09.2023, projekt 23-420-06-02, která jsou nedílnou součástí této Objednávky a obsahuje všechny náklady na uvedené profese včetně nákladů na vybavení nářadím, mechanizací, vstupy a vjezdy do míst realizace, jiné tím spojené poplatky a vybavení ochrannými pomůckami, dopravou do a z místa realizace apod. a po celou dobu realizace je úplná a nepřekročitelná. Nedílnou součástí účetního dokladu musí být oboustranně podepsané a odsouhlasené předávací protokoly, dodací listy, montážní listy apod.

Všeobecné obchodní podmínky

pro dodání zboží a provedení díla resp. dalších plnění vydané ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy při Dodávkách zboží nebo služeb nebo díla (dále jen „Dodávka“), osobou v právní pozici prodávajícího, poskytovatele, zhotovitele, mandátáře, pronajímatele nebo v pozici obdobné (dále jen „Dodavatel“) vybranou společností Mostecká montážní a.s. (dále jen „Objednatel“ nebo „MM“) a jsou závazné pro právní vztahy mezi nimi (dále jen „Smlouva“) a veškerý vzájemný obchodní styk. Jejich ustanovení jsou součástí obsahu Smlouvy a smluvní strany výslovně ujednávají, že mají při určení práv a povinností ze závazkových vztahů vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní přednost před obchodními zvyklostmi. Dodavatel se s těmito Podmínkami seznámil a akceptuje je. Projevem zájmu plnit ve prospěch Objednatel nebo prvním úkonem směřujícím k Dodávce, byť i jediné, Dodavatel plně a bez výhrad přijímá tyto jemu známé VOP.

2. Povinnosti Dodavatele

Dodavatel je povinen dodat Dodávku v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami, v dohodnutém rozsahu, kvalitě, ceně a termínu (včetně technické dokumentace) a dle dodacích podmínek DDP, dle INCOTERMS 2010 a v souladu s platnou legislativou ČR.

Dodací adresa Není-li v objednávce uvedeno jinak, je adresa dodacího místa (tato adresa platí i pro technickou dokumentaci):

Provozovna Mostecká montážní a.s., Dolní Jiřetín č.p. 6, Horní Jiřetín lokace: 50.5445689N, 13.5895447E

Na dodacím listu bude vždy uvedeno číslo objednávky MM a jméno osoby určené k převzetí Dodávky; **nebude-li Dodací list řádně vystaven a dostupný bez porušení obalu, nebude dodávka převzata!** Objednatel rovněž není povinen Dodávku převzít, pokud Dodávka vykazuje jakoukoli zjevnou vadu nebo nedodělek, a to i v případě, že taková vada nebo nedodělek nemá za následek nezpůsobilost Dodávky sloužit svému účelu.

Ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku smluvní strany výslovně ujednávají, že Dodavatel nese v celém rozsahu nebezpečí změny okolností zhotovení Dodávky, včetně nebezpečí dodatečného zvýšení nákladů na zhotovení Dodávky, zvýšení cen materiálů a prací a kurzových změn, i kdyby je Dodavatel v okamžiku uzavření této smlouvy nemohl předvídat. Přijetím těchto VOP Dodavatel rovněž prohlašuje, že cena Dodávky není určena odhadem ve smyslu § 2612 občanského zákoníku a bere současně na vědomí, že není oprávněn cenu Dodávky jednostranně zvýšit. Veškeré nároky na zaplacení ceny Dodávky nebo její části se promlčují ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne, kdy tento nárok mohl být uplatněn poprvé.

Dodavatel prohlašuje, že on, všichni jeho zaměstnanci a subdodavatelé a jejich zaměstnanci jsou zdravotně a odborně způsobilí k předmětu Dodávky. Dodavatel se zavazuje, že na plnění předmětu Dodávky se budou podílet pouze osoby zdravotně a odborně způsobilé.

3. Vystavení daňových dokladů

Po úplném splnění dodávky je dodavatel oprávněn vystavit fakturu, která musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů ČR a musí obsahovat číslo objednávky a číslo zakázky. Přílohou každé faktury musí být Objednatel řádně potvrzené objednávací listy a/nebo předávací protokoly. Lhůta splatnosti je 90 dnů od doručení faktury Objednateli není-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před termínem splatnosti, pokud faktura není řádná, zejména pokud neobsahuje náležitosti řádného účetního či daňového dokladu nebo výše zmíněné náležitosti a přílohy nebo pokud faktura obsahuje nesprávné cenové nebo jiné údaje.

Dodavatel je povinen sdělit Objednateli číslo účtu zveřejněné správcem daně dálkově přístupným způsobem. V případě, že se Dodavatel stane nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí Dodavatel s tím, že Objednatel bude hradit část faktur zhotovitele odpovídající výši DPH přímo na účet správce daně. Neplátce DPH prokáže, že je majitelem bankovního účtu předložením kopie smlouvy o vedení běžného účtu.

4. Smluvní pokuty

V případě prodlení Objednatel se placením je Dodavatel oprávněn účtovat úroky z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, v platném znění, nebo podle příslušné právní úpravy, která by v budoucnu nahradila výše zmíněné nařízení v dotčeném rozsahu. Nedodržení-li Dodavatel termín plnění popřípadě postupné nebo dílčí termíny, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny předmětu dodávky za každý den prodlení za každý nesplněný termín. V případě porušení jakýchkoli předpisů dle čl. 8 má Objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé i dílčí porušení. Vznik práva na smluvní pokutu ani její úhrada nemá vliv na právo dotčené strany na náhradu škody a do výše náhrady škody se nezapočítává; proto smluvní strany vylučují použití § 2050 občanského zákoníku pro závazkový vztah, založený touto smlouvou.

5. Vlastnické právo

Okamžikem převzetí Dodávky přechází na Objednatel vylučné vlastnické právo k celé Dodávce včetně veškerých pevně zabudovaných částí, technických zařízení, strojů a přístrojů. Dodavatel prohlašuje, že v okamžiku předání je vlastník předmětu dodávky, že je oprávněn s dodávkou volně nakládat, a že jeho vlastnické právo není omezeno žádným právem třetích osob.

6. Záruka

Záruční doba činí 24 měsíců (na stavební části 60 měsíců) a začíná dnem převzetí Dodávky Objednatel, právo Objednatel požadovat odstranění jakékoli skryté vady Dodávky však nezanikne před uplynutím 5 let od převzetí Dodávky Objednatel. V případě zjištění vady v záruční době má Objednatel právo požadovat a Dodavatel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu (či nebude-li dohodnut, v termínu přiměřeném, určeném Objednatel). Dodavatel je povinen zahájit všechny kroky k odstranění vady, i pokud vadu neuznává. Zjistí-li se dodatečně, že za vadu neodpovídá, budou mu Objednatel uhrazeny vynaložené náklady. Nevýjádří-li se Dodavatel k reklamaci a nahlášení vady od Objednatel do tří dnů ode dne jejího obdržení či do pěti pracovních dnů ode dne nahlášení reklamace a vady nenastoupí k odstranění vady, je Objednatel oprávněn odstranit vadu na vlastní náklady a vynaložené náklady následně Dodavateli přeučtovat.

7. Řešení sporů

Ohledně řešení případných vzniklých rozporů či sporů mezi stranami platí, že se vždy pokusí o jejich smírné vyřešení. Strany sjednávají, že všechny spory, které by mezi nimi mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou, s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností, za podmínek zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, tříčlenným senátem, v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze. V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným výše jsou smluvní strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě.

8. Bezpečnost práce, požární ochrana a ochrana životního prostředí

Dodavatel, jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni respektovat a dodržovat pravidla, právní i místně příslušné předpisy a normy z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Dodavatel zajistí na své vlastní náklady nezbytná školení svých zaměstnanců a subdodavatelů včetně proškolení z místních podmínek a předpisů. A dále se zavazuje, že se seznámí s dokumenty uvedenými na webových stránkách společnosti Mostecká montážní a.s. pod odkazem: <https://www.mostecka-montazni.cz/dokumenty-ke-stazeni/>.

9. Společná a závěrečná ustanovení

Dodavatel není oprávněn zadržet Dodávku nebo její část z důvodu existence jakýchkoli pohledávek. Úhrada vzájemných pohledávek bude probíhat přednostně bezhotovostním způsobem prostřednictvím bank. Platnost započtení vzájemných pohledávek jako forma úhrad je podmíněna předchozím písemným souhlasem Objednatel pro každý konkrétní případ; totéž platí ohledně postupování nebo zřízení zástavního práva k jakémukoli pohledávce Dodavatele za Objednatel.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích poskytnutých přímo nebo nepřímo Objednatel (v jakékoli formě, zejména písemně, elektronicky), jakož i informací získaných Dodavatelem jinými způsoby během vzájemné spolupráce, které se přímo nebo nepřímo vztahují k Objednateli. Závazkem zachovávat mlčenlivost se rozumí zejména zákaz používat, zveřejňovat a přenášet tyto informace jakýmkoli způsobem a poskytovat třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. V případě porušení závazku mlčenlivosti má Objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každé i dílčí porušení.

Dodavatel akceptací těchto VOP bere na vědomí a je srozuměn se skutečností, že Objednatel uzavírá v běžném obchodním styku s větším počtem osob takové smlouvy, které odkazují na tyto VOP a které zavazují dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu.

Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel provádí zpracování jeho osobních údajů dle závazných právních předpisů a to výhradně za účelem naplnění smluvního vztahu. Objednatel přijal všechna nezbytná opatření v souladu s čl. 32 Nařízení GDPR.

DEK**STAVEBNINY**

Divize stavebních systémů - ALU systémy

Stavebniny DEK a.s.

Tiskařská 257/10

Praha 10 - Malešice

108 00

KLIENT: DEK - **NABIDKA CISLO: ALU-PM-420CZ-639E-23****21.09.2023**

23-420-06-02 - MOSTECKA, al okna a dveře - Z.Stepanka 2912, pavilon 10

OBSAH: konstrukce, sklo, lakování**POPIS:**

Hliníkové konstrukce ze systému ALUPROF S.A. (MB-104 SI:MB-86EI:MB-78EI)

Počet pozic: 12, Počet konstrukcí: 25

Celková plocha: 127,5 m².

Celkový obvod: 219,7 m.

Barva profilů: RAL 8R7016 MAT*STANDARD;

Dvoubarevná (XR-Z:8R7016,W:8R9016)

RAL 9R9016 SAT*STANDARD.

Skla: 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ ESG 4T Ug=0,5

44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5

55.2T/12+A/5TESG/12+A/EI30(20mm)

4T/18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5

GLASSPROF - VSG 44.2/14 Chromatechl/ESG 4/14 Chromatechl/EI30 (15mm)

B5121508R7016 + 3*Deska SDK 12,5 mm (do protipožárních výplní) + B5121508R7016

EI30: Jednoduché sklo POLFLAM EI30

B5121508R9016 + 2*Deska SDK 12,5 mm (do protipožárních výplní) + B5121508R7016

Statika: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Oblast: I. Terén: III. Budova: Z=10 m. Pk: 459,8 N/m²**Vážený zákazníku,**

děkujeme za Vaši požadávku, na kterou Vám posíláme cenovou nabídku. Hliníkové výplně otvorů vyrábíme z vysoce kvalitních profilů YAWAL a ALUPROF. Dveřní a okenní prvky jsou osazeny systémovým kováním, zejména - Dr. Hahn, Maco, Eco Schulte, ESCO, GEZE, ROTO a jiné.

Platnost cenové nabídky je 14 dnů.

Záruční doby: profily a sklo 60 měsíců, kování 24 měsíců, elektro součásti 12 měsíců.

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy a mohou se lišit od zadání.

Věnujte prosím mimořádnou pozornost obrazovému, textovému a technickému popisu každé pozice. Na případné reklamace po podpisu objednávky, jejíž součástí je tato cenová nabídka, nebude brán zřetel, případně půjdou k tíži objednatele!

Vyobrazení všech pozic této cenové nabídky je při pohledu z exteriéru, pokud není uvedeno jinak.

Při jakékoliv změně konstrukcí (počet, rozměr, barva, vybavení, skla atd.) musí dojít k aktualizaci nabídky. Nabídka je zpracována jako celek a nelze ji dělit na jednotlivé části. V případě rozdělení na části je potřeba zpracovat nabídku na jednotlivé části.

Vyjmutí, přidání nebo změna některé z AL konstrukcí, může vyvolat změny základních cen u ostatních pozic.

V případě, že se jedná o předběžnou cenovou nabídku a výrobky nebyly zaměřeny technikem dodavatele, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny v případě rozdílných skutečností zjištěných při zaměření.

V případě, že si objednatel zadá výrobní rozměry výrobků sám, bez zaměření technika dodavatele, nenese zhotovitel v případě nepřesnosti jakoukoliv odpovědnost za rozměr a případné reklamace rozměrů nebudou akceptovány.

Součástí cenové nabídky není připojení elektrozařízení k domovním rozvodům. K připojení je nutno zajistit specializovanou firmu zabývající se elektromontážemi.


Není-li uvedeno jinak je okenní klika umístěna na střed výšky křídla.




U dveří kde jsou použity dopisní vhozy, případně u konstrukcí bez výplní, nelze uvádět Uw/Ud výrobku.




Na řešení přípojovacích spár myslí norma ČSN EN 730540-02 Tepelná ochrana budov část 2 a TNI 746077 Okna a vnější dveře, požadavek na zabudování. Tyto normy nám mimo jiné říkají, že je nutné řešit tzv. přípojovací spáru okna a ostění systémem těsnících pásek. Doporučujeme provedení spáry těsnícím systémem I3 firmy Tremco Illbruck.



Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z konstrukcí ochrannou fólii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.



Děkujeme Vám za projevený zájem o naše výrobky a věříme, že budou sloužit k Vaší naprosté spokojenosti.


POHLED Z VENKU

 nabídka neobsahuje interierove zaluzie	Poz: 1 Konstrukce: SYSTÉM: MB-104 SI Rozměry: B=2 470mm, H=2 720mm + 260mm Barva: RAL 8R7016 MAT*STANDARD Kování: ROTO AL 2 X Kliky s vidlicí Roto Line – RAL 7016 Vyska kliky 1/3H Kridla Podstavny profil phonotherm 260mm Sklo: 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ ESG 4T Ug=0,5 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5 Hmotnost konstrukce = 337,1 kg	bez DPH/1ks 174 647,04 KC celkem bez DPH 698 588,16 KC <u>Pocet kusu: 4ks</u>
 Pozor - venkovni sklo v tride P2A nabídka neobsahuje interierove zaluzie	Poz: 2 Exterierierove protipozarni okno pevne / fixy Konstrukce: SYSTÉM: MB-B6EI POZARNI ODOLNOST – EI30 Rozměry: B=2 470mm, H=1 730mm + 30mm Barva: RAL 8R7016 MAT*STANDARD Kování: Podstavny oceloty profil 30mm Štítek pro protipožární konstrukce Sklo: 55.2T/12+A/STESG/12+A/EI30(20mm) Hmotnost konstrukce = 373,1 kg	bez DPH/1ks 163 423,68 KC celkem bez DPH 490 271,04 KC <u>Pocet kusu: 3ks</u>
	Poz: 3 Konstrukce: SYSTÉM: MB-104 SI Rozměry: B=595mm, H=730mm + 30mm Barva: Dvoubarevná Z exteriery – RAL 7016 mat Z interieru – bíla RAL 9016 mat Kování: ROTO AL Klika s vidlicí Roto Line – RAL 7016 Podstavny profil phonotherm 30mm Sklo: 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5 Hmotnost konstrukce = 23,4 kg	bez DPH/1ks 32 730,24 KC celkem bez DPH 130 920,96 KC <u>Pocet kusu: 4ks</u>

 nabídka neobsahuje interierove zaluzie	Poz: 4 Konstrukce: SYSTÉM: MB-104 SI Rozměry: B=1 845mm, H=2 720mm + 260mm Barva: RAL 8R7016 MAT*STANDARD Kování: ROTO AL 2 X Klika s vidlicí Roto Line – RAL 7016 Vyska kliky 1/3H Kridla Podstavny profil phonotherm 260mm Sklo: 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ ESG 4T Ug=0,5 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5 Hmotnost konstrukce = 253,8 kg	bez DPH/1ks 144 980,48 KC celkem bez DPH 144 980,48 KC <u>Pocet kusu: 1ks</u>
 Pozor - pod konstrukci je dodany profil ocelovy 30mm (neudelamy podstavneho profila na 260mm) Pozor - venkovni sklo v tride P2A	Poz: 5 Exterierove protipozarni okno pevne / fixy SYSTÉM: MB-86EI POZARNI ODOLNOST – EI30 Rozměry: B=1 970mm, H=2 720mm + 30mm Barva: RAL 8R7016 MAT*STANDARD Kování: Podstavny oceloty profil 30mm Štítek pro protipožární konstrukce Sklo: 55.2T/12+A/5TESG/12+A/EI30(20mm) Hmotnost konstrukce = 469,7 kg	bez DPH/1ks 213 993,60 KC celkem bez DPH 427 987,20 KC <u>Pocet kusu: 2ks</u>
 nabídka neobsahuje interierove zaluzie	Poz: 6 Konstrukce: SYSTÉM: MB-104 SI Rozměry: B=2 220mm, H=2 080mm + 30mm Barva: RAL 9R9016 SAT*STANDARD Kování: ROTO AL 2 X Klika s vidlicí Roto Line – RAL 9016 Podstavny profil phonotherm 30mm Sklo: 4T /18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5 Hmotnost konstrukce = 169,8 kg	bez DPH/1ks 117 671,36 KC celkem bez DPH 117 671,36 KC <u>Pocet kusu: 1ks</u>

 Pozor - pod konstrukce je dodany profil ocelovy 30mm (neudelamy podstavneho profilu na 260mm) Pozor - venkovni sklo v tride P2A	Poz: 7 Exterierove protipožární okno pevne / fixy SYSTÉM: MB-86EI POŽARNÍ ODOLNOST – EI30 Rozměry: B=2 470mm, H=2 720mm + 30mm Barva: RAL 8R7016 MAT*STANDARD Kování: Podstavny oceloty profil 30mm Štítek pro protipožární konstrukce Skló: 55.2T/12+A/STESG/12+A/EI30(20mm) Hmotnost konstrukce = 591,1 kg	bez DPH/1ks 262 367,68 KC celkem bez DPH 524 735,36 KC <u>Pocet kusu: 2ks</u>
 nabídka neobsahuje interierove zaluzie Pozor - dvere z vonku bez kliky a koule	Poz: 8 Vstupni dvere 1-kridle leve otevirave ven s prahem + okno 1-kridle otevirave a sklopne SYSTÉM: MB-104 SI Rozměry: B=2 470mm, H=2 720mm + 260mm Barva: RAL 8R7016 MAT*STANDARD Kování: DVERE: 4 panty 3 dílné Wala WX – RAL 7016 PANIKOVE KOVANI DIN 179 „E“ Panikový zámek FUHR 833p (vícebodový) Varianta panikové funkce=Funkce E Zevnitř klika – nerez Z vonku bez koule a kliky OKNO: ROTO AL Klika s vidlicí Roto Line – RAL 7016 Podstavny profil phonotherm 260mm Skló: 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ ESG 4T Ug=0,5 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5 Hmotnost konstrukce = 337,2 kg	bez DPH/1ks 216 886,08 KC celkem bez DPH 650 658,24 KC <u>Pocet kusu: 3ks</u>

 nabídka neobsahuje interierove zaluzie	Poz: 9 Konstrukce: SYSTÉM: MB-104 SI Rozměry: B=2 470mm, H=1 730mm + 30mm Barva: RAL 8R7016 MAT*STANDARD Kování: ROTO AL 2 X Klika s vidlicí Roto Line – RAL 7016 Vyska kliky 1/3H Kridla Podstavny profil phonotherm 30mm Sklo: 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5 Hmotnost konstrukce = 201,0 kg	bez DPH/1ks 116 615,04 KC celkem bez DPH 116 615,04 KC <u>Pocet kusu: 1ks</u>
 nabídka neobsahuje interierove zaluzie Pozor - dvere z venku bez kliky a koule	Poz: 10 Vstupni dvere 1-kridle prave otevirave ven s prahem + okno 1-kridle otevirave a sklopne SYSTÉM: MB-104 SI Rozměry: B=1 845mm, H=2 720mm + 260mm Barva: RAL 8R7016 MAT*STANDARD Kování: DVERE: 4 panty 3 dílné Wala WX – RAL 7016 PANIKOVE KOVANI DIN 179 „E” Panikový zámek FUHR 833p (vícebodový) Varianta panikové funkce=Funkce E Zevnitř klika – nerez Z venku bez koule a kliky OKNO: ROTO AL Klika s vidlicí Roto Line – RAL 7016 Podstavny profil phonotherm 260mm Sklo: 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ ESG 4T Ug=0,5 44.4T kl.P4A /18CR/ 4 /18CR/ 4T Ug=0,5 Hmotnost konstrukce = 253,7 kg	bez DPH/1ks 187 906,56 KC celkem bez DPH 187 906,56 KC <u>Pocet kusu: 1ks</u>

**Pozor na průchod**

Aktivní křídlo: 903mm x 2103mm

Aktivní+pasivní křídlo: 1653mm x 2103mm

Pozor:

vnitřní sklo je v trídě 1/B/1

vnější sklo je v trídě P2A

Kování: koule/koule - dveře lze otevřít
pouze klíčemPozor - pod konstrukce je dodány profil
ocelový 30mm
(neuděláme podstavěho profilu na
260mm)**Poz: 11**Vstupní protipožární dveře 2-křídlo levé otevírá se ven s
prahem + horní fix**SYSTÉM: MB-78EI****POŽÁRNÍ ODOLNOST – EI30**

Rozměry: B=1 970mm, H=2 720mm

Barva: RAL 8R7016 MAT*STANDARD

Kování:

4 panty 3 dílné Wala WX – RAL 7016

4 panty 3 dílné Wala WX – RAL 7016

Zámek FUHR 833 (protipožární verze)

Automatické blokování zástrčky

Koule / koule – nerez

Aktivní a pasivní křídlo: ve výšce 800mm obustranně
vodorovně nerezové madlaSamozamykací GEZE TS 5000/5000 L-ISM (Srebrný
RAL9006)**Sklo:**GLASSPROF - VSG 44.2/14 Chromatech/ESG 4/14
Chromatech/EI30 (15mm)

B5121508R7016 + 3*Deska SDK 12,5 mm (do

protipožárních výplní) + B5121508R7016


Samolepící označení na sklo 55x55mm - zevnitř (pro
šeroslepé)**Průchod::**

Bs=903 mm, Hs=2103 mm

Hmotnost konstrukce = 381,0 kg

bez DPH/1ks
316 195,84 Kčcelkem bez DPH
632 391,68 Kč

Počet kusů: 2ks

**Pozor na průchod**

Aktivní křídlo: 903mm x 2103mm

Aktivní+pasivní křídlo: 1753mm x 2103mm

Pozor:

sklo je v tride 1/B/1

Poz: 12

Vnitřní protipožární dveře 2-křídle leve otevíráve ven s prahem + horní fix

SYSTÉM: MB-78EI**POŽARNÍ ODOLNOST – EI30**

Rozměry: B=2 070mm, H=2 980mm

Barva: Dvoubarevná**Z exteriéru – RAL 7016 mat****Z interiéru – bílá RAL 9016 mat****Kování:**

3 panty 3 dílné Wala WX – RAL 7016

3 panty 3 dílné Wala WX – RAL 7016

Zámek FUHR 833 (protipožární verze)

Automatické blokování zástrčí

Koule / klika – nerez



Aktivní a pasivní křídlo: ve výšce 800mm obustronně vodorovně nerezové madla



Samozamýkací GEZE TS 5000/5000 L-ISM - bílý

Sklo:

EI30: Jednoduché sklo POLFLAM EI30

B5121508R9016 + 2*Deska SDK 12,5 mm (do protipožárních výplní) + B5121508R7016

Samolepící označení na sklo 55x55mm - zevnitř (pro šeroslepé)

Průchod::

Bs=903 mmmm, Hs=2103 mm


Hmotnost konstrukce = 297,3 kg

bez DPH/1ks
313 502,08 Kčcelkem bez DPH
313 502,08 Kč**Pocet kusu: 1ks**

Celkem bez DPH:	4 436 228,16 Kč
Sleva 61%	2 706 099,18 Kč
Cena po slevě bez DPH	1 730 128,98 Kč
Montáž ALU + PO	92 200,00 Kč
Montáž int. + ext. Pásek	27 200,00 Kč
Tmelení PO	3 900,00 Kč
Manipulace	10 000,00 Kč
Doprava (Montážníci + výrobky)	6 300,00 Kč
Celkem po slevě bez DPH	1 869 728,98 Kč

Akce: ZŠ Štěpánka, Most

CENOVÁ NABÍDKA č.2350207A



DOBŘÝ DEN,

děkujeme za Váš zájem o naše produkty.

Vytvořili jsme Vám nabídku na míru, kde najdete vše důležité.

STAVÍME NA TRADIČNÍCH HODNOTÁCH, PŘESTO NEZŮSTÁVÁME POZADU

Poctivost řemesla je pro nás stejně důležitá jako technologická vyspělost našich výrobků nebo kvalita služeb.

ROSTEME A VYVÍJÍME SE A S NÁMI I NAŠE PRODUKTY

Na trhu působíme v oblasti oken a dveří dlouhodobě. Rozšiřujeme výrobní kapacity. Zavádíme nové výrobky. Přesto neztrácíme osobní přístup.

pro

Mostecká montážní a.s.

Na poříčí 1071/17
11000 Praha 1, Nové Město
Česká republika
IČ: 25493507
Mobil: 602 260 803
Email: [REDACTED]

od

SULKO s.r.o.

Československé armády 981/41
789 01 Zábřeh
IČ 47976969
DIČ CZ47976969

Společnost je zapsána v OR, vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5878, zastoupená Ing.
P. Suchánkem, jednatelem

Pro přehled o navrhovaných materiálech a službách **pokračujte ve čtení.**

**JSME DOBRÍ NAVIGÁTOŘI
S NÁMI SE NEZTRATÍTE**

[REDACTED]

Suma položek		2 315 162,00 Kč 2 315 162,00 Kč
Částka bez DPH		2 315 162,00 Kč
Přenesené DPH 21%	0,00 %	0,00 Kč
Částka celkem		2 315 162,00 Kč =====

Detailní přehled jsme připravili na dalších stranách.
Tuto cenovou nabídku Vám držíme 7 dní.

Tato časově omezená nabídka slouží pro lepší přehled o plánované investici a je orientační. Finální rozsah spolupráce určíme přesným zaměřením u Vás doma a je vzájemnou dohodou stvrzenou ve smlouvě.
Více na sulko.cz/podminky

CHCETE TO JEŠTĚ PROBRAT?

Vaši nabídku má na starosti .
Ozvěte se na email:
nebo na telefon:

Děkujeme a těšíme se na spolupráci!
Tým Sulko

Pozice/VV		Ks	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
1	O1	5 Ks	1 Ks	Hliníkový prvek Rozměr:2500 x 2740 mm Barva:mat standard 7016 matný Doplňky:Purenit Číslo subdodávky:2350207			78 031,00 Kč	390 155,00 Kč
2	O2	3 Ks	1 Ks	Hliníkový prvek Rozměr:2500 x 1750 mm Barva:mat standard 7016 matný Doplňky:protipožár EI30 Číslo subdodávky:2350207			59 533,00 Kč	178 599,00 Kč
3	O3	4 Ks	1 Ks	Hliníkový prvek Rozměr:625 x 750 mm Barva:mat standard 7016/9016 matný Doplňky: Číslo subdodávky:			17 150,00 Kč	68 600,00 Kč
4	O4	2 Ks	1 Ks	Hliníkový prvek Rozměr:1875 x 2740 mm Barva:mat standard 7016 matný Doplňky: Číslo subdodávky:2350207			66 045,00 Kč	132 090,00 Kč


Pozice/VV		Ks	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
5	O5	2 Ks	1 Ks	Hliníkový prvek Rozměr:2000 x 2740 mm Barva:mat standard 7016matný Doplňky:bez purenitů -nutno dořešit Číslo subdodávky:2350207			85 234,00 Kč	170 468,00 Kč
6	O6	1 Ks	1 Ks	Hliníkový prvek Rozměr:2250 x 2100 mm Barva:mat standard 9016 matný Doplňky: Číslo subdodávky:2350207			70 598,00 Kč	70 598,00 Kč
7	O7	2 Ks	1 Ks	Hliníkový prvek Rozměr:2500 x 2740 mm Barva:mat standard 7016 matný Doplňky:bez purenitů-nutno dořešit Číslo subdodávky:2350207			99 826,00 Kč	199 652,00 Kč
8	O8	1 Ks	1 Ks	Hliníkový prvek Rozměr:2500 x 2740 mm Barva:mat standard 7016 matný Doplňky:panika B klika/klika Číslo subdodávky:2350207			100 303,00 Kč	100 303,00 Kč
9	O9	1 Ks	1 Ks	Hliníkový prvek Rozměr:2500 x 2740 mm Barva:mat standard 7016 matný Doplňky:panika B klika/klika Číslo subdodávky:2350207			100 310,00 Kč	100 310,00 Kč

Pozice/VV	Ks	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
10 O10	1 Ks	1 Ks	Hliníkový prvek Rozměr:2500 x 1750 mm Barva:mat standard 7016 matný Doplňky: Číslo subdodávky:2350207			53 975,00 Kč	53 975,00 Kč
11 O11	2 Ks	1 Ks	Hliníkový prvek Rozměr:2000 x 2740 mm Barva:mat standard 7016 matný Doplňky:panika B klika/klika, polepy, koordinátor zavírání, vodorovné madlo na obou křídlech Číslo subdodávky:2350207			198 992,00 Kč	397 984,00 Kč
12 O12	1 Ks	1 Ks	Hliníkový prvek Rozměr:2100 x 3000 mm Barva:mat standard 9016/7016 matný Doplňky:panika B klika/klika, vodorovné madlo na obou křídlech,polepy, koordinátory zavírání Číslo subdodávky:2350207			194 108,00 Kč	194 108,00 Kč
13 S3	1 Ks	1 Ks	Hliníkový prvek Okenní fólie int + ext 70 mm VV			12 055,00 Kč	12 055,00 Kč
14 O13	1 Ks	124,25 m²	Montáž AL - hliníkové okno (m2) Položky: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12			165 563,00 Kč	165 563,00 Kč

Pozice/VV		Ks	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
15	O14	1 Ks	214,600 m	Montáž - S3 systému INT (o) Položky: 13			10 601,00 Kč	10 601,00 Kč
16	O15	1 Ks	214,600 m	Montáž - S3 systému EXT (o)			10 601,00 Kč	10 601,00 Kč
17	O16	1500 Kilometr	100 Kilometr	Doprava (km)			13,00 Kč	19 500,00 Kč
18	O17	4 Ks	1 Ks	Přesun hmot			10 000,00 Kč	40 000,00 Kč

SULKO PRODUKTY

pocitivé české výroby



NA PRODUKTY I TÝM SULKO SE MŮŽETE SPOLEHNOUT



VÍME, O ČEM MLUVÍME

Naším produktům rozumíme. Stále se rozvíjíme. Ale pracujeme stejně pečlivě jako kdysi v našich začátcích. Tedy téměř 30 let zpět, kdy jsme oknařinu v České republice mezi prvními rozjížděli.




ZA KVALITU TECHNOLOGIÍ RUČÍME

Okna vyrábíme ve spolupráci s nejlepšími zahraničními dodavateli na výrobních linkách evropské třídy. To vše českýma rukama v Zábřehu na Moravě.



JSME TU PRO VÁS

Rádi se vším poradíme, přijedeme a společně vymyslíme to nejlepší řešení pro Váš dům.



CHCETE TO JEŠTĚ PROBRAT?

Víme, že ne každý je technický odborník. Proto se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

Vaši nabídku má na starosti
Ozvěte se na email:
nebo na telefon:

Děkujeme a těšíme se na spolupráci!
Tým Sulko

SULKO. SPOLEHLIVOST A ŠPIČKOVÁ KVALITA.

NAVŠTIVTE NÁS:



**METALL QUATRO spol.s r.o.**

Ulice: Vysoká Pec č.p.600
PSC, město: 431 59 Vysoká Pec
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213
E-mail: [REDACTED]

Nabídka:
23029

ze dne: 09.06.2023
Akce: ZŠ Štěpánka, Most

Adresát: Mostecká montážní a.s.

Ulice:
PSC, město:
IČO:
Telefon:
E-mail:

Vážení,

děkujeme za Vámi projevový zájem o výrobky naší firmy a tímto si dovoluujeme Vám předložit tuto cenovou nabídku.

Popis konstrukcí:




Hliníkové konstrukce v systémech: **ALUPROF** (MB-86N SI;MB-86EI)




Počet pozic: **12**. Počet konstrukcí: **25**



Celková plocha: **134,8 m²**



Celkový obvod: **224,8 m**


Pozice	Nákres, rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
O1	Poz. O1 MB-86N Okna a dveřní vitríny (š = 2 500mm, v = 3 000mm) Pohled zvenku	x 5	124 622 <u>Z toho:</u> Konstrukce: 114 122 Montáž: 10 500	623 108 570 608 52 500	Barva profilů: X) RAL 8R9005 - standard Výplně: VSG44.2-18SU-4-18SU-VSG44.4 Ug=0.5; 4-18SU-4-18SU-VSG44.4 Ug=0.5 Kování: 15mm;Klika Roto Line;Bez klíče Doplňkové informace: Horizontální žaluzie černé

Pozice	Nákres, rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
O2	 Poz. O2 MB-86EI Fixní stěny (š = 2 500mm, v = 1 780mm) Pohled zvenku	x 3	87 228 <u>Z toho:</u> Konstrukce: 80 998 Montáž: 6 230	261 683 242 993 18 690	Barva profilů: X) RAL 8R9005 - standardní Výplně: EI15 Ug=0.5 Doplňkové informace: Horizontální žaluzie černé Vnitřní parapet z litého mramoru 250mm, boční hrany leštěné
O3	 Poz. O3 MB-86N Okna a dveřní vitríny (š = 625mm, v = 780mm) Pohled zvenku	x 4	17 277 <u>Z toho:</u> Konstrukce: 16 594 Montáž: 683	69 106 66 376 2 730	Barva profilů: X) RAL 8R9005 - standardní Výplně: 4-18SU-4-18SU-VSG44.4 Ug=0.5 Kování: 15mm;Klika Roto Line;Bez klíče Doplňkové informace:
O4	 Poz. O4 MB-86N Okna a dveřní vitríny (š = 1 875mm, v = 3 000mm) Pohled zvenku	x 2	105 572 <u>Z toho:</u> Konstrukce: 97 697 Montáž: 7 875	211 144 195 394 15 750	Barva profilů: X) RAL 8R9005 - standard Výplně: VSG44.2-18SU-4-18SU-VSG44.4 Ug=0.5; 4-18SU-4-18SU-VSG44.4 Ug=0.5 Kování: 15mm;Klika Roto Line;Bez klíče Doplňkové informace: Horizontální žaluzie černé

Pozice	Nákres, rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
O5	 Poz. O5 MB-86EI Fixní stěny (š = 2 000mm, v = 3 000mm) Pohled zvenku	x 2	107 080 <u>Z toho:</u> Konstrukce: 98 680 Montáž: 8 400	214 159 197 359 16 800	Barva profilů: X) RAL 8R9005 - standardní Výplně: EI15 Ug=0.5 Doplňkové informace:
O6	 Poz. O6 MB-86N Okna a dveřní vitríny (š = 2 250mm, v = 2 130mm) Pohled zvenku	x 1	86 511 <u>Z toho:</u> Konstrukce: 79 802 Montáž: 6 710	86 511 79 802 6 710	Barva profilů: X) RAL 8R9016 - standardní Výplně: 4-18SU-4 Ug=0.5 Kování: 15mm;Klika Roto Line;Bez klíče Doplňkové informace: Horizontální žaluzie bílé Vnitřní PVC parapet 150mm
O7	 Poz. O7 MB-86EI Fixní stěny (š = 2 500mm, v = 3 000mm) Pohled zvenku	x 2	134 107 <u>Z toho:</u> Konstrukce: 123 607 Montáž: 10 500	268 214 247 214 21 000	Barva profilů: X) RAL 8R9005 - standardní Výplně: EI15 Ug=0.5 Doplňkové informace: Horizontální žaluzie černé

Pozice	Nákres, rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
O8	 Poz. O8 MB-86N Okna a dveřní vitríny (š = 2 500mm, v = 3 000mm) Pohled zvenku	x 1	158 373 <u>Z toho:</u> Konstrukce: 147 873 Montáž: 10 500	158 373 147 873 10 500	Barva profilů: X) RAL 8R9005 - standardní Výplně: VSG44.2-18SU-4-18SU-VSG44.4 Ug=0.5;4-18SU-4-18SU-VSG44.4 Ug=0.5 Kování: Panikový zámek FUHR 833p (3 bodový) automatický; Varianta panikové funkce=Funkce B; Prodloužení rozvory=Ne; Typ kliky nebo madla=Klika EcoSchulte 8000965X Kování: 4 závěsy 2 dílné Wala WX Varianta uchycení=Pomoci turbošroubu standard; Zvýšené požadavky (veřejné budovy); Ne; 15mm; Klika Roto Line; Bez klíče Doplňkové informace: Horizontální žaluzie černé
O9	 Poz. O9 MB-86N Okna a dveřní vitríny (š = 2 500mm, v = 3 000mm) Pohled zvenku	x 1	158 373 <u>Z toho:</u> Konstrukce: 147 873 Montáž: 10 500	158 373 147 873 10 500	Barva profilů: X) RAL 8R9005 - standardní Výplně: VSG44.2-18SU-4-18SU-VSG44.4 Ug=0.5;4-18SU-4-18SU-VSG44.4 Ug=0.5 Kování: Panikový zámek FUHR 833p (3 bodový) automatický; Varianta panikové funkce=Funkce B; Prodloužení rozvory=Ne; Typ kliky nebo madla=Klika EcoSchulte 8000965X Kování: 4 závěsy 2 dílné Wala WX Varianta uchycení=Pomoci turbošroubu standard; Zvýšené požadavky (veřejné budovy); Ne; 15mm; Klika Roto Line; Bez klíče Doplňkové informace: Horizontální žaluzie černé

Pozice	Nákres, rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
O10	 Poz. O10 MB-86N Okna a dveřní vitríny (š = 2 500mm, v = 1 780mm) Pohled zvenku	x 1	83 288 <u>Z toho:</u> Konstrukce: 77 058 Montáž: 6 230	83 288 77 058 6 230	Barva profilů: X) RAL 8R9005 - standardní Výplně: 4-18SU-4-18SU-4 Ug=0.5 Kování: 15mm;Klika Roto Line;Bez klíče Doplňkové informace: Horizontální žaluzie černé Vnitřní parapet z litého mramoru 250mm, boční hrany leštěné
D1	 Poz. D1 MB-86EI Vitriny (š = 2 135mm, v = 3 000mm) Pohled zvenku	x 2	180 203 <u>Z toho:</u> Konstrukce: 171 236 Montáž: 8 967	360 407 342 473 17 934	Barva profilů: X) RAL 8R9005 - standardní Výplně: B5122008R9005 + SDK RFI 30 + B5122008R9005;EI15 Ug=0.5 Kování: KLIK, MADLA, ZÁMKY STANDARD; Kování: 3 závěsy 3 dílné Wala WX Varianta uchycení=Pomoci turbošroubu standard;Zvýšené požadavky (veřejné budovy);Ne;3 závěsy 3 dílné Wala WX Příslušenství: Samozávěra ASSA ABLOY DC340, DC500, DC700 RKZ(Aretace otevření = Ne. Dodatečné rameno montované na straně opačné závěsů = Ne. DC340 OP. Kluzná lišta RKZ) Doplňkové informace: Madla oboustranná na aktivním a pasivním křídle Značení pro slabozraké

Pozice	Nákres, rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
D2	 Poz. D2 MB-86EI Vitríny (š = 2 235mm, v = 3 000mm) Pohled zvenku	x 1	189 162 Z toho: Konstrukce: 179 775 Montáž: 9 387	189 162 179 775 9 387	Barva profilů: Y) Dvoubarevná (XR-Z:8R9005,W:8R9016) Výplně: B5122008R9016 + SDK RFI 30 + B5122008R9005;EI30 Kování: KLIKY, MADLA, ZÁMKY STANDARD; Kování: 3 závěsy 3 dílné Wala WX Varianta uchycení=Pomoci turbošroubu standard;Zvýšené požadavky (veřejné budovy);Ne;3 závěsy 3 dílné Wala WX Příslušenství: Samoavírač ASSA ABLOY DC340, DC500, DC700 RKZ(Aretace otevření = Ne. Dodatečné rameno montované na straně opačné závěsů = Ne. DC340 OP. Kluzná lišta RKZ) Doplňkové informace: Madla oboustranná na aktivním a pasivní křídle Značení pro slabozraké
			Celkem bez DPH:	2 683 529	
			DPH:	563 541	
			Celkem s DPH:	3 247 070 CZK	
Termín platnosti nabídky: 30 dnů Platební podmínky: dle SoD Termín realizace: 8 -12 týdnů					

Poznámky:

Cenová nabídka obsahuje konstrukce, sklo, montáž, lakování a je platná pouze jako celek.

Hodnoty tepelných prostupů pro okenní a dveřní systémy jsou uvedeny v tabulce:

Sklo	MB-70		MB-70HI		MB-86ST		MB-86SI		MB-77HS	MB-77HS HI
Ug	Uw	Ud	Uw	Ud	Uw	Ud	Uw	Ud	Uw	Uw
1.1	1.5	1.7	1.5	1.6	1.3	1.6	1.3	1.4	1.7	1.5
1.0	1.4	1.6	1.4	1.5	1.2	1.5	1.2	1.4	1.6	1.5
0.5	1.1	1.3	1.0	1.2	0.84	1.2	0.84	1.0	1.2	1.1

Montáž je prováděna dle platné ČSN.

Příloha č. 5 – Vyjádření ÚRS CZ a.s.

From: [REDACTED]

Sent: Monday, August 12, 2024 10:35 AM

To: [REDACTED]

Subject: Infomail 5441: Cena materiálu

Dobrý den.

Ceny ÚRS jsou ceny směrné a jsou doporučované na určité pololetí. Pokud nastane situace, kdy je ustanovení smlouvy o dílo formulováno přímo na ceny ÚRS a přitom cena na trhu výrazně neodpovídá směrné ceně materiálu, je třeba investorovi (a dotačnímu místu) dokladovat aktuální ceny od obchodníků v daném období.

S pozdravem

[REDACTED]
ÚRS CZ a.s.

Šumavská 35, 602 00 Brno
[REDACTED]

www.urs.cz



Cenová
soustava ÚRS
Informační služba

URS

