

Příloha č. 2 Smlouvy o dodávce tepelné energie pro vytápění a o dodávce teplé vody

Dodavatel:	Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
se sídlem:	Malátova 2437/11, 400 11 Ústí nad Labem

Odběratel:	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
se sídlem / bydliště:	Resslova 210/5, Klíše, 40001 Ústí nad Labem

Technické parametry a specifikace odběrného místa

Číslo Smlouvy Odběratele:	100 10571
Název odběrného místa:	Stavbařů 2857/5
Číslo odběrného místa:	38007-305

1. Údaje o odběrném místě

Datum zahájení odběru:	01. 09. 2024	
Sjednané roční množství tepelné energie celkem:	3 970 GJ	
Sjednané roční množství tepelné energie - vytápění:	3 840 GJ	
Sjednané roční množství tepelné energie - teplá voda:	130 GJ	
Sjednané roční množství stud. vody - příprava teplé vody:	250 m ³	
Sjednaný minimální roční odběr tepelné energie - vytápění:	1 152 GJ	
Sjednaný minimální roční odběr tepelné energie - teplá voda:	39 GJ	
Společná příprava teplé vody:	ANO	
Místo společné přípravy teplé vody:	POS 7 Krušnohorská 3078/3	

Předávací místo - vytápění:	<i>Na přívodním potrubí v kolektoru směrem do objektu Stavbařů 2857/5, první uzávěr UT druhá příruba.</i>
Předávací místo – teplá voda:	<i>Na přívodním potrubí v kolektoru směrem do objektu Stavbařů 2857/5, první uzávěr TV druhý závit.</i>
Způsob měření – vytápění:	<i>Rozúčtování dle Vyhlášky č. 405/2015 Sb. Měření spotřeby teplé vody objektu v m3 zajišťuje Odběratel.</i>
Způsob měření – teplá voda:	<i>Rozúčtování dle Vyhlášky č. 405/2015 Sb. Měření spotřeby teplé vody objektu v m3 zajišťuje Odběratel.</i>

2. Údaje o zásobovaných objektech

Počet zásobovaných objektů:	1
Počet bytů:	0
Skutečně vytápěná plocha:	7 352,00 m ²
Plocha na TV celkem:	760,00 m ²

Seznam zásobovaných objektů

Adresa objektu	Dodávaná služba (ÚT/TV)

3. Tepelný příkon v MW a jeho rozdělení pro odběrné místo

Potřebný instalovaný příkon celkem:	1 111,183 kW
Vytápění:	0 kW
Technologie:	1 111,183 kW
Příprava teplé vody:	0 kW

4. Kontaktní osoby pro zajištění přístupu do odběrného místa a k měřicímu zařízení

Jméno	Adresa	Email	Telefon
I. [redacted] ekonomický zástupce ředitele		[redacted]	
[redacted] vedoucí správy budov		[redacted]	[redacted]

5. Sjednané množství tepelné energie odběrného místa pro topení a přípravu teplé vody a množství studené vody pro přípravu teplé vody / Sjednaný minimální odběr tepelné energie pro odběrné místo

Měsíc	Sjednané množství tepelné energie - vytápění	Sjednané množství tepelné energie - teplá voda	Sjednané množství stud. vody - příprava teplé vody	Sjednaný minimální odběr tepelné energie - vytápění	Sjednaný minimální odběr tepelné energie - teplá voda
	GJ	GJ	m ³	GJ	GJ
leden	320	10,83333	20,83333	218,88	3,25
únor	320	10,83333	20,83333	184,32	3,25
březen	320	10,83333	20,83333	161,28	3,25
duben	320	10,83333	20,83333	103,68	3,25
květen	320	10,83333	20,83333	23,04	3,25
červen	320	10,83333	20,83333	0	3,25
červenec	320	10,83333	20,83333	0	3,25
srpen	320	10,83333	20,83333	0	3,25
září	320	10,83333	20,83333	11,52	3,25
říjen	320	10,83333	20,83333	92,16	3,25
listopad	320	10,83333	20,83333	161,28	3,25
prosinec	320	10,83333	20,83333	195,84	3,25

6. Parametry teplotního média pro odběrné místo

Pro vytápění: Teplota na vstupu do zařízení Odběratele maximálně:	95 °C
Pro vytápění: Tlak na vstupu do zařízení Odběratele maximálně:	600 kPa
Pro vytápění: Rozdíl teplot dodávané a vrácené topné vody minimálně:	3 °C
Pro dodávku teplé vody: Teplota na vstupu do zařízení Odběratele maximálně:	60 °C
Pro dodávku teplé vody: Tlak na vstupu do zařízení Odběratele maximálně:	800 kPa