

# OPRAVÁRENSKÁ ZÁKLADNA TRAMVAJÍ HOSTIVAŘ

	Počet ks	Max. čas		Hod. sazba	Interval za rok		Cena/Kč				
		h/min	100								
<b>Rozvaděče</b>	pohledová kontrola(kontrola vnějšího stavu rozvaděče, není-li slyšet sršení)	680	8min	0,13	450	týden (52)/rok	52	2 068 560,00			
	průběžná kontrola(vysátí prachu, čištění, dotažení spojů, kontrola dokumentace)	227	90min	1,5	450	rok	1	153 225,00			
		453	60min	1	450	rok	1	203 850,00			
	zkouška proudových chráničů(test funkčnosti)	111	1min	0,017	450	4/rok	4	3 330,00			
	údržba kabelů do hlavních a podružných rozvaděčů(měření izol.odporu, impedance, kontrola stavu uložení, kontrola ochranného pospojení)	1500	20min	0,333	450	3roky/rok	0,33	74 250,00			
	kabely v kolektorech (kontrola uložení a stavu) (jako celek dle areálu)	1	8	8	450	rok	1	3 600,00			
	pevně připojené spotřebiče(kontrola kabelu, dotažení spojů)	20	30min	0,5	450	rok	1	4 500,00			
	<b>VO</b>	VO- pohledová kontrola	76	1min	0,017	450	týden(40)/rok	40	22 800,00		
		provozní kontrola (zapnuté osvětlení, bez výměny těles)	76	1min	0,017	450	měsíc(12)/rok	12	6 976,80		
		údržba (čištění krytů, výměna těles)	76	30min	0,333	450	rok	1	11 400,00		
<b>Osvětlení budov</b>	Novozav- pohledová kontrola	225	1min	0,017	450	týden(40)/rok	40	68 850,00			
	provozní kontrola, včetně vystavení protokolu (dle počtu a velikosti budov při zapnutí osvětlení)	225	1min	0,017	450	měsíc(12)/rok	12	20 655,00			
	údržba (Blackout, čištění krytů) čas za budovu	225	10min	0,167	450	rok	1	16 875,00			
	pohledová kontrola(kontrola stavu svítidel(kryty, uchycení)	6855	1min	0,017	450	týden(40)/rok	40	2 056 500,00			
	provozní kontrola(stejně jako u pohledové kontroly, ale s rozsvícením)	6855	1min	0,017	450	měsíc(12)/rok	12	616 950,00			
	údržba(čištění krytů, kvartálně zvýšený provoz a prašnost (dílny, haly), ročně normální provoz(kanceláře))										
	budova										
			kvartál/ks	ročně/ks							
	Vstupní objekt			210	210	10min	0,167	450	rok	1	15 750,00
	Hal OT + sociální přístavek, TS 3+4		2614	700	2614	10min	0,167	450	4/rok	4	784 200,00
	Akumulátorovna "L"		100	11	100	10min	0,167	450	rok	1	52 500,00
				11	11	10min	0,167	450	4/rok	4	825,00
	Hala RDJ		0	70	0	10min	0,167	450	rok	1	0,00
				70	70	10min	0,167	450	4/rok	4	5 250,00
	Objekt NCS - sklady		0	903	0	10min	0,167	450	rok	1	0,00
				903	903	10min	0,167	450	4/rok	4	67 725,00
	Objekt SCS - sklady a dílny, archiv		378	1000	378	10min	0,167	450	rok	1	113 626,80
				1000	1000	10min	0,167	450	4/rok	4	75 000,00
Umyvárna TRAM, ČOV,		262	0	262	10min	0,167	450	rok	1	78 757,20	
			0	0	10min	0,167	450	4/rok	4	0,00	
Objekt skladu hořlaví a plynů, strojní údržba		167	0	167	10min	0,167	450	rok	1	50 200,20	
			0	0	10min	0,167	450	4/rok	4	0,00	
Objekt Unimo "P",		0	79	0	10min	0,167	450	rok	1	0,00	
			79	79	10min	0,167	450	4/rok	4	5 925,00	
Plynová kotelná a objekt ČOV "N"		150	15	150	10min	0,167	450	rok	1	45 090,00	
			15	15	10min	0,167	450	4/rok	4	1 125,00	
Ostatní objekty		0	151	0	10min	0,167	450	rok	1	0,00	
			151	151	10min	0,167	450	4/rok	4	11 325,00	
Kulturní objekt "S"			60	60	10min	0,167	450	rok	1	4 500,00	
<b>Ostatní</b>	<b>Hromosvodová soustava</b>										
	kontrola celistvosti jímací části a podstavců, kontrola dotažení spojů,	21	12min	0,2	450	rok	1	1 890,00			
	kontrola ukotvení svodů, kontrola spojů a měřících svorek dle typu objektu 1x-2x/rok	21	7min	0,12	450	rok	1	1 134,00			
	<b>Elektromontážní práce, administrativní činnost</b>										
	montáž nebo oprava zjištěných závad spínačů osvětlení, zásuvek a dalších zařízení	400	1hod	1	450	rok	1	180 000,00			
vedení záznamů o prohlídkách a kontrolách	1	100h	100	450	rok	1	45 000,00				
<b>Mechanizace (zdvihací plošiny apod.)</b>											
Použití zdvihacích a manipulačních prostředků při práci na VO a stropním osvětlení hal.	1		500	900	rok	1	450 000,00				
								Výsledná cena	7 322 145,00		

712

Příloha č. 1

## GARÁŽ A DOZ HOSTIVAŘ

	Počet ks	Čas		Hod. sazba	Interval za rok		Cena/Kč				
		h/min	100								
<b>Rozvaděče</b>	pohledová kontrola(kontrola vnějšího stavu rozvaděče, není-li slyšet sršení)			157	5min	0,083	450	týden (52)/rok	52	306 150,00	
	průběžná kontrola(vysátí prachu, čištění, dotažení spojů,kontrola dokumentace)			50	1,5h	1,5	450	rok	1	33 750,00	
	Hlavní rozvaděče Podružné rozvaděče			107	1,5h	1,5	450	rok	1	72 225,00	
	zkouška proudových chráničů(test funkčnosti)			50	1min	0,017	450	rok	1	382,50	
	údržba kabelů do hlavních a podružných rozvaděčů(měření izol.odporu, impedance, kontrola stavu uložení,kontrola ochranného pospojení)			50	20min	0,333	450	3roky/rok	0,33	2 475,00	
	kabely v kolektorech (kontrola uložení a stavu)počet hodin dle délky kolektoru (jako celek dle areálu)			1	16h	16	450	rok	1	7 200,00	
	pevně připojené spotřebiče(kontrola kabelu, dotažení spojů)			40	30min	0,5	450	rok	1	9 000,00	
	<b>VO</b>	VD- pohledová kontrola (čas orientační dle areálu a počtu )			100	1min	0,017	450	týden(40)/rok	40	30 000,00
provozní kontrola (zapnuté osvětlení, bez výměny těles)			100	1min	0,017	450	měsíc(12)/rok	12	9 180,00		
údržba (čištění krytů, výměna těles)			100	20min	0,333	450	2/rok	2	30 000,00		
<b>Osvětlení budov</b>	Novozavě- pohledová kontrola (dle počtu a velikosti budov) čas za budovu			11	30min	0,5	450	týden(40)/rok	40	99 000,00	
	provozní kontrola, včetně vystavení protokolu (dle počtu a velikosti budov při zapnutí osvětlení) čas za budovu			11	45min	0,75	450	měsíc(12)/rok	12	44 550,00	
	údržba (Blackout, čištění krytů) čas za budovu			11	8h	8	450	rok	1	39 600,00	
	pohledová kontrola(kontrola stavu svítidel(kryty, uchycení)			4277	1min	0,017	450	týden(40)/rok	40	1 283 100,00	
	provozní kontrola(stejně jako u pohledové kontroly, ale s rozsvícením)			4277	1min	0,017	450	měsíc(12)/rok	12	384 930,00	
	údržba(čištění krytů, kvartální zvýšený provoz a prašnost (dílny, haly), ročně normální provoz(kanceláře))										
	budova										
			kvartál/ks	ročně/ks							
	Admin.budova - kuchyň	50			50	10min	0,167	450	4/rok	4	15 000,00
	Admin.budova - kanceláře	1075		1075	1075	10min	0,167	450	rok	1	80 625,00
	ČOV+rozvodna TS2	70			70	10min	0,167	450	4/rok	4	21 000,00
	Hala 1	980			980	10min	0,167	450	4/rok	4	294 000,00
	Hala 2	1221			1221	10min	0,167	450	4/rok	4	366 300,00
	Hala DODK			55	55	10min	0,167	450	rok	1	4 125,00
	Objekt STK a mytí	200			200	10min	0,167	450	4/rok	4	60 000,00
	Objekt údržby a nabíjení AKU vozíků			50	50	10min	0,167	450	rok	1	3 750,00
	Objekt údržby a nabíjení AKU vozíků	80			80	10min	0,167	450	4/rok	4	24 000,00
Autoškola + psychologie			387	387	10min	0,167	450	rok	1	29 025,00	
Vrátnice + drobné stavby			30	30	10min	0,167	450	rok	1	2 250,00	
ČS PHM	20			20	10min	0,167	450	měsíčně	12	18 000,00	
Objekt hutního skladu - autoprovoz			59	59	10min	0,167	450	4/rok	4	17 700,00	
<b>Ostatní</b>	<b>Hromosvodová soustava</b>										
	kontrola celistvosti (imací části a podstavců, kontrola dotažení spojů,			10	1hod	1	450	rok	1	4 500,00	
	kontrola ukotvení svodů, kontrola spojů a měřících svorek dle typu objektu 1x-2x/rok			10	1hod	1	450	rok	2	9 000,00	
	<b>Elektromontážní práce, administrativní činnost</b>										
	montáž nebo oprava zjištěných závad spínačů osvětlení, zásuvek a dalších zařízení			300	1h	1	450	rok	1	135 000,00	
	vedení záznamů o prohlídkách a kontrolách			1	100h	100	450	rok	1	45 000,00	
<b>Mechanizace (zdvihací plošiny apod.)</b>											
Použití zdvihacích a manipulačních prostředků			1		300	900	rok	1	270 000,00		
<b>Výsledná cena</b>									<b>3 750 817,50</b>		

2/2