

OBJEDNÁVKA Č. 324165

Objednatel: Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno-Lesná IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 Sp.zn. B.786 zaps. v OR u KS v Brně faktury@teplarny.cz	ENETEX-TEP s.r.o. Masarykova 118 664 42 Modřice
Dodávka na adresu: Teplárny Brno, a.s. Provoz Červený mlýn Cimburkova 2 612 00 Brno-Ponava	Dodavatel: ENETEX-TEP s.r.o. Masarykova 118 664 42 Modřice IČ: 25348612
	Datum objednávky: 19.08.2024 Požadované datum dodávky do: 30.09.2024

Fakturu (daňový doklad) s uvedením čísla objednávky zašlete na adresu sídla objednatele.

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás zpracování realizační projektové dokumentace výměny systému řízení teploty plynu RSP (část elektro a MaR).

1. Regulační stanice plynu:

- VS a kotelna - předeřev plynu pro spalovací turbínu (řízení 3 ks kotlů 50 kW - z toho 2 kotle v kaskádě) a otop místnosti PRS
- místnost MaR (napájení, rozvaděč regulace výstupní teploty plynu pro horkovodní kotle, přenos signálů do DCS T3000)
- místnost plynové reg. stanice s novými HV výměníky, čidla teploty PT100 pro prostor SNV zůstávají

2. Výměňiková stanice vlastní spotřeby:

- posílení výkonu výměníku a čerpadla, výměna regulační armatury včetně pohonu (řízeno 0-10 V),
- výměna měření souvisejícího s novým výměníkem (teploměr Ni1000, převodník tlaku (0-10 V), místní tlakoměry a teploměry)
- systém řízení na straně VSVS zůstává, nedávno byl modernizován

Technické řešení:

Rozvaděč RRS 03B 37 bude zrušen. Napájení a MaR technologie VS, kotelny a bude přesunuto do nového rozvaděče v místnosti MaR (nyní ozn. RS22 - UEN20GF001 s přívody BFA06A a BFB02.A) se zachováním automatického zásoku. Světelný rozvaděč UEN01GP001 bude ponechán ve stávajícím stavu. V místnosti VS a kotelny bude navržen pouze ovládací panel, případně vypínací tlačítko pro místní ovládání a nastavení parametrů (NOT-AUS).

Rozsah plnění: dle nabídky číslo NV-112/2024

Termín plnění: do 30.09.2024

Cena celkem: 192.000,- Kč (bez DPH)

Kontaktní