

STARMON		Z 712	Záznam o pasivní reklamaci		Evidenční číslo 0889/24	
Hlášení reklamace						
Datum	25.07.2024		Čas	11:36		
Typ zařízení	ASDEK					
Místo	Bystřice nad Olší					
Popis reklamace	nefunkční zařízení INJ					
Hlásil		Zadal				
Oprava						
Příčina	POŠKOZENÁ DESKA MCPM1					
Popis opravy	25.7.2024 - kontrola funkčnosti - po čtyřech minutách se vypisuje hláška "instalace neaktivní - nutný zásah servisu - inicializace 00 01 27 FF 7F 27 FF 7F, funkce INJ trvale vypnuta 14.8.2024 - Na desce lcpm2 svítí 1. a 2. Led, Qtest - vzadu neblíkájí led, CokA 18mA, CokB 16mA, CokC 15mA, CokC2 17mA 27.8.2024 - TESTOVÁNÍ, ZKOUŠENÍ, ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁVADY, VÝPĚK POŠKOZENÉ DESKY MCPM1					
Spotřebovaný materiál	MCPM1 MODULE - 1ks					
Datum		Opravil				
Převzetí opravy zákazníkem						
Vyjádření						
Datum		Podpis, razítko				
Hodnocení						
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem		
				122394,-		
Kategorie	POZÁRUČNÍ		Poznámka			
Opatření						
Datum		Schválil				