



**Adresa:** Resslerova 929,500 02 Hradec Králové 2

**IČO:** 25 92 18 94 **DIČ:** CZ 25 92 18 94

**Odpovědný zástupce:** \_\_\_\_\_, vedoucí střediska

**Kontakty:** mobil: \_\_\_\_\_

e-mail: [alfacz@alfa-strechy.cz](mailto:alfacz@alfa-strechy.cz), [www.alfa-strechy.cz](http://www.alfa-strechy.cz)

---

## Havarijní oprava střech pavilonů H,E a O - Změnový list

- **Pavilon „E“ – nutnost demontáže stávající nosné výdřevy u okapní hrany a lokálně po obvodu z důvodu degradace dřeva, která byla zjištěna po demontáži původní krytiny**
- **Pavilon „E“ – náhrada do výšky skladby novou impregnovanou dřevěnou výdřevou pro osazení žlabů a klempířských prvků**
- **Pavilon „E“ – u za atikových žlabů nutnost demontáže stávajících dřevěných nosných prvků z důvodu degradace, která byla zjištěna po demontáži původní krytiny**
- **Pavilon „E“ – u za atikových žlabů nutnost demontáže stávajícího oplechování lůžka žlabu z plechu z důvodu masivní koroze a nefunkčnosti, která byla zjištěna po demontáži původní krytiny**
- **Pavilon „E“ – u za atikových žlabů náhrada plechového lože z FeZn jako nosný prvek**
- **Pavilon „H“ – nemožnost použít zpětně degradované žlaby ty jsou k likvidaci**
- **Pavilon „H“ – náhrada zlikvidovaných žlabů včetně háků rozšíření počtu odvodnění dle nových norem**

**Změna posunutí termínu realizace do 21.10.2024**

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Digitálně podepsal

