

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Depozitář Městského muzea Česká Třebová
Objekt: D.1.4.4 - Vzduchotechnika

KSO: 801 45 13
Místo: Česká Třebová

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78

Uchazeč: DS INTEX s.r.o.

Projektant: Ing.Libor Sauer, Svitavy

Zpracovatel:

Poznámka: PŘESNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VZDUCHOTECHNIKY

Cena bez DPH		440 342,47	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	440 342,47 0,00	21,00% 15,00%	92 471,92 0,00
Cena s DPH		v CZK	532 814,39

CC-CZ: 15.07.2024
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 27498492
DIČ: CZ27498492
IČ: 16753631
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Depozitář Městského muzea Česká Třebová
Objekt: D.1.4.4 - Vzduchotechnika
Místo: Česká Třebová
Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78
Uchazeč: DS INTEX s.r.o.

Datum: 15.07.2024
Projektant: Ing.Libor Sauer,
Svitavv
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		440 342,47
HSV - Práce a dodávky HSV		440 342,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		525,00
998 - Přesun hmot		4,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
713 - Izolace tepelné		18 283,00
751 - Vzduchotechnika		421 530,47
751-1 - Vzduchotechnika - Zařízení "1"		407 316,47
751-2 - Vzduchotechnika - Zařízení "2"		12 444,00
751-3 - Vzduchotechnika - Zařízení "3"		1 770,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Depozitář Městského muzea Česká Třebová

Objekt:

D.1.4.4 - Vzduchotechnika

Místo:

Česká Třebová

Datum:

15.07.2024

Zadavatel:

Město Česká Třebová Staré náměstí 78

Projektant:

Ing.Libor Sauer,
Svitavv

Uchazeč:

DS INTEX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							440 342,47	
D HSV Práce a dodávky HSV							440 342,47	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							525,00	
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	65,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111 VV "pro montáž vzduchotechniky (výška max. až 1,5 m)							65,000	
2	K	99997X001	Výrobní dokumentace pro výrobu a montáž vzduchotechniky	soubor	1,000			
3	K	99998X002	Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu zaškolení obsluhy schémata doklady o revizích	soubor	1,000			
D 998 Přesun hmot							4,00	
4	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,008			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017002								
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 713 Izolace tepelné							18 283,00	
5	K	713361213X01	Kompletní montáž tepelné izolace tl. 80 mm (2x40 mm) na bázi syntetického kaučuku vzduchotechnického potrubí včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu (včetně přelepení spojů Al páskou) dvouvrstvá	m2	11,000			
6	M	283777431X02	tepelná izolace z flexibilního elastomerního izolačního materiálu s uzavřenými buňkami syntetický kaučuk) materiál tepelné izolace - syntetický kaučuk pro chlazení součinitel difuze μ=10 000 použití od -50°C do +105°C součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/mK při 0°C samozhášecí oheň nešířící a při ohni nespapávající černá barva pásy svinuté do role se sítí zabraňující nežádoucímu protažení pásu tl.40 mm	m2	10,000			
7	M	283777441X03	tepelná izolace z flexibilního elastomerního izolačního materiálu s uzavřenými buňkami syntetický kaučuk) materiál tepelné izolace - syntetický kaučuk pro chlazení součinitel difuze μ=10 000 použití od -50°C do +105°C součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/mK při 0°C samozhášecí oheň nešířící a při ohni nespapávající černá barva pásy svinuté do role se sítí zabraňující nežádoucímu protažení pásu povrchová úprava hliníková fólie tl.40 mm	m2	12,000			
8	K	713361211X04	Kompletní montáž tepelné izolace tl. 40 mm (1x40 mm) na bázi syntetického kaučuku vzduchotechnického potrubí včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu (včetně přelepení spojů Al páskou) jednovrstvá	m2	1,200			
9	M	283777451X05	tepelná izolace z flexibilního elastomerního izolačního materiálu s uzavřenými buňkami syntetický kaučuk) materiál tepelné izolace - syntetický kaučuk pro chlazení součinitel difuze μ=10 000 použití od -50°C do +105°C součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/mK při 0°C samozhášecí oheň nešířící a při ohni nespapávající černá barva pásy svinuté do role se sítí zabraňující nežádoucímu protažení pásu povrchová úprava hliníková fólie tl.40 mm	m2	1,200			
10	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,023			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101								
11	K	998713193	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,023			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713193								
D 751 Vzduchotechnika							421 530,47	
D 751-1 Vzduchotechnika - Zařízení "1"							407 316,47	
12	K	75114X001	Montáž vzduchotechnické jednotky 1.01	soubor	1,000			
VV Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103							1,000	
VV 1							1,000	
13	M	42911111X01	Kompaktní vnitřní obousměrná větrací jednotka (přívod, odvod) s rekuperací tepla podstropní provedení dl. x š. x v. 1 600 x 765 x 384 mm protiproudý deskový rekuperátor se zvýšenou účinností s bypassem s elektropohonem účinnost ZZT 84% EC motory ventilátorů 230V/50Hz vestavěný elektrický ohřeváč vzduchu (230V/50 Hz, příkon 1,8 kW) cirkulační klapka se servopohonem filtry přívod e1-ePM1 55% (F7), odvod i1-ePM1 55% F7 s manometry včetně regulačních modulů (RD5) servopohonů a čidel pro ovládání jednotky uzavírací klapy se servopohonem - přívod e1, odvod i1, rozvodnice osazená na jednotce, jednotka komplet smontována z výroby (Vp/Vo = 400 m3/h) jednotka splňuje ErP od 1.1.2018 (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014)	kus	1,000			
14	K	75114X002	Montáž dálkového ovladače - regulátoru vzduchotechnické jednotky (elektro propojení viz část elektro)	soubor	1,000			
VV Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103							1,000	
VV 1							1,000	
15	M	42911113X02	Dálkový digitální ovladač - regulátor vzduchotechnické jednotky 1.01	kus	1,000			
16	K	751151114X03	Zprovoznění a seřízení vzduchotechnické jednotky 1.01 servisním technikem	soubor	1,000			
VV Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103							1,000	
VV 1							1,000	
17	K	751151126X04	Montáž kouřového čidla do VZT potrubí (elektro propojení viz část elektro)	kus	1,000			
VV Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103							1,000	
VV 1							1,000	
18	M	42911151X004	Kouřové čidla do VZT potrubí k odstavení VZT	kus	1,000			
19	K	751631112X05	Montáž parního zvlhčovače včetně montáže distribuční trubice páry, parní a kondenzátní hadice	kus	1,000			
VV Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103							1,000	
VV 1							1,000	
20	M	42911115X05	Parní zvlhčovač s elektrodovým vyvíječem pro nepřímé zvlhčování vzduchu v potrubí zvlhčovací - parní výkon 4 kg/h součástí zvlhčovače je regulace On/Off nebo plynulá napájecí napětí 1x230 V/P/N jistění 16 A max. příkon 3,1 kW elektrické krytí IP 20 rozměry opláštění (ŠxVxH) 265 mm x 650 mm x 175 mm	kus	1,000			
21	M	42911116X06	Příslušenství - typová distribuční trubice páry typ 41-200 pro horizontální instalaci délka (L) parní distribuční trubice 200 mm materiál CrNi ocel dodávka výrobce výše uvedeného zvlhčovače	kus	1,000			
22	M	42911117X07	Příslušenství - typová parní hadice D=31/22 mm k parnímu zvlhčovači dodávka výrobce výše uvedeného zvlhčovače	m	4,000			
23	M	42911118X08	Příslušenství - typová kondenzátní hadice k parnímu zvlhčovači dodávka výrobce výše uvedeného zvlhčovače	m	4,000			
24	M	42911119X09	Příslušenství - ventil s filtrem 1x Z261 dodávka výrobce výše uvedeného zvlhčovače (montáž zajistí profese ZTI)	kus	1,000			
25	K	751151124X10	Montáž potrubního čidla vlhkosti do VZT potrubí	kus	2,000			
VV Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103							2,000	
VV 2							2,000	
26	M	42911149X11	příslušenství pro řízení vlhkosti - typové čidlo vlhkosti potrubní (0-10V) dodávka výrobce výše uvedeného zvlhčovače	kus	2,000			
27	K	751151125X12	Montáž potrubního čidla tlakové difference do VZT potrubí	kus	1,000			
VV Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103							1,000	
VV 1							1,000	
28	M	42911150X13	příslušenství pro řízení vlhkosti - typové čidlo tlakové difference potrubní dodávka výrobce výše uvedeného zvlhčovače	kus	1,000			
29	K	751151126X14	Montáž potrubního bezpečnostního hygrostatu do VZT potrubí	kus	1,000			
VV Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103							1,000	
VV 1							1,000	
30	M	42911151X15	příslušenství pro řízení vlhkosti - typový bezpečnostní hygrostad do potrubí dodávka výrobce výše uvedeného zvlhčovače	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	751151127X34	Zprovoznění a seřízení parního zvlhčovače včetně regulace servisním technikem	soubor	1,000			
32	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751344112						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	4						
					4,000			
33	M	42911131X16	Kruhový tlumič hluku absorpční - průměr 200 mm (vnější průměr 315 mm) napojení spiro dl. 1 000 mm	kus	4,000			
34	K	751344113	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751344113						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	1						
					1,000			
35	M	42911132X17	Kruhový tlumič hluku absorpční - průměr 250 mm (vnější průměr 355 mm) napojení spiro dl. 500 mm	kus	1,000			
36	K	751344113	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751344113						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	1						
					1,000			
37	M	42911133X18	Kruhový tlumič hluku absorpční - průměr 250 mm (vnější průměr 355 mm) napojení spiro dl. 1 000 mm	kus	1,000			
38	K	751514678	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514678						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	1						
					1,000			
39	M	429111521X19	Kruhová regulační klapka průměr 100 mm (spiro) ovládání ruční	kus	1,000			
40	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514679						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	1						
					1,000			
41	M	429111531X20	Kruhová regulační klapka průměr 125 mm (spiro) ovládání ruční	kus	1,000			
42	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514679						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	2						
					2,000			
43	M	429111541X21	Kruhová regulační klapka průměr 140 mm (spiro) ovládání ruční	kus	2,000			
44	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514679						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	2						
					2,000			
45	M	429111551X22	Kruhová regulační klapka průměr 200 mm (spiro) ovládání ruční	kus	2,000			
46	K	751311321	Montáž výusti textilní půlkruhové, průměru do 200 mm	m	6,250			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751311321						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	6,250						
					6,250			
47	M	429831111X23	Tkaninová půlkruhová výustka půdorysně rovná – půlkruh průměr 160 mm celková dl. 6 250 mm včetně nástavce s přechodem na potrubí půlkruh 160 mm dl. 100 mm druhý konec zaslepen tkanina PMI - 100% polyester nekonečné vlákno se zatkaným uhlíkovým vláknem antibakteriální barva šedá včetně dodávky uchycení a montážního materiálu - hliníkové profily	soubor	1,000			
48	K	751311321	Montáž výusti textilní půlkruhové, průměru do 200 mm	m	7,500			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751311321						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	7,50						
					7,500			
49	M	429831121X24	Tkaninová půlkruhová výustka půdorysně rovná – půlkruh průměr 160 mm celková dl. 7 500 mm včetně nástavce s přechodem na potrubí půlkruh 160 mm dl. 100 mm druhý konec zaslepen tkanina PMI - 100% polyester nekonečné vlákno se zatkaným uhlíkovým vláknem antibakteriální barva šedá včetně dodávky uchycení a montážního materiálu - hliníkové profily	soubor	1,000			
50	K	751311321	Montáž výusti textilní půlkruhové, průměru do 200 mm	m	4,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751311321						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	4,00						
					4,000			
51	M	429831131X25	Tkaninová půlkruhová výustka půdorysně rovná – půlkruh průměr 160 mm celková dl. 4 000 mm včetně nástavce s přechodem na potrubí půlkruh 160 mm dl. 100 mm druhý konec zaslepen tkanina PMI - 100% polyester nekonečné vlákno se zatkaným uhlíkovým vláknem antibakteriální barva šedá včetně dodávky uchycení a montážního materiálu - hliníkové profily	soubor	1,000			
52	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322012						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	1						
					1,000			
53	M	429111651X26	Kovový talířový přívodní ventil průměr 125 mm	kus	1,000			
54	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	2,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322011						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	2						
					2,000			
55	M	429111591X27	Kovový talířový odvodní ventil průměr 100 mm	kus	2,000			
56	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322012						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	2						
					2,000			
57	M	429111661X28	Kovový talířový přívodní ventil průměr 125 mm	kus	2,000			
58	K	751398056	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2	kus	2,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398056						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	2						
					2,000			
59	M	429111641X29	Protidešťová žaluzie atyp hliníková obdélníková 900 x 1 800 mm (Aef = min. 1,22 m2) se spodní okapničkou včetně upevňovacího rámu a sítí (upřesnit před výrobou rozměry oměřit)	kus	2,000			
60	K	751511003	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	2,500			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751511003						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	2,50						
					2,500			
61	M	42982104	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,07m2	m	2,500			
62	K	751510063X30	Příplatek za vykytování spojů potrubí	m	2,500			
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	2,50						
					2,500			
63	K	751510086X31	Příplatek za zhotovení revizního otvoru včetně dodávky a montáže těsných revizních dvířek rozměru 400 x 200 mm	kus	1,000			
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	1						
					1,000			
64	K	751510087X32	Příplatek za provedení odvodu kondenzátu z potrubí G ½"	kus	1,000			
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	1						
					1,000			
65	K	751514212	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2	kus	2,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514212						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	2						
					2,000			
66	M	42982232	odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,07m2	kus	2,000			
67	K	751514212	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2	kus	4,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514212						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	4						
					4,000			
68	M	42982202	přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,07m2	m	4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	751514414	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2	kus	2,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514414						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	2						
					2,000			
70	M	42982204	přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,28m2	m	2,000			
71	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirální vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	9,800			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510041						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	9,80						
					9,800			
72	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirální vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	28,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510042						
	VV	Zařízení "1" Větrání depozitářů m.č. 105, 108, 109 a chodby m.č. 103						
	VV	28,00						
					28,000			
73	K	75199X001	Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení "1"	soubor	1,000			
74	K	75199X101	Zaregulování vzduchotechnických rozvodů dodavatelem vzduchotechniky	soubor	1,000			
75	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,446			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751101						
76	K	998751191	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,446			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751191						
	D	751-2	Vzduchotechnika - Zařízení "2"				12 444,00	
77	K	751133011	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 100 mm	kus	1,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751133011						
	VV	Zařízení "2" Odvětrání depozitáře m.č. 110						
	VV	1						
					1,000			
78	M	429141611X01	Potrubní diagonální ventilátor nízkotlaký dvouotáčkový (ErP conform) do kruhového potrubí průměr 100 mm 230V příkon 28 W IP 44 hlukové údaje viz technická specifikace	kus	1,000			
79	M	429177331X02	tlumicí spojovací manžety průměr 100 mm	kus	2,000			
80	K	751344111	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	2,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751344111						
	VV	Zařízení "2" Odvětrání depozitáře m.č. 110						
	VV	2						
					2,000			
81	M	429111321X03	Kruhový tlumič hluku absorpční - průměr 100 mm (vnější průměr 200 mm) napojení spiro dl. 500 mm	kus	2,000			
82	K	751514678	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514678						
	VV	Zařízení "2" Odvětrání depozitáře m.č. 110						
	VV	1						
					1,000			
83	M	429112011X04	Zpětná potrubní klapka průměr 100 mm těsná (při průtoku 50 m3/h tlaková ztráta do 20 Pa)	kus	1,000			
84	K	751514678	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514678						
	VV	Zařízení "2" Odvětrání depozitáře m.č. 110						
	VV	1						
					1,000			
85	M	429112021X05	Kruhová regulační klapka průměr100 mm (spiro) ruční ovládání	kus	1,000			
86	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	2,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322011						
	VV	Zařízení "2" Odvětrání depozitáře m.č. 110						
	VV	2						
					2,000			
87	M	429111571X06	Kovový talířový odvodní ventil průměr 80 mm	kus	2,000			
88	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398041						
	VV	Zařízení "2" Odvětrání depozitáře m.č. 110						
	VV	1						
					1,000			
89	M	429111301X07	Samočinná (samotížná) přetlaková žaluzie pro průměr 160 mm (šedá barva)	kus	1,000			
90	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirální vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	11,600			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510041						
	VV	Zařízení "2" Odvětrání depozitáře m.č. 110						
	VV	11,60						
					11,600			
91	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirální vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	0,600			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510042						
	VV	Zařízení "2" Odvětrání depozitáře m.č. 110						
	VV	0,60						
					0,600			
92	K	75199X002	Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení „2“	soubor	1,000			
93	K	75199X102	Zaregulování vzduchotechnických rozvodů dodavatelem vzduchotechniky	soubor	1,000			
94	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,032			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751101						
95	K	998751191	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,032			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751191						
	D	751-3	Vzduchotechnika - Zařízení "3"				1 770,00	
96	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751111012						
	VV	Zařízení "2" Odvětrání m.č. 107 ošetření exponátů						
	VV	1						
					1,000			
97	M	429141631X08	Malý nástěnný axiální ventilátor velikost 150 výfuk potrubí průměr 149 mm množství odvodního vzduchu 150 m3/h, disp. tlak 39 Pa s pevnou zpětnou klapkou kuličková ložiska 230V/50Hz, P= 25 W, IP X4 akustický tlak LPA 43,9 dB (A) ve vzdálenosti 3 m na straně sání	kus	1,000			
98	K	75199X003	Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení "3"	soubor	1,000			
99	K	75199X103	Odkoušení systému větrání – zařízení „3“	kus	1,000			
100	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,001			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751101						
101	K	998751191	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,001			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751191						