

Příloha č. 1 - Soupis prací

Zakázka: VD Chřibská - nátěry ochozu věžového objektu

<i>Položka č.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>jednotka</i>	<i>množství</i>	<i>jednotková cena</i>	<i>Cena celkem</i>
1	Montáž a demontáž pracovní konstrukce a ochranné konstrukce, která zabrání vniknutí odpadních látek do vodní nádrže	kpl	1,00	100 000,00	100 000,00
2	Demontáž a zpětná montáž pochozích ocelových pororoštů na lávce o ploše 32 m2 včetně stávajících plastových podložek	kpl	1,00	32 000,00	32 000,00
3	Demontáž a zpětná montáž (nýtování) stávajícího oplechování na nosné konstrukci lávky (pouze nosný profil na vnitřní straně u fasády objektu) - cca 50,7 bm	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
4	Důkladné ruční a mechanizované očištění povrchu ocelové nosné konstrukce (L profily) od málo přilnavých okují, rzi, nátěrů a cizích látek	m2	54,00	500,00	27 000,00
5	2x Základní nátěr ocelové nosné konstrukce dvoukomponentním aminy vytvrzovaným čistě epoxidovým nátěrem (např. Jotun Jotacote Universal; odstín šedá a bílá)	m2	54,00	1 000,00	54 000,00
6	1x Vrchní nátěr ocelové nosné konstrukce dvoukomponentním vysokosušivým síťujícím akrylátovým nátěrem (např. Jotun Hardtop CA)	m2	54,00	500,00	27 000,00
7	Naložení, odvoz a likvidace vzniklého odpadu v souladu s platnými právními předpisy ČR	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
8	Ostatní práce a náklady spojené s prováděním zakázky	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00

Poznámka k pol. č. 1: Předpoklad zavěšené konstrukce nebo konstrukce upevněné na plovoucím pontonu. Spodní hrana lávky na ochozu věžového objektu je cca 4,5 m nad vodní hladinou.

Nabídková cena celkem**305 000,00****Kč bez DPH**

Poznámka k pol. č. 3: Oplechování je složeno z horní a dolní části. Každá část má 9 dílů o celkové délce 25,33 m. Nýty jsou po cca 30 cm.

Zájemce: Zlatica Kožáková
Datum: 19.06.2024

Poznámka k pol. č. 4: Požadujeme důkladné místní ruční a mechanizované čištění na stupeň P St 2 (dle technické normy ČSN ISO 8501-2)

Poznámka k nátěrům - pol. č. 5, 6: Dodavatel dodrží doporučené pracovní postupy a min. tloušťky suchého filmu nanesené barvy stanovené výrobcem nátěrového systému (pro výše uvedené příklady nátěrů jsou přiloženy technické listy v příloze č. 2). Před aplikací nátěru bude povrch konstrukce čistý, suchý a zbavený mastnoty.

Podpis:

Výše uvedené položky zahrnují dodání potřebného materiálu. Výše uvedené příklady materiálu definují minimální požadovaný