

Příloha č. 1

Číslo smlouvy u zhotovitele:

A. Název a místo plnění dle článku I. Smlouvy:

název: TS CB Letiště 1A, č. 704499

umístění: v areálu Jihočeského letiště České Budějovice a.s.

k.ú.: České Budějovice

B. Kontaktními osobami za tyto společnosti jsou:

1. Za objednatele ve věcech technických: Pavel Vochozka, tel. 724 475 201

2. Za zhotovitele

a) vedoucí RCDs, Ing. Petr Václavovský, tel. 602 593 142

koordinátor OPDs, Luděk Fiala, tel. 724 014 000

technik provozu a zakázek: Dana Falcová, tel. 724 014 004

poruchová služba: 545 143 693

C. Seznam objektů s popisem energetického zařízení, které bude provozováno dle článku II.

Smlouvy, s uvedením způsobu přístupu k zařízení: přízemní betonová kiosková trafostanice s vnitřní obsluhou typ ORMASET – PF.P 300/500, v.č. P30120, r.v. 2016 výrobce ORMAZABAL osazená VN rozvaděčem ORMAZABAL v sestavě čtyř skříňí modulárních rozvaděčů do 25 kV s izolací plynem SF6. Skříň č. 1 smyčka E.ON z dvojité linky papírny + podélná spojka GA3K v.č. 163S098 r.v. 2016 (EON) - skříň č. 2 pole měření GAE 1M1-/9/- v.č. 1644M005, skříň č. 3 vývod TS 2 + vývod TS 7 GAE 2K-/8/- v.č. 1641S076, skříň č. 4 vývod na transformátor ORMAZABAL 250 kVA, typ 250/24/22 0.400 O-OB, Dyn1, v.č. 255281 r.v. 2016. Rozvaděč RH NN, typ RSTH 0663/4835, v.č. 65, r.v. 2016, výrobce ELEKTROSTAV Strakonice, hlavní jistič BH630 NE305, In 630 A, spoušť SE-BH-o630-DTVE, nastaveno 361 A..

D. Na výše uvedeném energetickém zařízení bude prováděna následující preventivní údržba: dle přílohy č.2 Smlouvy

V Českých Budějovicích dne 1.7.2017

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 1.7.2017

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ladislav Ondřich, předseda představenstva

.....
Ing. Radek Večeřa, vedoucí Provozu sítě NN, VN a ZP

.....
Ing. Petr Václavovský, vedoucí RCDs ČB

