

2.N.P B

1.N.P B

6.N.P

5.N.P

4.N.P

3.N.P

2.N.P

1.N.P

1.P.P

Zapojení kopplerů

5. linka

DO

4. linka

3. linka

2. linka

1. linka

EPS ústředna

EPS  
tablo


OPPO

Kl. trezor


LEGENDA KABELÁŽE

- optický kabel vícevláknový, SM, 9/125
- datový kabel FTP cat. 6
- kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8
- kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8
- kabel PRAFlaGuard E90 1x2x0,8
- kabel PRAFlaGuard E90 2x2x0,8
- kabel PRAFlaGuard E90 10x2x0,8
- sdělovací kabel SYKFY 2x2x0,5
- sdělovací kabel SYKFY 3x2x0,5
- sdělovací kabel SYKFY 5x2x0,5
- kabel CYKY (PRAFlaDur E90) 2x1,5
- kabel CYKY (PRAFlaDur E90) 2x2,5
- koaxiální kabel RG59
- koaxiální kabel H121
- silový kabel CYSY 2x1,5
- napájecí kabel CYKY (PRAFlaDur E90) 3Cx2,5

ADRESACE ČIDEL-ESSER



ADRESACE KOPPLERŮ-ESSER



**LEGENDA EPS**

- EPS ústředna EPS
- SEI modul pro připojení grafické nadstavby
- TABLO tablo zobrazovací a ovládací
- PREV převodník
- ZOP zařízení dálkového přenosu
- KTPC klíčový trezor požární ochrany
- KPPC obslužné pole požární ochrany
- LTH optickokouřový hlásič
- OT multisenzorový hlásič
- ST termodiferenciální hlásič
- ST termomaximální hlásič
- ST tlačítkový hlásič - malé provedení
- ST tlačítkový hlásič

**LEGENDA**

- LTH vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče
- detekční kabel lineárního teplotního hlásiče
- sířena
- optická signalizace / zábleskový maják
- sířena se zábleskovým majákem
- vstupné / výstupní modul
- modul technického alarmu
- místo ovládání návazných zařízení
- místo signálu monitorovaných zařízení
- přídržný magnet
- požární klapka
- napájecí zdroj 12/24Vdc
- rozvaděč NN
- trasa kabelů EPS

**ADRESACE NÁVAZNÝCH ZAŘÍZENÍ-ESSER**

EPS/XXXX-YYYY/ZZ

- označení pořadí prvku v ovládací skupině
- označení ovládací skupiny
- označení linky
  - číslo ústředny
  - číslo mikromodulové karty
  - číslo mikromodulu
- označení systému

**Legenda**

- Tlačítkový hlásič
- Opticko-kouřový hlásič
- Termodiferenciální hlásič
- Ústředna EPS
- Tablo EPS
- Sířena EPS

|           |   |       |   |       |   |         |   |
|-----------|---|-------|---|-------|---|---------|---|
| č. revize | - | obsah | - | datum | - | provedl | - |
| č. revize | - | obsah | - | datum | - | provedl | - |
| č. revize | - | obsah | - | datum | - | provedl | - |

|                |                                                                                  |        |  |                                                                                                                          |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| akce           | Doplnění systému EPS a NZS<br>Budova B - Domov seniorů Praha 10 - Zahradní město |        |  | Ing. Tomáš Pour<br>Přechytkova 2392/14<br>155 00 Praha 5<br>Tel: +420 603 840 216<br>E-mail: tomas.pour@pour-projekce.cz |               |
| investor       | Domov pro seniory Zahradní Město<br>Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10           |        |  |                                                                                                                          |               |
| profese        | SLABOPROUDÉ SYSTÉMY                                                              |        |  | datum                                                                                                                    | 04/2024       |
| stupeň dokum.  | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY                                                 |        |  | formát                                                                                                                   | 8x A4         |
| název výkresu  | BLOKOVÉ SCHÉMA<br>ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE                                 |        |  | číslo projektu                                                                                                           | -             |
|                |                                                                                  |        |  | měřítka                                                                                                                  | číslo výřisku |
|                |                                                                                  |        |  | -                                                                                                                        | -             |
| vypracoval     | Ing. Tomáš Pour                                                                  | podpis |  | číslo výkresu                                                                                                            |               |
| kontroloval    | Ing. Tomáš Pour                                                                  | podpis |  |                                                                                                                          |               |
| zodp. projekt. | Marek Toms                                                                       | podpis |  | D.1.4.8.02                                                                                                               |               |