

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „SoD“)

č. j.: VS-193993-153/ČJ-2019-800851-VERZAK, uzavřená podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
v souvislosti s investiční akcí **Horní Slavkov – rekonstrukce trafostanic**
č.j.: VS-193993-192/ČJ-2019-800851-VERZAK

I. Smluvní strany

1. ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Organizační jednotka: Věznice Horní Slavkov,
adresa: Hasičská 785, 35731 Horní Slavkov, zastoupená na základě pověření generálního
ředitele ze dne 01.01.2022, č.j.: VSD-45000-24/ČJ-2016-800020-SP, Vrchní rada plk. Mgr.
Robert Frýdecký, ředitel Věznice Horní Slavkov
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Č.ú.: 46330881/0710
(dále jen „**Objednatel**“)

2. ELEKTRO EURON spol s r.o.

se sídlem Zelená 1844/6, 350 02 Cheb
zastoupená jednatelem Radovanem Liděákem
IČ: 49192876
DIČ: CZ49192876
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27608331/0100
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

**uzavírají tento dodatek podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Dodatek č. 1“):**

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je ujednání stran o změně předmětu díla uvedeného v SoD
č. j.: VS-193993-153/ČJ-2019-800851-VERZAK v souladu s bodem 1. čl. XXIII – závěrečná
ustanovení SoD, a to tak jak je v **Článku III.** tohoto dodatku uvedeno.

Článek III. Změna článků smlouvy

Jedná se o změnu předmětu díla, které je specifikováno v čl. III. Dílo SoD, odst. 2. Etapa, který
zní:

2. Etapa:

*Ve výrobní zóně D bude umístěna nová kioskovaná trafostanice SO 0039 o vnějších rozměrech 3x
1,9 x 1,99 m, která bude osazena stávajícím hermetizovaným olejovým transformátorem 22/0,4*

kV, 630 kVA přesunutým z trafostanice SO 0038. Ve výrobní zóně D v objektu č. 12 stávající zděná trafostanice SO 0038 bude vybavena novou kobkou pro umístění nového suchého transformátoru 22/0,4 kV, 630 kVA. V zóně C v objektu č. 18 ze stávající zděné trafostanice SO 0034 budou odstraněny kobkové části vč. technologií, budou ponechány dva suché transformátory 22/0,4 kV, 1000 kVA a nově bude osazena kiosková trafostanice s napojením na stávající vývody/přívody VN;

se doplňuje takto:

2. Etapa:

Ve výrobní zóně D bude umístěna nová kiosková trafostanice SO 0039 o vnějších rozměrech 3x 1,9 x 1,99 m, která bude osazena stávajícím hermetizovaným olejovým transformátorem 22/0,4 kV, 630 kVA přesunutým z trafostanice SO 0038. Ve výrobní zóně D v objektu č. 12 stávající zděná trafostanice SO 0038 bude vybavena novou kobkou pro umístění nového suchého transformátoru 22/0,4 kV, 630 kVA. V zóně C v objektu č. 18 ze stávající zděné trafostanice SO 0034 budou odstraněny kobkové části vč. technologií, budou ponechány dva suché transformátory 22/0,4 kV, 1000 kVA a nově bude osazena kiosková trafostanice s napojením na stávající vývody/přívody VN. **Během zkušebního provozu bylo zjištěno, že na nezatížených kabelech velké délky zvláště v noci, vzniká kapacitní jalový výkon. Pro zamezení odběru kapacitní jaloviny ze sítě, bude provedena úprava kompenzace doplněním TLUMIVEK. Na základě požadavku objednatele bylo rozhodnuto o provedení víceprací na stavbě. Soupis víceprací a méněprací byl oceněn zhotovitelem dle přiloženého rozpočtu, oceněného zhotovitelem stavby, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.**

1. Bod 1., čl. V. Cena díla zůstává beze změn.

2. Ujednání ostatních článků SoD se nemění a použije se přiměřeně i na tento Dodatek č. 1.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list ZL01 vč. rekapitulace stavby

Příloha č. 2 – Změnový list ZL02 vč. rekapitulace stavby

Příloha č. 3 – Rekapitulace rozpočtů

V Horním Slavkově dne 10.09.2024

V dne 11.09.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Robert Frýdecký
ředitel Věznice Horní Slavkov

Radovan Liďák
jednatel společnosti