

Dodatek č. 011-J/2024

smlouvy o dílo

001-H/2017-Eko

Smluvní strany:

EKOAQUA plus, spol. s r. o.

sidlem: Ahepjukova 2798/31, 702 00 Ostrava
IČ: 25836668
DIČ: CZ25836668
jednající: Ing. Renáta Kornaková, jednatelka
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-5638080217/0100

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 20644.
(dále jen „zhotovitel“)*

Ostravské komunikace a.s.

sidlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
jednající: Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva
IČ: 25396544
DIČ: CZ25396544
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava
Číslo účtu: 86-5225320227/0100

*Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1886.
(dále jen „objednatel“),*

se dohodly na následujících smluvních ujednáních:

- Článek I. Úvodní ustanovení, odstavec č. 2 je nahrazen zněním:

2. Společnost Ostravské komunikace, a.s. jako objednatel, je subjektem, který v Ostravě provozuje GORL, myčku automobilů a kanalizaci v areálu „patrové garáže Dubina“ na ulici Horní 284, GORL v prostorách dopravního terminálu Dubina na ul. Horní, LT ve svém areálu na ul. Novoveská 1266/25, OLK, retenční nádrž a pozorovací studnu, revizní šachty a uliční vpusti na parkovišti u tramvajové smyčky Hlučinská“ a retenční nádrž v areálu prodejní jednotky LIDL na ul. Nad Porubkou, ORL EKOPPLUS v areálu parkovacího domu DK Poklad 1 a ORL EKOPPLUS + retenční nádrž v areálu parkovacího domu DK Poklad 2 na ul. Matěje Kopeckého 675/21.

- Článek II. Předmět smlouvy je nahrazen zněním:

Zhotovitel se zavazuje provádět ve prospěch objednatele servisní práce spojené s udržováním průchodnosti dopravních cest odpadních vod znečištěných tuky z provozu výdejny jídla v budově objednatele na ulici Novoveská 1266/25.

1.1. Servisní práce zahrnují 1x týdně aplikaci biokultury do výlevků a dřezů ve výdejně jídla.

1.2. Součástí těchto prací je i odtěžení a následná likvidace obsahu LT – odpadní voda z odlučovačů tuku.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět servis a údržbu gravitačního odlučovače ropných látek DHF 106E, sedimentační jímky a sběrného žlabu ČOV umístěného v garážích v Ostravě-Dubině na ulici Horní 284. Rozsah prací byl určen objednatelem a zahrnuje:

2.1. 1x měsíčně kontrolu stavu filtru, jeho čištění, měření množství kalů a prohlídka tělesa GORL, včetně zápisu o provedených úkonech do provozního deníku zařízení.

2.2. 1x ročně čištění GORL a jímky při myčce automobilů a odstraňování odpadu 130502 Kalů z odlučovačů oleje, příp. Odpadu 130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje podle Vyhl. č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů.

Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelné roční prohlídky kanalizace v areálu „patrové garáže Dubina“. Prohlídky zahrnují:

3.1. 1x ročně kontrola nánosů v kanalizačních stokách, kontrola revizních šachet a kontrola sběrné jímky.

3.2. V případě potřeby, na základě ročních kontrol, bude po dohodě s objednatelem provedeno vyčištění stok tlakovou vodou, vč. odstranění nečistot v revizních šachtách a sběrné jímce.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět servis a údržbu gravitačního odlučovače ropných látek AS TOP 30 RSC/EO/PB se sorpcí AS TOP 30 SOR/EO/PB umístěného v prostorách terminálu Dubina v Ostravě-Dubině na ulici Horní. Rozsah prací byl určen objednatelem a zahrnuje:

4.1. 1x týdně vizuální kontrolu odlučovače, včetně zápisu o provedených úkonech do provozního deníku zařízení.

4.2. 2x měsíčně kontrolu stavu filtrů, měření množství kalů, včetně zápisu o provedených úkonech do provozního deníku zařízení.

4.3. 1x ročně čištění odlučovače a výměnu náplně sorpčního filtru.

Zhotovitel se zavazuje provádět servis a údržbu odlučovače lehkých kapalin (OLK Lpeter C NS 50/5000/MB-SF, revizních šachet a stokové sítě, uličních vpustí retenční nádrže a pozorovací studny v prostorách parkoviště u tramvajové smyčky na ul. Hlučínská v Ostravě – Přívoze. Rozsah prací je určen dle provozního řádu a zahrnuje:

5.1. 1x měsíčně kontrola celkového stavu OLK, kontrolu množství odloučených minerálních olejů na hladině, měření množství usazeného kalu, kontrolu funkčnosti plovákového uzávěru, posouzení stavu filtrační náplně, zápis do provozního deníku o provedené kontrole a servisních úkonech.

5.2. Čerpání a odvoz odpadu a čištění OLK bude zhotovitel provádět 1x ročně nebo dle potřeby objednatele. Čištění bude fakturované dle jednotkových cen uvedených v odst. 1. Čl. IV. Cena díla a platební podmínky.

5.3. Odběr vzorků z odtokové komory OLK a jejich laboratorní rozbor (jednorázový prostý vzorek, rozsah analýzy: NL, C₁₀-C₄₀) bude prováděn 1x ročně.

1.

3.

5.

- 5.4. Pravidelná kontrola revizních šachet a stokové sítě bude prováděna 1x ročně. Kontrola zahrnuje: kontrolu poklopů, rámu, stupadel, odstranění nečistot na stěnách a stupadlech; vizuální kontrola stavu stok přes revizní šachty, zjištění potřeby čištění, zápis do provozního deníku.
- 5.5. Pravidelné kontroly uličních vpustí (UV) budou prováděny 2x ročně. Kontrola zahrnuje: kontrolu zanesenosti UV, vyprázdnění a vyčištění zachytných košů, zápis do provozního deníku.
- 5.6. Pravidelné kontroly retenční nádrže a pozorovací studny budou prováděny 4x ročně. Kontrola zahrnuje: kontrolu uzavření vík vstupních šachet, kontrolu průchodnosti vtokového a odtokového potrubí, kontrolu zanesenosti, zápis do provozního deníku.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu sjednanou v čl. IV. Této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje provádět servis a údržbu retenční nádrže Rigofill ST-B v areálu prodejní jednotky LIDL na ul. Nad Porubkou v Ostravě – Porubě. Rozsah prací je určen dle provozního řádu a zahrnuje:
- 7.1. Pravidelné kontroly retenční nádrže budou prováděny 12x ročně. Kontrola zahrnuje: kontrolu uzavření vík vstupních šachet, kontrolu průchodnosti vtokového a odtokového potrubí, kontrolu zanesenosti, zápis do provozního deníku.
8. Zhotovitel se zavazuje provádět servis a údržbu odlučovače ropných látek (EKOPLUS KO/KS 20l/s) v areálu parkovacího domu DK Poklad 1 na ul. Matěje Kopeckého 675/21 v Ostravě – Porubě. Rozsah prací je určen dle provozního řádu a zahrnuje:
- 8.1 2x měsíčně kontrolu celkového stavu ORL, kontrolu čistoty a provozu zařízení, kontrolu množství odloučených látek a množství kalu, posouzení stavu filtrů popř. jejich regeneraci, odstranění pevných plovoucích nečistot v dosahu vstupu do zařízení, zápis do provozního deníku.
- 1x ročně odběr vzorků z odtokové komory ORL a jejich laboratorní rozbor (jednorázový prostý vzorek, rozsah analýzy: NL, C₁₀-C₄₀).
- 8.3 1x ročně čištění odlučovače a výměnu koalescenčního filtru a náplně sorpčního filtru.
9. Zhotovitel se zavazuje provádět servis a údržbu odlučovače ropných látek (EKOPLUS KO/KS 20l/s + retenční nádrže) v areálu parkovacího domu DK Poklad 2 na ul. Matěje Kopeckého 675/21 v Ostravě – Porubě. Rozsah prací je určen dle provozního řádu a zahrnuje:
- 9.1 2x měsíčně kontrolu celkového stavu ORL + retenční nádrže, kontrolu čistoty a provozu zařízení, kontrolu množství odloučených látek a množství kalu, posouzení stavu filtrů popř. jejich regeneraci, kontrolu stavu plovákového uzávěru, odstranění pevných plovoucích nečistot v dosahu vstupu do zařízení, zápis do provozního deníku.
- 9.2 1x ročně odběr vzorků z odtokové komory ORL a jejich laboratorní rozbor (jednorázový prostý vzorek, rozsah analýzy: NL, C₁₀-C₄₀).
- 9.3 1x ročně čištění odlučovače a výměnu koalescenčního filtru a náplně sorpčního filtru.
- 8.2

_ Článek III. Způsob a termíny plnění, odstavec č. 7 Termín plnění je nahrazen zněním:

- 7.1. Pravidelný servis LT podle odstavce 1.1. čl. II. Předmět smlouvy bude prováděn s četností 1x týdně.
- 7.2. Pravidelný servis GORL podle odstavce 4.1. čl. II. Předmět smlouvy bude prováděn s četností 1x týdně.
- 7.3. Pravidelný servis GORL podle odstavce 4.2. čl. II. Předmět smlouvy bude prováděn s četností 2x měsíčně.
- 7.4. Čištění GORL a výměna sorpční náplně podle odstavce 4.3. čl. II. Předmět smlouvy bude prováděno nejméně 1x ročně, případně častěji podle výsledků pravidelných kontrol.
- 7.5. Pravidelný servis GORL podle odstavce 2.1. čl. II. Předmět smlouvy bude prováděn s četností 1x měsíčně.
- 7.6. Čištění LT podle odstavce 1.2. čl. II. Předmět smlouvy bude prováděno podle skutečné potřeby vyplývající z provozu uvedeného zařízení.
- 7.7. Čištění GORL a jímký při myčce automobilů podle odstavce 2.2. čl. II. Předmět smlouvy bude prováděno nejméně 1x ročně, případně častěji podle výsledků pravidelných kontrol.
- 7.8. Pravidelné prohlídky kanalizace v areálu „patrové garáže Dubina“ podle odstavce 3.1. čl. II. Předmět smlouvy budou prováděny 1x ročně.
- 7.9. Termín čištění podle odstavců 1.2., 2.2., 3.2. a 4.3 čl. II. Předmět smlouvy bude stanoven po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to tak, aby bylo možno práce provést s ohledem na klimatické podmínky.
- 7.10. Pravidelný servis OLK podle odstavce 5.1. čl. II. Předmět smlouvy bude prováděn s četností 1x měsíčně.
- 7.11. Čištění OLK podle odstavce 5.2. čl. II. Předmět smlouvy bude prováděno 1x ročně, nebo na základě výzvy objednatele.
- 7.12. Odběr vzorků a jejich laboratorní rozbor podle odstavce 5.3. čl. II. Předmět smlouvy bude prováděn 1x ročně.
- 7.13. Pravidelné kontroly revizních šachet a stokové sítě podle odstavce 5.4. čl. II. Předmět smlouvy budou prováděny v intervalu 1x ročně.
- 7.14. Pravidelné kontroly uličních vpustí podle odstavce 5.5. čl. II. Předmět smlouvy budou prováděny v intervalu 2x ročně.
- 7.15. Pravidelné kontroly retenční nádrže a pozorovací studny podle odstavce 5.6. čl. II. Předmět smlouvy budou prováděny v intervalu 4x ročně.
- 7.16. Pravidelné kontroly retenční nádrže podle odstavce 7.1. čl. II. Předmět smlouvy budou prováděny 12x ročně.
- 7.17. Pravidelné kontroly ORL podle odstavce 8.1 čl. II. Předmět smlouvy budou prováděny 24x ročně.
- 7.18. Pravidelné kontroly ORL podle odstavce 9.1 čl. II. Předmět smlouvy budou prováděny 24x ročně.
- 7.19. Odběr vzorků a jejich laboratorní rozbor podle odstavce 8.1 čl. II. Předmět smlouvy bude prováděn 1x ročně.
- 7.20. Odběr vzorků a jejich laboratorní rozbor podle odstavce 9.1 čl. II. Předmět smlouvy bude prováděn 1x ročně.
- 7.21. Pravidelné kontroly retenční nádrže podle odstavce 9.1 čl. II. Předmět smlouvy bude prováděn 24x ročně.

- Článek IV. Cena díla a platební podmínky – Text odstavce 1.

1. Cena díla

Zhotovitel a objednatel se dohodli na následujících cenách:

Cena díla je nahrazen zněním:

OS 320

Uvedené ceny jsou bez DPH. Fakturace bude provedena po převzetí smluvených prací objednatelem.

Faktura-daňový doklad bude vystaven s dobou splatnosti 14 dnů ode dne doručení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne:

V dne:

za zhotovitele

za objednatele

